



Verklaring Gas	
— Lage druk (NTL/TVV/IBS/TRL)	— BBS Buitenbedrijf te stellen
— Hoge druk (NTL/TVV/IBS/TRL)	— NTL/NTP Nieuw te leggen
— Mantelbuis/Boring/Persing/Zinker	— UTN Uit te nemen
— HD/LD (UTN/TVL/BBS)	— TVV Te vervangen
— Telecom	— TRV Te Relinen
— Diepteligging Leidingen Openbare Grond	— TVL Te Verlaten
Gas aansluitleiding = 0,5 - 0,8 meter	— IBS In bedrijf te stellen
Gas distributie lage druk ($\leq 200\text{mBar}$) = 0,8 meter	
Gas transport hoge druk ($\leq 8\text{ Bar}$) = 1,0 meter	

0303012 V (ATO) Groenloseweg 53 Ruurlo, Dem G40 LD		Beheerkaart :	
		Datum : 3-4-2024	
		Status : Uitvoering	
		Schaal : 1:200	
		Discipline : G-LD	
Gemeente: Berkelland		Blad nr: 1/2	Formaat: A2
Get. : [Redacted]	Datum: 03-04-2024	CS nr: 3171468	
Wijz. A : [Redacted]	Datum: [Redacted]	Regio: Gelderland ZO - IPG	
Wijz. B : [Redacted]	Datum: [Redacted]		
Wijz. C : [Redacted]	Datum: [Redacted]		
Engineer : [Redacted]	Tel. nr : [Redacted]	Case nr: 303012	