



BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een grondwateronttrekking, het graven en het aanleggen van rioolleidingen en een HWA-uitlaatconstructie in de kern- en beschermingszone van een waterkering nabij Ir. Lelylaan in Heemstede.

De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2024-006529.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanleggen en hebben van een DWA- en een HWA-rioolleiding met diameter 315 mm in de kern- en beschermingszone van een waterkering;
 - b. Het aanleggen en hebben van een HWA-uitlaatconstructie in de kern- en beschermingszone van een waterkering;
 - c. Het graven in de kern- en beschermingszone van een waterkering ten behoeve van de aanleg van de nieuwe riolering en HWA-uitlaatconstructies;
 - d. het gedurende 110 dagen onttrekken van freatisch grondwater door middel van verticale filters en open bemaling met een maximaal stationair debiet van 17 m³ per uur en een maximaal totaal waterbezwaar van 27.600 m³ ten behoeve van het vervangen van riolering;

ter hoogte van Ir. Lelylaan in gemeente Heemstede.

De werkzaamheden staan op/in vier geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Situatietekening, d.d. 6 maart 2024, kenmerk T14-023, Gemeente Heemstede;
- Bemalingsadvies met titel "Slotlaan e.o. te Heemstede", d.d. 28 maart 2024, kenmerk 240235_AdB_RAP_0001_v2.0, Aveco de Bondt BV;
- MER-aanmeldnotitie met titel "M.E.R. beoordeling Slotlaan Heemstede", d.d. 28 maart 2024, kenmerk 240764_AdB_MEM_0001_v1, Aveco de Bondt BV;
- MER-besluit, d.d. 17 april 2024, kenmerk 2024-006529MER, Het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Kenmerk: 2024-006529



III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Besloten in Leiden op 26 april 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Kabels en leidingen

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de 'Richtlijn Boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen' (RBT-2019), en VTV (2006).
2. Direct na het leggen van de rioolleiding moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was. Alle eventuele optredende nazakkingen worden hersteld.

Hemelwateruitlaat of riooloverstort

3. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Bemaling

1. De bemaling en de monitoring moet worden uitgevoerd conform:
 - a) Bemalingsadvies met titel "Slotlaan e.o. te Heemstede", d.d. 28 maart 2024, kenmerk 240235_AdB_RAP_0001_v2.0, Aveco de Bondt BV;
 - b) Het nog aan te leveren bemalings- en monitoringsplan.
2. Uiterlijk 2 weken voor de start van de grondwateronttrekking moet er een bemalingsplan ter goedkeuring en beoordeling aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. Deze moeten worden gestuurd naar vergunningverlening@rijnland.net of de betreffende vergunningverlener. Zolang er geen goedkeuring is mag er niet worden gestart met de onttrekking. In dit plan moet tenminste zijn opgenomen:
 - het aantal, exacte plaats en diepte van de filters t.o.v. N.A.P. van de bemaling;
 - de wijze en plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
 - de planning van de werkzaamheden en een situatietekening inclusief lozingspunt(en).
3. Uiterlijk 2 weken voor de start van de grondwateronttrekking moet een monitoringsplan ter goedkeuring en beoordeling aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. Deze moeten worden gestuurd naar vergunningverlening@rijnland.net of de betreffende vergunningverlener. Het monitoringsplan mag ook onderdeel zijn van het bemalingsplan. Zolang er geen goedkeuring is mag er niet worden gestart met de onttrekking. In het monitoringsplan moeten de volgende gegevens opgenomen worden:
 - op welke wijze op welke locaties de grondwaterstand, de onttrokken debieten en de kwaliteit van het geloosde grondwater wordt gemonitord;
 - meetlocaties op kaart;



- de meet- en rapportagefrequentie;
 - signaal- en actiewaarden per peilbuis.
 - Rijnland moet worden ingelicht bij grondwaterstanden onder de actiewaarden
4. Omliggend stedelijk groen dient te worden bewaterd tijdens droge perioden.
 5. Het aantal en de locaties van de peilbuizen moeten in het monitoringsplan worden vastgelegd.
 6. Opname grondwaterstanden:
 - een nulstand/beginstand voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekking;
 - één keer per dag in de eerste week van de bemaling;
 - gedurende de gehele periode dat de grondwateronttrekking in bedrijf is tweemaal per week;
 - nadat de grondwateronttrekking is stopgezet eenmaal per week tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt.
 - Deze moeten elke week worden doorgestuurd naar team Handhaving.
 7. De verlaging van het grondwater ter plaatse van de ontgraving mag niet meer bedragen dan maximaal 0,30 m onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
 8. Het aanbrengen en weer verwijderen van de (retour)bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
 9. Ontstane zettingen aan de waterkering veroorzaakt door deze grondwateronttrekking dienen te worden **hersteld**.
 10. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedsfeer van de bemaling conform het bemalingsadvies en het bemalings-/monitoringsplan.
 11. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
 12. Als de actie-/alarmwaarde in een monitoringsbuis wordt overschreden, moet de toezichthouder van Rijnland worden geïnformeerd en/of contact worden opgezocht via vergunningen@rijnland.net.



Metten en registreren onttrokken hoeveelheden grondwater

12. De onttrokken en geloosde debieten dienen te worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m3 indicatie).
13. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
14. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
15. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
16. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
17. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
18. Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: <https://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave>.
19. Bij beëindiging van de onttrekking moet uiterlijk **5 werkdagen** na de beëindiging een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
20. Binnen 1 maand na beëindiging van de onttrekking moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.
21. Wanneer wordt afgeweken van de voorschriften m.b.t. onder meer uur- en/of jaardebiet, planning of geldigheidsduur, wijzigingen in de wijze van onttrekken, moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling VTH van het Hoogheemraadschap van Rijnland.



Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.



9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.



11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- Het aanleggen en hebben van een DWA- en een HWA-rioolleiding met diameter 315 mm in de kern- en beschermingszone van een waterkering;
- Het aanleggen en hebben van een HWA-uitlaatconstructie in de kern- en beschermingszone van een waterkering;
- Het graven in de kern- en beschermingszone van een waterkering ten behoeve van de aanleg van de nieuwe riolering en HWA-uitlaatconstructies;
- het gedurende 110 dagen onttrekken van freatisch grondwater door middel van verticale filters en open bemaling met een maximaal stationair debiet van 17 m³ per uur en een maximaal totaal waterbezwaar van 27.600 m³ ten behoeve van het vervangen van riolering;

ter hoogte van Ir. Lelylaan in gemeente Heemstede.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met:

- Hoofdstuk 9 *Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt voor het aanbrengen en hebben van een constructie van zwaar materiaal in de kern- en/of beschermingszone van een waterkering een vergunning nodig is. De activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 9.
- hoofdstuk 12 *Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt dat voor het verlagen van de freatische grondwaterstand, als gevolg van een grondwateronttrekking, in de kern- en/of beschermingszone van een waterkering een vergunning nodig is. De activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 12.
- Hoofdstuk 13 *Graven* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt voor het graven in de kern- en/of beschermingszone van een waterkering een vergunning nodig is. De activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 13.
- hoofdstuk 14 *Kabels en leidingen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt voor het aanbrengen van een rioolleiding 315 mm diameter in de kern- en/of beschermingszone van een waterkering een vergunning nodig is. De activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk

Toelichting

In een deel van de wijk Oude drop en Indische buurt in Heemstede wordt de bestaande riolering vervangen door een gescheiden rioolstelsel (DWA- en HWA-riool). Ook zullen er twee hemelwateruitlaatconstructies worden geplaatst. Tijdens de aanlegfase is er een grondwateronttrekking benodigd. Er is een waterkering aanwezig naast en parallel aan de Ir. Lelylaan.



Rioolleiding

Het deel van de nieuwe rioolleidingen in de ir. Lelylaan zullen zich bevinden in de kern- en beschermingszone van de waterkering. Dit is getoetst aan de Handreiking kabels en leidingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Er is geen gevaar voor de stabiliteit van de waterkering. De leidingen worden aangelegd in het deel van de kering waarbij deze verholten is. Tevens is de maaiveldhoogte hier hoger dan de kruinhoogte.

Ook de waterkerendheid van de kering wordt niet belemmerd. De riolering zal de kruin niet kruisen. Daarnaast zal de nieuwe HWA-riolering, dat ligt in boezemgebied, water afvoeren naar boezemwater (en niet polderwater).

HWA-uitlaatconstructie

De twee constructies komen binnen het bebouwde deel waterkering (kaart 11, Kaarten bij regels) te liggen aan de buitendijkse zijde en in de beschermingszone van een regionale waterkering. De kruin van de waterkering ligt ten oosten van de te bouwen constructie (aan de overzijde van de boezemsloot).

Er is sprake van een waterkering met een leggerprofiel met berm en achterland.

De onderkant van de constructies komen op het meest kritische punt (oostpunt) 4 en 5 m afstand vanaf de middenkruinlijn van de waterkering te liggen op een hoogte van -1,14 m NAP. Het profiel van vrije ruimte ligt op deze plek op -1,14 m NAP. Dit betekent dat de onderkant van de fundering niet in het profiel van vrije ruimte komt te liggen. De constructie voldoet aan het beleid omdat er boven het profiel van vrije ruimte (uitgezonderd heipalen) mag worden gebouwd en gegraven.

Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de constructie zal de stabiliteit van de waterkering niet worden verstoord. Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen. Hiermee wordt voldaan aan Hoofdstuk 9 Bouwen.

Grondwateronttrekking

Ad 1. Kenmerken van de activiteit

De voorgenomen activiteit betreft het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve van het vervangen van riolering. Hiervoor is gedurende een periode van maximaal 110 dagen (22 weken) een bemaling van maximaal 27.600 m³ uit het freatisch pakket nodig. Er wordt onttrokken met een stationair debiet van maximaal 17 m³ per uur. Het freatische grondwater wordt geloosd op riolering en/of oppervlaktewater.

De lengte van de te vervangen rioolsectie is 180 meter. Het maaiveld ligt op +0,30 m NAP. De benodigde maximale ontgraving vindt plaats tot -2,40 m

Kenmerk: 2024-006529



NAP. De grondwaterstand dient maximaal te worden verlaagd tot -2,70 m NAP.

Ad 2. Plaats van de activiteit

De bemaling wordt uitgevoerd in de wijk Oude dorp Indische buurt in Heemstede. Het is gelegen in stedelijk gebied. Direct ten zuiden van de ir. Lelylaan is een waterkering gelegen.

Het maaiveld ligt op +0,30 m NAP. De deklaag tot -20 m NAP bestaat uit een groot gedeelte uit zand. Tussen ongeveer -2,0 m NAP en -3,5 m NAP is een veenlaag aanwezig. Verder zijn er in het wadzandpakket hier en daar dunne kleiige zandlagen.

De freatische grondwaterstand varieert van -0,9 m NAP (GHG) tot -1,4 m NAP (GLG). De stijghoogte ligt tussen de -1,8 m NAP (GHS) en -2,2 m NAP (GLS).

Ad 3. De kenmerken van het potentiële effect van de activiteit

Ten gevolge van de bemaling worden de grondwaterstanden in de omgeving beïnvloed. De invloedszone (5 cm verlagingcontour) in het freatische pakket in een gemiddeld hoge grondwaterstand (GHG) kan naar verwachting reiken tot 35 meter.

Maaiveldddaling

De grondwaterstandsverlagingen in de omgeving hebben een theoretische zetting van 1 à 2 mm aan de meest dichtbij gelegen woningen tot gevolg. De berekende maximale hoekverdraaiing is gelijk aan 1:10.000. Hiermee geldt een risicocategorie 1 welke overeenkomt met een zeer geringe kans op schade. Ter hoogte van de waterkering is maximaal enkele millimeters zetting berekend. Het risico voor de stabiliteit en waterkerendheid van de kering wordt als verwaarloosbaar ingeschat. Het maaiveld ter hoogte van de waterkering aan de ir. Lelylaan wordt bovendien hersteld (opvullen sleuf) nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Groen

Tijdens droge perioden wordt omliggend groen bewaterd. Hiermee moet worden voorkomen dat bomen en struiken verdrogingsschade ondergaan.

Monitoring

Op de projectlocatie en in de omgeving zullen de grondwaterstanden worden gemonitord. Langs het tracé zullen er peilbuizen worden geplaatst. Met het hanteren van waarschuwings- en grenswaarden wordt ondervangen dat er niet meer wordt onttrokken, dieper wordt verlaagd en grotere effecten ontstaan in de omgeving dan vooraf in het bemalingsadvies is beschouwd.

De werkzaamheden hebben naar verwachting geen negatieve gevolgen voor:

- landbouw;
- archeologie;
- het zoet-brak-zout grensvlak;
- overige grondwateronttrekkingen;



- bodemverontreinigingen;
- WKO-systemen.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met dhr. Strikker of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.



U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website:
www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.



BIJLAGE II LOZINGEN EN HEFFINGEN

Regels lozen grondwater bij ontwatering in oppervlaktewater

Deze regels gelden voor de lozing:

1. Het gehalte aan onopgeloste stoffen is niet hoger dan 50 mg per liter.
2. U heeft een zorgplicht. Dit betekent dat u netjes en zorgvuldig werkt, waardoor verontreinigingen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen.

De regels hierover vindt u onder *Artikel 20.2*,
<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806>.

Regels lozing in de riolering of op/in de bodem

U wilt grondwater lozen in de gemeentelijke riolering of in de bodem. Hiervoor zijn wij niet het bevoegd gezag. Om te weten of dit mogelijk is en welke regels gelden adviseren wij u om contact op te nemen met de rioolbeheerders van de gemeente. Sommige gemeentes hebben dit gemandateerd aan de Omgevingsdienst. Een lozing op het riool dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Heffing betalen BSGR

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater en het riool betaalt u heffing aan Rijnland. U krijgt hiervoor een aanslag van de Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Meer informatie vindt u op de website van het BSGR: www.BSGR.nl.

Ter indicatie: Voor 2021 geldt een aanslag van €64,60 bij een lozing van minder dan 625 m³ grondwater, een aanslag van €193,80 bij een lozing tussen 625 m³ en 3.125 m³ grondwater en een aanslag van € 0,103 per m³ grondwater bij lozingen vanaf 3.125 m³.

Het water dat niet wordt geretourneerd dient apart te worden gemeten en geregistreerd. Dit omdat hierover de bovenstaande heffing wordt berekend.

Grondwaterheffing Provincie

Als u meer dan 25.000 m³ grondwater per jaar onttrekt dan zal de Provincie op grond van de Grondwaterheffingsverordening een aanslag aan u opleggen.

Toestemming andere overheden

Ik adviseer u om ook contact op te nemen met gemeente, omgevingsdienst en de provincie om te controleren of u toestemming nodig heeft voor uw activiteiten. Zo voorkomt u dat uw werk vertraging oploopt. Als de werkzaamheden plaatsvinden in een gebied dat valt onder de Provinciale milieuverordening (PMV) dan is het nodig contact op te nemen met de Omgevingsdienst.

**Waar staan de regels in de wet**

- Grondwateronttrekkingen: in *Hoofdstuk 12* van de *Waterschapsverordening*, kunt u meer lezen over deze regels: <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806>.
- Lozen van grondwater: *Artikel 20.1* en *20.2* van bovenstaande link.
- Debietmetingen: in artikel 6.11 van het *Waterbesluit*. Dit besluit vindt u via www.wetten.nl.