



begane grond

WATERINSTALLATIE
 Nutsaansluiting: watermeter (WM): Q3-2,5
 Max. volumestroom drinkwater: 0,52 l/s
 - Hoofdstructuur van de waterinstallatie is schetsmatig weergegeven op deze tekening.

Het systeem zal worden aangebracht volgens de voorschriften in de Vewin bladen en ISSO 55.1.

VUILWATERINSTALLATIE
 Max. lozingsvolumestroom riolering: 3,6 l/s
 - Hoofdstructuur vuilwaterinstallatie is schetsmatig weergegeven op deze tekening.

Het systeem zal worden aangebracht volgens de voorschriften in de NTR 3216.
 Voor het dimensioneren van de afvoersystemen wordt gerekend met een gelijktijdigheidsfactor van 0,7.

BOERSEMA INSTALLATIE ADVISEURS
 Project: Sportzaal Schotthorst
 Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
 Onderwerp: Nutsaansluiting: Water & riolering - begane grond
 Tekeningnr: B-00-P-SX-01

Datum: 13 oktober 2023 Fase: DO Formaat: A2 Schaal: 1:100 Projectnummer: 202233

