


Projectnaam
Projectnummer
Betreft
Datum
Datum gewijzigd

Lisdoddestraat Purmerend
5119
Ventilatieberekening
29 september 2023

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Purmerend, namens dezen, de teammanager Omgevingsteam:
Z2023-00005150
T.W. Bosch



Opmerking: in totaal zijn er 38 appartementen aanwezig en 1 groepruimte.
Alle verschillende type woningen zijn uitgewerkt.
De diverse gemeenschappelijke ruimten worden op natuurlijke wijze geventileerd.



				Oppervlak	Ventilatie eis Bouwbesluit 2012		Ventilatie	
					o.b.v. [dm3/s.m2]	o.b.v. min. eis [dm3/s]	bouwbesluit [m3/h]	geïnstalleerd [m3/h]2
Woningtype	Ruimtenaam	Ruimtebenaming volgens Bouwbesluit 2012	Gebruiksfunctie volgens Bouwbesluit 2012	[m2]				
A	Woonkamer/keuken	Verblijfsruimte	Woonfunctie	22,00	0,9		71,3	85
A	Slaapkamer 1	Verblijfsruimte	Woonfunctie	12,70	0,9		41,1	55
A	Slaapkamer 2	Verblijfsruimte	Woonfunctie	6,30	0,9		20,4	35
A	Keuken	Verblijfsruimte	Woonfunctie			-21	-75,6	-75
A	Badkamer	Badruimte	Woonfunctie	3,60		-14	-50,4	-50
A	Berging wm	Onbenoemde ruimte	Woonfunctie	3,10		-14	-50,4	-50
B	Woonkamer/keuken	Verblijfsruimte	Woonfunctie	24,90	0,9		80,7	100
B	Slaapkamer 1	Verblijfsruimte	Woonfunctie	12,70	0,9		41,1	50
B	Slaapkamer 2	Verblijfsruimte	Woonfunctie	5,90	0,9		19,1	25
B	Keuken	Verblijfsruimte	Woonfunctie			-21	-75,6	-75
B	Badkamer	Badruimte	Woonfunctie	3,90		-14	-50,4	-50
B	Berging wm	Onbenoemde ruimte	Woonfunctie	3,10		-14	-50,4	-50
C	Woonkamer/keuken	Verblijfsruimte	Woonfunctie	23,40	0,9		75,8	90
C	Slaapkamer 1	Verblijfsruimte	Woonfunctie	13,40	0,9		43,4	55
C	Slaapkamer 2	Verblijfsruimte	Woonfunctie	5,00	0,9		16,2	30
C	Keuken	Verblijfsruimte	Woonfunctie			-21	-75,6	-75
C	Badkamer	Badruimte	Woonfunctie	3,50		-14	-50,4	-50
C	Berging wm	Onbenoemde ruimte	Woonfunctie	3,10		-14	-50,4	-50
D	Woonkamer/keuken	Verblijfsruimte	Woonfunctie	24,70	0,9		80,0	100
D	Slaapkamer 1	Verblijfsruimte	Woonfunctie	12,70	0,9		41,1	50
D	Slaapkamer 2	Verblijfsruimte	Woonfunctie	6,00	0,9		19,4	25
D	Keuken	Verblijfsruimte	Woonfunctie			-21	-75,6	-75
D	Badkamer	Badruimte	Woonfunctie	3,90		-14	-50,4	-50
D	Berging wm	Onbenoemde ruimte	Woonfunctie	3,10		-14	-50,4	-50
E	Woonkamer/keuken	Verblijfsruimte	Woonfunctie	21,10	0,9		68,4	90
E	Slaapkamer 1	Verblijfsruimte	Woonfunctie	13,20	0,9		42,8	55
E	Slaapkamer 2	Verblijfsruimte	Woonfunctie	5,70	0,9		18,5	30
E	Keuken	Verblijfsruimte	Woonfunctie			-21	-75,6	-75
E	Badkamer	Badruimte	Woonfunctie	3,60		-14	-50,4	-50
E	Berging wm	Onbenoemde ruimte	Woonfunctie	3,20		-14	-50,4	-50
Groepsruimte	Woonkamer/keuken	Verblijfsruimte	Woonfunctie	74,70	0,9		242,0	245
Groepsruimte	Kantoor	Verblijfsruimte	Woonfunctie	8,60	0,9		27,9	30
Groepsruimte	Keuken	Verblijfsruimte	Woonfunctie			-21	-75,6	-75
Groepsruimte	Toilet	Toiletruimte	Woonfunctie	4,50		-7	-25,2	-25
Groepsruimte	Berging	Onbenoemde ruimte	Woonfunctie	3,70		-14	-50,4	-50

Projectnaam Lisdoddestraat Purmerend
Projectnummer 5119
Betreft Ventilatieberekening
Datum 29 september 2023
Datum gewijzigd

Opmerking: in totaal zijn er 38 appartementen aanwezig en 1 groepruimte.
Alle verschillende type woningen zijn uitgewerkt.
De diverse algemene ruimten worden op natuurlijke wijze geventileerd.



					Personen	Ventilatie eis Bouwbesluit 2012			Ventilatie	
				Oppervlak		o.b.v. vloeroppervlak	o.b.v. aantal personen	o.b.v. min. eis	bouwbesluit	geïnstalleerd
Verdieping	Ruimtenaam	Ruimtebenaming volgens Bouwbesluit 2012	Gebruiksfunctie volgens Bouwbesluit 2012	[m2]	aantal	[dm3/s.m2]	[dm³/pers.s]	[dm3/s]	[m3/h]	[m3/h]2
Begane grond	Hoofdentree	Verkeersruimte	Gemeenschappelijke gebruiksfunctie	15,80		0,5			28,4	
Begane grond	Stalling scootmobielen	Functieruimte	Gemeenschappelijke gebruiksfunctie	40,90		0,5			73,6	
Begane grond	Fietsenstalling	Functieruimte	Gemeenschappelijke gebruiksfunctie	115,90		0,5			208,6	
1e verdieping	Trappenhuis	Verkeersruimte	Gemeenschappelijke gebruiksfunctie	21,66		0,5			39,0	
2e verdieping	Trappenhuis	Verkeersruimte	Gemeenschappelijke gebruiksfunctie	9,49		0,5			17,1	
3e verdieping	Trappenhuis	Verkeersruimte	Gemeenschappelijke gebruiksfunctie	9,49		0,5			17,1	
4e verdieping	Trappenhuis	Verkeersruimte	Gemeenschappelijke gebruiksfunctie	9,49		0,5			17,1	
5e verdieping	Trappenhuis	Verkeersruimte	Gemeenschappelijke gebruiksfunctie	9,49		0,5			17,1	
6e verdieping	Trappenhuis	Verkeersruimte	Gemeenschappelijke gebruiksfunctie	9,49		0,5			17,1	