

MEMO – Aanvulling Revisievergunningaanvraag Borealis Plastomers

Datum 12.04.2024
Kenmerk CSP-24-0147
Onderwerp (Handbediende) Stationaire voorzieningen bij Borealis Plastomers

Borealis Plastomers B.V. is de drijver van Borealis Plastomers, deelvergunning hoofdstuk 18, op de Site Chemelot in Geleen.

Naar aanleiding van de aanvullende gegevens behorende bij de revisievergunning hier nog een korte toevoeging aan de aanvraagtekst (documenten: CSP-23-0161 en CSP-24-0110). Een paragraaf over de (handbediende) stationaire brandvoorzieningen binnen het bedrijf voegen wij hiermee toe.

Plaatselijk ondersteunende (repressieve) voorzieningen

De Seveso-inrichting Chemelot is aangewezen om te beschikken over een bedrijfsbrandweer (Artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's en uitgewerkt in artikel 7.2 van het Besluit veiligheidsregio's). Dit volgt uit het opgestelde rapport "Aanwijzing Bedrijfsbrandweer" waarin de voor de Seveso-inrichting geldende maatgevende en geloofwaardige risicoscenario's zijn vastgesteld.

De geloofwaardige incidentscenario's worden vastgesteld door de deelvergunninghouders in samenwerking met de bedrijfsbrandweer en 5-jaarlijks geëvalueerd. Het gaat hierbij om mogelijke ongevallen die reëel en typerend worden geacht voor de beschouwde inrichting en die door optreden van een brandweer kunnen worden beheerst dan wel bestreden. Artikel 7.2, eerste lid, onder c, van het Besluit Veiligheidsregio's definieert een geloofwaardig incidentscenario als "een beschrijving van de aard, de omvang, het verloop in de tijd en de bestrijding of de beheersing van een brand of een ongeval op het terrein van de inrichting: 1. die gegeven de aard van een installatie of de inrichting, rekening houdend met de daarin aangebrachte preventieve voorzieningen, als reëel en typerend wordt geacht, 2. waarbij schade aan gebouwen of personen in de omgeving van de inrichting kan ontstaan, en 3. waarbij van preventieve of repressieve maatregelen duidelijk effect verwacht mag worden, waardoor escalatie daarvan wordt voorkomen."

Als onderdeel van de Seveso-inrichting Chemelot stelt de deelvergunninghouder Borealis Plastomers samen met de bedrijfsbrandweer een overzicht op van geloofwaardige incidentscenario's.

Van deze geloofwaardige incidentscenario's wordt bepaald welke omvang qua personeel en materieel van de bedrijfsbrandweer nodig is om escalatie van het incident te voorkomen. Bij het bepalen van de omvang voor een specifiek geloofwaardig incidentscenario wordt eventueel rekening gehouden met de aanwezige maatregelen (zoals stationaire blusinstallaties en brandveiligheidsvoorzieningen) die van invloed zijn op de noodzakelijke omvang en uitrusting van de bedrijfsbrandweer. In het overzicht van de geloofwaardige incidentscenario's zijn de maatregelen beschreven die door de (deel-)vergunninghouder worden geborgd in haar bedrijfsvoering.

Wij hopen hiermee invulling te geven aan de vraag vanuit de Veiligheidsregio over de stationaire voorzieningen bij Borealis Plastomers.