

**date** Fri, 17 Nov 2023 15:09:55 +0000  
**from** <[redacted]@aaenmaas.nl>  
**to** <[redacted]@omwb.nl>  
**subject** OK Oliecentrale

**Let op:** Deze e-mail is afkomstig van buiten de OMWB. Open geen bijlagen en klik niet op links als de afzender niet bekend of vertrouwd is.

Geachte [redacted], beste [redacted],

Allereerst onze excuses voor de (ver)late reactie.

Het waterschap heeft de aanvraag bestudeerd en het volgende geconcludeerd:

1. De aanvraag betreft enkel en alleen de realisatie van een dampretoursysteem om zo luchtmissies van koolwaterstoffen verder te beperken;
2. Bij de dit dampretoursysteem komen geen nieuwe afvalwaterstromen vrij;
3. Vanuit bodembescherming wordt een kleine vloei-stofdichte vloer onder de installatie geplaatst. De risico's op verontreinigd hemelwater zijn echter zeer beperkt. Bovendien wordt dit hemelwater nog door de bestaande OBAS geleid. Uit de aanvraag konden we niet afleiden of deze OBAS daar voldoende groot voor is.

Het waterschap acht alle informatie in de aanvraag aanwezig om een goede beoordeling te kunnen maken en ziet geen reden om een inhoudelijk advies uit te brengen, uitgezonderd de opmerking om in de omgevingsvergunning milieu ervoor te zorgen dat er een voldoende grote OBAS beschikbaar is met deze extra hemelwaterstroom.


Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
adviseur vergunningverlening

T [redacted]  
W [www.aaenmaas.nl/contact](http://www.aaenmaas.nl/contact)

Mis niets! [Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice](#)



veilig voldoende schoon water