



Gemeente Terschelling
t.a.v. afdeling vergunningen
Postbus 14
8880 AA WEST-TERSCHELLING

Dokkum, 3 augustus 2021

Kenmerk: 19087A-CBV-05

Betreft: Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning Nieuwbouw 't land 1 te West-Terschelling.


Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de brief van de FUMO op 7 juli 2021 (kenmerk 2020-FUMO-0047882, met verzoek tot aanpassen, ontvangt u hierbij de aanvullingen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de Nieuwbouw 't land 1 te West-Terschelling.

Brandveiligheidsvoorschriften:

Afdeling 2.10. Beperking van uitbreiding van brand.

- Brandvertragende deur.
 - o Deur op verdieping is alleen brandwerend. De deur en kozijn is los van de cabine. De brandwerende scheiding blijft dus ten alle tijden op de bovenste verdieping en deze scheiding zit dan tussen het appartement en de extra beschermende vluchtroute. Ook zit er een zelfsluitende deur op.



ADEMA ARCHITECTEN

Vleesmarkt 7
Oude Ebbingestraat 45
www.adema-architecten.nl

9101 MH DOKKUM
9712 HB GRONINGEN
info@adema-architecten.nl

T:0519-295665
T:050-2073141
KVK: 52467155



- Type isolatie aangeven
 - o Type isolatie is in de details aangegeven.
- Detail 09 dak aansluiting
 - o Uitvoering brandwerend 30 min WBDBO met steenwolisolatie en ont koppeling
- Detail 03b
 - o Zie brandoverslag preventie waardoor brandoverslag via spouw niet kan plaatsvinden binnen 60 minuten.
- Brandattesten
 - o Moeten worden aangeleverd door de aannemer

Afdeling 2.11. Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook.

Zie afdeling 1.20

Afdeling 2.12. Vluchtroutes.

Het aansluitende terrein is nog steeds te bereiken via het trappenhuis.

Afdeling 6.1. Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw.

Installateur toont aan dat er wordt voldaan aan een verlichtingssterkte van ten minste 1 lux, volgens artikel 6.2 lid 4 van bouwbesluit 2012.

Afdeling 6.5. Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw

- Renvooi is aangepast, (logiesfuncties, woonfunctie en in gemeenschappelijke vluchtroute)
- Installateur zorgt dat er bij het bevoegd gezag een Programma van Eisen van Brand- en ontruiming alarminstallatie wordt ingediend.

Afdeling 6.7. Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw

- Volgens ons is er wel een bestaande brandkraan die in werking is, zoals die op de situatie tekening staat, zie onderstaande foto's.



Overige aanpassingen

- Hierbij worden ook de gewijzigde details, die voortvloeien uit de gewijzigde aanpassingen t.b.v. de welstandsbeoordeling, aangevuld. (het verzoek tot wijziging vanuit welstand stond in brief van 8 juni 2021 (kenmerk 2020-FUMO-0047882)

Alle bijlagen zijn toegevoegd en ingediend in het OLO.

Vertrouwend u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

██████████

ADEMA ARCHITECTEN

Vleesmarkt 7
Oude Ebbingestraat 45
www.adema-architecten.nl

9101 MH DOKKUM
9712 HB GRONINGEN
info@adema-architecten.nl

T:0519-295665
T:050-2073141
KVK: 52467155