



Daglichtberekening

PROJECT: Nieuwbouw 't land Terschelling
OPDRACHTGEVER:
KENMERK: 19087A-DC-D01
DATUM: 16-12-2020
GEWIJZIGD:

berekening daglicht-toetreding vlg. afdeling 3.11 bouwbesluit
en de onderhavige norm NEN - 2057 uitg. december 2011

- eisen woonfunctie equivalente daglichtoppervlak minimaal 0,5 m² per verblijfsruimte
equivalente daglichtoppervlak minimaal 10% van het verblijfsoppervlak
minimale belemmeringshoek $\alpha = 20$ voor belemmeringen niet zijnde overstekken

ruimte nr verblijfsgebied	VG (m ²)	doorlaat daglichtopening vanaf 600 + vloer (m ²)	aantal	belemm.hoeken		red.factor	uitw. red.f	eq. daglicht- opp.>10%	
				α in °	β in °	Cb	Cu		
W0.03 woonkamer	38,5	pui raamkozijn	2,50 2,50	3 1	20 20	60 27	0,49 0,76	1 1	3,68 m ² 1,90 m ²
<i>eis max:</i>	<i>3,9</i>	<i>voldoet</i>						<i>5,6 m²</i>	
W0.04 slaapkamer	9,0	raamkozijn klein raamkozijn groot	0,78 0,76	2 1	20 20	66 66	0,39 0,39	1 1	0,61 m ² 0,30 m ²
<i>eis max:</i>	<i>0,9</i>	<i>voldoet</i>						<i>0,9 m²</i>	
W0.05 slaapkamer	7,0	raamkozijn raamkozijn	0,20 0,78	1 2	20 20	66 66	0,39 0,39	1 1	0,08 m ² 0,61 m ²
<i>eis max:</i>	<i>0,7</i>	<i>voldoet</i>						<i>0,7 m²</i>	