
















REVENOOI

-  Spinnemelddentrale
-  Geografisch brandmelkpaneel (proces goedkeuring conform UPD SPR)
-  Nevenpaneel spinnemelddentrale
-  Primaire rook brandweer / primaire brandweeringang
-  Toegangsvoorziening brandweer (nader te bepalen in overleg met veiligheidsorg)
-  Secundaire rook brandweer / brandweeringang
-  Primaire opstelmogelijkheid brandweervoortuig (beschikbare vrije ruimte tenminste 4 x 10 m)
-  Secundaire opstelmogelijkheid brandweervoortuig (beschikbare vrije ruimte tenminste 4 x 10 m)
-  Gebouwe p.v. minimaal 90 m3/uur
-  Inzien bovengronds afgewerkt met vaste zuigbus en aanrijbeveiliging
-  Brandlansaanblijting aangesloten op sprenkelsysteem, minimaal 60 m3 / 1 uur
-  Filtricht primaire brandweeringang
-  20 min brandwerend volgens NEN 6098 (criterium E: vlamdichtheid) tussen twee sub-brandcompartimenten Ra rookwerend volgens NEN 6075
-  Brandwerendheid 30 minuten WBDBO.
-  Brandwerendheid 60 minuten WBDBO.

mies
ARCHITECTUUR

projectnummer
22-2208

tekeningnummer
TOE_13_01

opdrachtgever
ProDelta Real Estate

contactpersoon
[REDACTED]

projectnaam
Nieuwbouw Distributie Centrum Etten-Leur

tekeningomschrijving
Brandveiligheidsstekering

getekend
15-06-2023

schaal
A1

formaat
A1

fase
TOE - Technisch ontwerp

wijziging A

wijziging B

wijziging C

wijziging D

wijziging E

wijziging F

wijziging G

wijziging H