

Reactie DLVD met betrekking op vragen d.d. 26 mei 2023

M.b.t. UPD SPR (Bijlage 1a):

1. De beoordeling van het UPD (toetsing basisontwerp) door de inspectie-instelling zal nog moeten worden uitgevoerd (dit wordt niet door DLVD geregeld, opmerkingen van de inspectie-instelling worden wel door DLVD in een revisie verwerkt).
2. Dit betreft gevelsprinklers die als 'aanvullende beveiliging' worden aangebracht (geen onderdeel van de te certificeren sprinklerbeveiliging). Als zijnde gevelsprinklers kan er geen sprake zijn van een sproeidichtheid op de betreffende gevel. Deze sprinklers werpen het bluswater immers weg van de gevel. Doelstelling van deze sprinklers is omschreven in de paragraaf.
3. Dit betreft geen 'exposure system' (kan ook niet, gezien het feit dat het hier om aangedockte vrachtwagens gaat, waardoor het onmogelijk is om de gehele gevel aan te sproeien; dit vereist overigens ook andere sprinklers, namelijk gericht op de betreffende gevel).
4. ½ S betekent de helft van de h.o.h. van de sprinklers. Zie punt 3: dit betreft geen 'exposure system', straling verder niet relevant.
5. Zie tweede alinea van paragraaf 3.9 voor doelstelling, alsook paragraaf 1.6.2 laatste alinea.
6. Nader af te stemmen en gekozen oplossing vast te leggen in revisie UPD.
7. Geen reactie nodig, punt is goedgekeurd.
8. Vanuit het normatief kader worden er geen nadere eisen gesteld aan in pandig opgestelde omvormers. Mogelijk maatregelen nodig t.a.v. de technische uitvoering van de PV-installatie, actie derden.
9. Nader af te stemmen, volgens opgave gaat het hier alleen om opslag van vloeistoffen zonder vlampunt.
10. Zie paragraaf 2.4 voor de betreffende tekening, inclusief paragraaf 2.3 en 2.5.

M.b.t. PvE BMI-OAI (blz. 17 van 19):

In het PvE is geen ruimtebewaking opgenomen.

M.b.t. 'sprinklerinstallatie (blz. 17 van 19):

- De brandslangaan sluitingen zijn verder omschreven in het Brandbeveiligingsconcept. Deze maken verder geen deel uit van de automatische sprinklerinstallatie.
- Sturing PV-installatie kan worden opgenomen in revisie UPD/PvE.
- Zie paragraaf 2.4 voor de betreffende tekening, inclusief paragraaf 2.3 en 2.5.

M.b.t. 'brandweertoetreding (blz. 18 van 19):

- E.e.a. kan in een revisie van het UPD worden verwerkt, daarvoor zal eerst nog de uitvoering van de toetreding nog nader moeten worden vastgesteld.