

Ventilatieberekening



Project

Projectnummer

Datum

Status

Auteur

313

20-12-2022

Definitief

Henk van Prooijen

Opdrachtgever

Uitgevoerd door:

Instecq+ B.V.

De Vroedschap 26

2922 VC Krimpen a/d IJssel

www.instecq.nl

Programma van Eisen

Versie berekening

Bouwbesluit 2012

1

#	Omschrijving	Gebruiksfunctie	Oppervlakte		Realisatie	
			#	Vereiste capaciteit	Toevoer	Afvoer
			m²		m³/h	m³/h
Begane grond						
0.01	Entree		7,3	23,7	25,2	
0.02	Toilet		1,4	25,2		25,2
0.03	Keuken	Woonfunctie	11,0	75,6		75,6
0.04	Eetkamer	Woonfunctie	15,0	48,6		48,6
0.05	Woonkamer	Woonfunctie	20,3	65,8	110,8	
0.06	Werkkamer	Woonfunctie	9,3	30,1	50,0	
0.07	Bijkeuken		11,3	36,6		36,6
Verdieping 1						
1.01	Overloop		6,0	19,4		83,1
1.02	Slaapkamer	Woonfunctie	11,1	36,0	36,0	
1.03	Slaapkamer	Woonfunctie	12,5	40,5	40,5	
1.04	Slaapkamer	Woonfunctie	9,3	30,1	30,1	
1.05	Slaapkamer en kleedruimte	Woonfunctie	23,8	77,1	77,1	25,0
1.06	Badkamer		9,4	50,4		50,4
1.07	Toilet		1,3	25,2		25,2
Zolder						
2.01	Zolder		8,6	27,9	27,9	27,9
Totaal woning			158		398	398