



## AFWIJZING VERGUNNINGAANVRAAG

Voor het realiseren van een tweede inlaatduiker op de locatie nabij Lopikerweg West 86 in Lopik.

**Ons kenmerk**

HDSR 450203

**Datum**

**Uw kenmerk**

20240604 01245

**Bijlage(n)**

1

Geachte heer Wassink,

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben uw aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het realiseren van een tweede inlaatduiker op de locatie nabij Lopikerweg West 86 in Lopik. De aanvraag hebben wij op 4 juni 2024 ontvangen en ingeboekt onder zaaknummer 450203. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

### **Besluit**

Op grond van artikel 4.574 en artikel 4.575, lid 2 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 (hierna: waterschapsverordening) is er voor deze activiteit een vergunningplicht aangewezen. Het is verboden om de activiteit te verrichten zonder vergunning. Wij hebben besloten uw aanvraag af te wijzen.

### **Reden voor afwijzing**

De aanvrager wil op zijn perceel graag een tweede inlaatduiker realiseren. In de aanvraag staat dat deze noodzakelijk is vanwege het ophogen van de kavel met 1 á 1,5 meter, waardoor de watergang op het kavel ook dieper is geworden. Om hier voldoende water in te krijgen is aanvoer vanuit de wetering (gelegen aan de overzijde van de Lopikerweg West) noodzakelijk.

### **Toetsingskader**

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Naast dit belangenkader zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen.

Deze beoordelingsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

#### *Beleid*

Bij het verlenen van een vergunning houden we ook rekening met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 'Stroomopwaarts', vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022;
- de Beleidsvisie Waterkeringen, vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 2014.

#### *Motivering*

Een inlaatduiker is een (afsluitbare) buis door de waterkering, bedoeld om water naar een lageregelegen gebied aan te voeren. Langs de Lopikerwetering tussen Lopikerkapel en Schoonhoven zijn enkele honderden van deze inlaatduikers aanwezig. Deze zijn ten tijde van de ruilverkaveling in de jaren negentig van de vorige eeuw aangebracht om het waterpeil rondom woningen met een houten paalfundering op voldoende hoog niveau te houden. Dit hogere waterpeil voorkomt, in voorkomende gevallen, funderingsschade door paalrot.

De grote hoeveelheid inlaatduikers compliceert het waterbeheer in de Lopikerwetering steeds meer. Het gebruik hiervan resulteert namelijk in een aanzienlijke watervraag in de zomerperiode. Die watervraag is zelfs zo groot dat tijdens een langere droge periode, die naar de toekomst toe naar verwachting steeds vaker voorkomen, de volledige aanvoercapaciteit van de Lopikerwetering gebruikt wordt. Dat leidt elders in het watersysteem mogelijk tot problemen. Het leidt er in ieder geval toe dat het waterschap op momenten zijn wettelijke beheertaak niet goed kan uitoefenen omdat er onvoldoende sturing kan worden uitgeoefend.

Wij beogen om bovengenoemde redenen meer grip te krijgen op het aantal en de inzet van inlaatduikers. Wij zijn daarom ook zeer terughoudend met het toestaan van nieuwe inlaatduikers in algemene zin en langs de Lopikerwetering in het bijzonder. Sterker: ons beleid is er juist op gericht om het totale aantal inlaten te doen verminderen. Dat stelt ons namelijk beter in staat om als waterbeheerder op gebiedsniveau afwegingen te maken over het benutten van de beperkte hoeveelheid zoet water.

Dit alles sluit aan bij de doelen van het waterschap zoals verwoord in artikel 1.3, lid f en lid h van de waterschapsverordening.

#### *Alternatief*

In uw specifieke situatie geldt daarnaast dat er een, relatief weinig belastend, alternatief beschikbaar is. De benodigde hoeveelheid water is namelijk aan te voeren vanaf de bestaande inlaatduiker op uw perceel. Deze bestaande inlaatduiker, met een diameter van 0,04 meter, heeft voldoende capaciteit om de watergangen op uw perceel op hoogte te houden. U dient dan wel zelf een constructie aan te leggen van en naar de beoogde watergang.

### *Conclusie*

Het toestaan van inlaatduikers is in algemene zin ongewenst. Dat wil niet zeggen dat deze nooit kunnen worden toegestaan. In dit specifieke geval zijn er vanuit het watersysteem zwaarwegende redenen om de aanvraag niet in te willigen. Daarnaast geldt dat er een alternatief aanwezig is.

Om bovengenoemde redenen wijzen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning af.

### **Bezwaar**

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Als er sprake is van een spoedeisend belang en er niet gewacht kan worden op de beslissing op het bezwaarschrift dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Het adres is: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht. Aan het indienen van een verzoekschrift zijn wel kosten verbonden. De actuele bedragen zijn te raadplegen op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

### **Meer informatie?**

Wanneer u vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met Procesbeheer van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, 030-2097358 / [vhpost@hdsr.nl](mailto:vhpost@hdsr.nl). Of bezoek de [website](#) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Correspondentie naar aanleiding van deze brief kunt u sturen naar [vhpost@hdsr.nl](mailto:vhpost@hdsr.nl), onder vermelding van het zaaknummer.

Dijkgraaf en hoogheemraden  
Namens hen,

A.W. van de Ruit  
Teamleider Vergunningverlening