



Balkons 30 min brandwerend ikv risico brandoverslag. Zie rapportage.

Sterkte bij brand is iets anders dan brandwerendheid.

GEMEENTE ROTTERDAM
BRANDPREVENTIECOMMISSIE

DOVEN1 2023/12/20 08:45:45 AM W. Europe Standard Time	DOVOEHOD 2023/12/20 09:06:24 AM W. Europe Standard Time
---	---

vergunningen: **AKKOORD** brandweer:

b brandwerendheid 15-12-2023
a dakranddetail 04-12-2023

tekening
DO20303 b
doorsnede D-D

schaal
1:100
formaat
A1
getekend
06-10-2023
fase
Definitief Ontwerp

project
Hoofdweg fase 1
Rotterdam
2019042

opdrachtgever
Leyten

GROOSMAN
ARCHITECTEN

BPC heeft een 'expert judgement beschouwing' verzocht op de beschreven maatregelen in dit onderdeel van deze rapportage (212911_AdB_RAP_0004_v3.0). Bij een positief oordeel, namelijk dat de uitwerking in deze rapportage wordt onderschreven als brandveilige oplossing, wordt geen gecertificeerde VBB-installatie in het gebouw toegepast als gelijkwaardigheid.