



**Balkons 30 min  
nrandwerend ikv risico  
brandoverslag. Zie  
rapportage.**

**Sterkte bij brand is iets  
anders dan  
brandwerendheid.**

**GEMEENTE ROTTERDAM  
BRANDPREVENTIECOMMISSIE**

DOENVU 2023/12/20 08:42:01 AM W. Europe Standard Time	DOKHOOD 2023/12/20 08:50:06 AM W. Europe Standard Time
vergunningen:	brandweer:
<b>AKKOORD</b>	

b brandwerendheid 15-12-2023  
a draagrandtaal 04-12-2023

tekening  
**DO20302 b**  
doorsnede C-C

schaal  
1:100  
formaat  
A1  
getekend  
06-10-2023  
fase  
Definitief Ontwerp

project  
**Hoofdweg fase 1**  
Rotterdam  
2019042

opdrachtgever  
Leyten

**GROOSMAN**  
ARCHITECTEN

BPC heeft een 'expert judgement beschouwing' verzocht op de beschreven maatregelen in dit onderdeel van deze rapportage (212911\_AdB\_RAP\_0004\_v3.0). Bij een positief oordeel, namelijk dat de uitwerking in deze rapportage wordt onderschreven als brandveilige oplossing, wordt geen gecertificeerde VBB-installatie in het gebouw toegepast als gelijkwaardigheid.