

Legenda

Produktaflevering

| | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Euro 95 | Benziepomp Euro 95 | afgifte 4 x 40 l/min |
| Euro 98 | Benziepomp Euro XL | afgifte 4 x 40 l/min |
| Diesel | Dieselpomp | afgifte 4 x 40 l/min |
| Diesel hs | High-speed Dieselpomp | afgifte 3 x 130 l/min |
| HVO | Dieselpomp HVO | afgifte 4 x 40 l/min |
| HVO hs | High-speed HVO-pomp | afgifte 3 x 40 l/min |
| AdBlue | AdBlue pomp | afgifte 2 x 40 l/min |
| Waterstof 350 Bar | Afleverpunt Waterstof t.b.v. trucks | 1 stuks |
| Waterstof 700 Bar | Afleverpunt Waterstof t.b.v. personenwagens | 1 stuks |
| Snellader Trucks | Elektrisch laadpunt t.b.v. trucks | 1 stuks |

Produkttopslag

| | | |
|----------|--|------------------------|
| Tank - 1 | Ondergrondse opslagtank t.b.v. Diesel [B7] | met een inh. van 50 m³ |
| Tank - 2 | Ondergrondse opslagtank t.b.v. HVO | met een inh. van 20 m³ |
| Tank - 3 | Ondergrondse opslagtank t.b.v. Euro 98 [E5] | met een inh. van 20 m³ |
| Tank - 4 | Ondergrondse opslagtank t.b.v. Euro 95 [E10] | met een inh. van 30 m³ |
| Tank - 5 | Bovengrondse opslagtank t.b.v. AdBlue | met een inh. van 3 m³ |

Produkttoelevering [in afsluitbare vulpuntenkap]

| | |
|------|-------------------------|
| E 95 | Vulpunt Euro 95 [E10] |
| E 98 | Vulpunt Euro 98 [E5] |
| HVO | Vulpunt HVO |
| D | Vulpunt Diesel |
| DR | Aansluitpunt dampretour |


Leidingwerk [te bepalen door installateur]

Riolering

| | |
|---|---|
| — | Riolering PVC (HWA), met stroomrichting en diameter |
| — | Riolering PVC (DWA), met stroomrichting en diameter |
| — | Riolering HDPE, met stroomrichting en diameter |

Diversen

| | |
|-----------------|---|
| DIT | Dispenser Integrates Terminal (PIN) |
| TO / TB | Tank -ontluchting / -beluchting |
| ab | Afvalbak |
| ap | Aardingsaansluiting tankwagens |
| arb | Aanrijbeveiliging (beton) |
| Bioput | Bioput [water recycling] capaciteit 20 l/s, met een inh. van 10 m³ |
| ip | Inspectieput DWA |
| kb | Meestpunt kathodische bescherming [indien nodig] |
| ns | Noodstop (op gevel) |
| OBAS Tankplaats | Olíe- / benzíne-afscheider capaciteit 6 l/s, met een inh. van 1,2 m³ |
| OBAS Wasstraat | Olíe- / benzíne-afscheider capaciteit 20 l/s, met een inh. van 2,5 m³ |
| ovv | Overvulbeveiliging |
| Pomput | Pomput [water recycling] capaciteit 20 l/s, met een inh. van 10 m³ |
| 3xP6 | 3 x Poederblusser 6 kg op trolley bij entree |
| Silbvang [grof] | Silbvangput [water recycling] capaciteit 20 l/s, met een inh. van 10 m³ |
| Silbvang [fijn] | Silbvangput [water recycling] capaciteit 20 l/s, met een inh. van 10 m³ |
| vp | Vloeistofdichte peilput, aangesloten op OBAS |



VWA notering, ladingspunt, notariatum
Wijzigingen Datum Wijz.

Project ESO Servicestation | Bosscheweg ong. Beek en Donk
Onderdeel Situatie
Opdrachtgever Visser's Retail B.V. Werknr. 20231595

www.xtensief.nl
info@xtensief.nl

Datum 01-03-2024
Tekening 1595 BU-01

Schaal 1:1000
Formaat A0

Postbus 113
2400 AC Alphen aan den Rijn

From
BOUWUITVOERING

Blad
BU-01

