




HANDSONDERINGEN

Project: 23005 bouwen van een woonboerderij met bijbehorend bouwwerk a/d Akkerstraat 3 Lage Mierde
Opdrachtgever: -
Fase: DIVERSE
Blad: ALG. 0 SONDERING VOORBLAD
Schaal:
Datum: 27-12-2023 Wijziging:



Project: 23005 bouwen van een woonboerderij met bijbehorend
 bouwwerk a/d Akkerstraat 3 Lage Mierde

Opdrachtgever: -

Fase: DIVERSE

Blad: ALG. 1 SONDERING SITUATIE

27-12-2023



VELDWERK P23005
bouwen van een woonboerderij met bijbehorend
bouwwerk a/d Akkerstraat 3 Lage Mierde
dd 25-10-2023

Sondering: S-1
Diepte gele grond: 50 cm
Drukvastheid: 700 N - 4 cm

Conclusie: voldoende druvastheid



VELDWERK P23005
bouwen van een woonboerderij met bijbehorend
bouwwerk a/d Akkerstraat 3 Lage Mierde
dd 25-10-2023

Sondering: S-2
Diepte gele grond: 48 cm
Drukvastheid: 600 N - 11 cm

Conclusie: voldoende druvastheid



VELDWERK P23005
bouwen van een woonboerderij met bijbehorend
bouwwerk a/d Akkerstraat 3 Lage Mierde
dd 25-10-2023

Sondering: S-3
Diepte gele grond: 50 cm
Drukvastheid: 640 N - 10 cm

Conclusie: voldoende druvastheid