



## **BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

### **1. Besluit**

Dit besluit gaat over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het lozen van spoelwater dat vrij komt na het reviseren van in pandig leidingwerk en het desinfecteren daarvan. De werkzaamheden vinden plaats in het pompstation aan De Groene Zoom 2 te Gouda.

Het spoelwater zal als gevolg van het desinfecteren chemicaliën bevatten. Daardoor wordt niet aan hoofdstuk 29 van de waterschapsverordening De Rijnlandse Keur (verder "WSV") voldaan. Daarom is sprake van een vergunningplichtige lozing in de zin van Hoofdstuk 37 WSV.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. De aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen aan Oasen N.V., Postbus 122, 2800 AC Gouda;
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor het lozen van spoelwater op het aangrenzende oppervlaktewater. Het spoelwater is in contact geweest met het desinfectiemiddel "Panox 300", waarbij:
  - a. circa 6 sproeiflacons van 750 ml Panox 300 worden gebruikt;
  - b. het leidingwerk met maximaal 200 m<sup>3</sup> water wordt gespoeld;
  - c. het spoelwater geloosd wordt met maximaal debiet van 13,5 m<sup>3</sup>/uur;
  - d. de uitvoering gepland is tussen 24-10-2024 en 30-05-2025.
- III. Aan dit besluit zijn de volgende voorwaarden verbonden:
  - a. als meer 6 flacons Panox 300 nodig zijn voor het desinfecteren, dan wordt dat toegestaan tot een maximum van 12;
  - b. u informeert ons als u meer dan 12 flacons nodig heeft;
  - c. het is niet toegestaan om overblijvend product Panox 300 direct te lozen op oppervlaktewater. Overblijvend product moet worden afgevoerd naar een erkend verwerker of inzamelaar.
  - d. het product moet eerst de door de producent voorgeschreven inwerkingstijd hebben gehad voordat het leidingwerk nagespoeld wordt.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet en de daarbij horende algemene maatregelen van bestuur, de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de WSV en de Algemene wet bestuursrecht. De overwegingen worden op de komende pagina's van deze omgevingsvergunning beschreven.



## 2. Aanvraag

In uw aanvraag geeft u aan dat naar verwachting 6 spuitflacons Panox 300 benodigd zijn en dat circa 100 tot 200 m<sup>3</sup> spoelwater nodig zal zijn.

Wij hebben u om aanvullende gegevens gevraagd om de waterbezwaarlijkheid beter te kunnen inschatten. Uit de door u op 24 juni 2024 aangeleverde informatie blijkt dat de inhoud van het totaal te vervangen leidingwerk circa 27 m<sup>3</sup> bedraagt. In totaal zal het leidingwerk drie keer moeten worden doorgespoeld. Naar verwachting zal het totaal te lozen spoelwater dan 81 m<sup>3</sup> bedragen. Het debiet zal tussen de 6 en 13,5 m<sup>3</sup>/uur zijn.

Ook heeft Rijnland contact opgenomen met de fabrikant van Panox 300 (Tevan B.V.). Daarbij hebben wij gevraagd om een betere duiding van de toxiciteitsgegevens die op het veiligheidsblad van Panox 300 staan. Op 2 juli 2024 hebben wij van Tevan B.V. de gevraagde toxiciteitsgegevens ontvangen.

## 3. Beoordeling

Panox 300 bevat perazijnzuur en waterstofperoxide. Beide stoffen zijn snel biologisch afbreekbaar, waarbij geen schadelijke stoffen ontstaan. Er bestaan geen lozingsnormen (JG-MKN) voor deze stoffen. Wel zijn gegevens over de schadelijkheid voor waterorganismen (NOEC of PNEC: een norm die negatieve effecten uitsluit). De NOEC voor perazijnzuur bedraagt 0,00094 mg/l en de PNEC voor waterstofperoxide 0,013 mg/l.

Voor het bepalen van de acute negatieve effecten op het ontvangende oppervlaktewater (immissietoets), is door ons worst-case gerekend met een 'first flush' (27m<sup>3</sup>) waarbij de 6 flacons van 750 ml (4,5 liter) in 1x op het oppervlaktewater zou komen.

Uit de gegevens van Tevan B.V. blijkt dat Panox 300 0,1074% perazijnzuur en 2,98% waterstofperoxide bevat. Als het soortelijk gewicht van beide stoffen gelijk gesteld wordt aan water, dan bedraagt de te lozen concentratie perazijnzuur 0,000177 mg/l en waterstofperoxide 0,00496 mg/l.

Uit bovenstaande blijkt dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn. De te lozen concentratie perazijnzuur ligt een factor 5 en waterstofperoxide een factor 2,5 onder de NOEC/PNEC waarden. Daarmee kan tot maximaal het dubbele gebruik aan Panox 300 veilig worden toegestaan (zie de voorwaarden onder nr. 1 Besluit).

**Procedure**

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. Meer informatie daarover vind u in bijlage III.

**4. Ondertekening**

Besloten in Leiden op 22 juli 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening



## BIJLAGE II ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden  
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via [www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden](http://www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden) of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren  
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk  
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten  
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt  
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
  - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net).
  - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Een adreswijziging doorgeven  
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
8. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven  
Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.



De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 3.30 lid 1 en 2 van de WSV.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

10. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



## **BIJLAGE III BEZWAAR**

### **1. Wettelijke basis**

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

### **2. Bezwaar maken**

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met de heer W. Wilschut of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

#### **Een bezwaarschrift indienen**

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekendgemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:



- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).

### **De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.