Terberg Totaal Installaties Rotterdam BV

Aanmaakdatum: 20-7-2022
Wijzigingsdatum: 19-2-2023
Projectnummer:
Behandeld: J. Verschuinen

De Scharnier Rotterdam

| Ruimteverklaring | | | | Bouwkundige gegevens | | | | | | | | | Ventilatie installatie | | | | | | | | |

Terberg Totaal Installaties Rotterdam BV

Aanmaakdatum 6-12-2022
Wijzigingsdatum 19-9-2023
Aantal uur
Behandeld J. Verschuren

De Scharnier Rotterdam

Ruimtenummer	Ruimte	m. Bouwkundig	Ruimte temp. Zomer droogbol (°C)	Ruimte temp. Zomer relatief (%)	Bouwkundige gegevens: Oppervlakte (m²)	Vrije hoogte (m)	Afmetingen: breed (m)	diep (m)	Aantallen: Zonbelasting (m²)	Personen (aantal)	Gebruiksfunctie	Bouwkundig gegevens	Ventilatie installatie: Ely Bouwdeel (plenum/vrij zuig)	Aanzuigende ons 1 (plafond)	Aanzuigende ons 2 (plafond)	Ely Bouwdeel (plenum/vrij zuig)	Aanzuigende ons 1 (plafond)	Aanzuigende ons 2 (plafond)	Mechanisch aan (plafond)	Toevoerlamp (ventil.)	Afzuigdiuwe (ventil.)	Unit	Capacitiet unit	Type verwarming
BG																								
Schaal																								
Hallen	0.01	26 °C/ 28 °C	50,0 m²	3,00 m	166,7 m²	3,00 m	55,6 m²			1	Onderwijsruimte	Vertilatie units	5,1 diam.kpp			1011 vrij/h			1011 vrij/h	1011 vrij/h	AMAX CP14.30 (18/TM 1041	vrij/h	Luchtverwarming
Gangen	0.02	18 °C	3,0 m²	3,00 m	3,0 m²	3,00 m	1,0 m²				Gangruimte													Overwegende ruimte
Kantoor	1.KAT	18 °C	12,0 m²	3,00 m	36,0 m²	3,00 m	12,0 m²			3	Kantoorruimte													Overwegende ruimte
Grootkeuken (Hive Modern)	1.KEUK	20 °C/ 22 °C	266,0 m²	3,00 m	798,0 m²	3,00 m	266,0 m²			10	Onderwijsruimte	Vertilatie units	5,1 diam.kpp	2000 vrij/h		1500 vrij/h	2000 vrij/h		2000 vrij/h	2000 vrij/h	AMAX CP14.30 (18/TM 1060	vrij/h	Luchtverwarming
Kantoor	1.KAT	20 °C/ 22 °C	13,0 m²	3,00 m	39,0 m²	3,00 m	13,0 m²			1	Onderwijsruimte	Vertilatie units	5,1 diam.kpp	200 vrij/h		51 vrij/h	200 vrij/h		200 vrij/h	200 vrij/h		200 vrij/h	Luchtverwarming
Toilet	1.TOIL	18 °C	2,0 m²	3,00 m	6,0 m²	3,00 m	2,0 m²				Toilet		7,0 diam.kpp	50 vrij/h		20 vrij/h	50 vrij/h		50 vrij/h	50 vrij/h		50 vrij/h	Overwegende ruimte
Toilet dames	1.TOIL	18 °C	1,7 m²	3,00 m	5,1 m²	3,00 m	1,7 m²	1			Toilet		7,0 diam.kpp	50 vrij/h		20 vrij/h	50 vrij/h		50 vrij/h	50 vrij/h		50 vrij/h	Overwegende ruimte
Gang	1.GANG	18 °C	4,2 m²	3,00 m	12,6 m²	3,00 m	4,2 m²				Gangruimte		7,0 diam.kpp	50 vrij/h		20 vrij/h	50 vrij/h		50 vrij/h	50 vrij/h		50 vrij/h	Overwegende ruimte
Kantoorruimte	1.KAT	18 °C	3,9 m²	3,00 m	11,7 m²	3,00 m	3,9 m²				Kantoorruimte		7,0 diam.kpp			20 vrij/h							Overwegende ruimte
Kantoorruimte	1.KAT	18 °C	3,7 m²	3,00 m	11,1 m²	3,00 m	3,7 m²				Kantoorruimte		7,0 diam.kpp			20 vrij/h							Overwegende ruimte
Kantoorruimte	1.KAT	18 °C	8,7 m²	3,00 m	26,1 m²	3,00 m	8,7 m²				Kantoorruimte		7,0 diam.kpp			20 vrij/h							Overwegende ruimte
Kantoor groep	1.KAT	18 °C	27,0 m²	3,00 m	81,0 m²	3,00 m	27,0 m²			6	Kantoorruimte		7,0 diam.kpp	2 vrij/dlg		140 vrij/h	140 vrij/h		140 vrij/h	140 vrij/h	ANCHIS 18 KU-B300-E1-C-4	vrij/h	Overwegende ruimte
Entree	1.ENT	18 °C	9,0 m²	3,00 m	27,0 m²	3,00 m	9,0 m²				Kantoorruimte		7,0 diam.kpp	50 vrij/h		20 vrij/h	50 vrij/h					50 vrij/h	Overwegende ruimte
Gang	1.G	18 °C	20,0 m²	3,00 m	60,0 m²	3,00 m	20,0 m²				Gangruimte		7,0 diam.kpp	50 vrij/h		20 vrij/h	50 vrij/h					50 vrij/h	Overwegende ruimte
Gang	1.G	18 °C	26,0 m²	3,00 m	78,0 m²	3,00 m	26,0 m²				Gangruimte		7,0 diam.kpp			20 vrij/h							Overwegende ruimte
Kantoorruimte	2.KAT	18 °C	14,0 m²	3,00 m	42,0 m²	3,00 m	14,0 m²				Kantoorruimte		7,0 diam.kpp			20 vrij/h							Overwegende ruimte
Kantoorruimte	2.KAT	18 °C	17,7 m²	3,00 m	53,1 m²	3,00 m	17,7 m²				Kantoorruimte		7,0 diam.kpp			20 vrij/h							Overwegende ruimte
Kantoorruimte	2.KAT	18 °C	8,0 m²	3,00 m	24,0 m²	3,00 m	8,0