



Opmerking: Deze tekening dient aangepast te worden op basis van de opmerkingen op de berekening van trappen, bordessen en hellingsbanen.

09-06-2024

Maatvoering + Peilmaten controleren.

Loopvlakken bestaande uit perfo-roosters / trede met ontwateringsgaatjes

A Ter Controle		30.05.2024	B.V.
REVISIE REVISIE OMSCHRIJVING		REVISIE DATUM	Getek.
Materiaalbehandeling:			
Thermisch verzinken			
Staal kwaliteit volgens NEN-EN 10025; Buitendek: S275JR; Profiel Staal: S355JR; THD / SPB: S355JR		Vernield volgens NEN-EN 1090-2; Lassen Minimaal: sa 4; Met slijt uitgangspunt: Bijlage 30 FPFC-Handboek	
Status:		Ter Controle	
Orderwerp: Trappen tbv barge Renaissance		Uitvoeringsklasse: EXC2	
PROJECT: Asielboot trappen		Tolerantie klasse: 1	
		Projectie: 1	
Datum: 30.05.2024		ORDER nr. 2658	
Getekend: B.V.		TEKENING G [2] A	
Schaa: 1:10 / 1:40 /		Formaat: 841x594 / A1	