

From: [redacted] <[redacted]@vanwestreenen.nl>
Sent: Friday, October 13, 2023 8:01:58 AM
To: [redacted] <[redacted]@zeewolde.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@vanwestreenen.nl>, "[redacted]@brandweerflevoland.nl" <[redacted]@brandweerflevoland.nl>, "info@griendijkerbv.nl" <info@griendijkerbv.nl>
Subject: FW: Schillinkpad 18 Zeewolde

Geachte mevrouw [redacted]

Heeft de heer [redacted] de stukken ter beoordeling, gisteren namelijk nog niet.
Verder is besproken dat ik n.a.v. de brandkraan in overleg ga met een boringsbedrijf en onderzoek wat de gift wordt op -26 m NAP.
Verder stem ik nog af met de heer [redacted] of er een bestaande kraan op het bedrijf aanwezig met een stroz koppeling.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]



Van Westreenen B.V.

M 06-[redacted]
E [redacted]@vanwestreenen.nl
I www.vanwestreenen.nl
www.allesoverstikstof.nl



Locatie Lunteren	Scherpenzeelseweg 11, 6741 LX	0342-474255
Locatie Lichtenvoorde	Varsseveldseweg 65d, 7131 JA	0544-379737
Locatie Tubbergen	Haarweg 9a, 7651 KE	0546-706586

VanWestreenen BV staat niet in voor de juistheid van de informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verstuurde informatie. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten of verplichtingen worden ontleend. Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit ontvangt, terwijl het niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u ons hiervan per ommegaande te berichten.

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 11 oktober 2023 12:47
Aan: [redacted]@brandweerflevoland.nl
CC: [redacted] <[redacted]@vanwestreenen.nl>; info@griendijkerbv.nl
Onderwerp: RE: Schillinkpad 18 Zeewolde

Geachte heer [redacted]

Na overleg met de Omgevingsdienst en waterschap het volgende.
Het maaiveld ligt op – 3, 5 meter t.o.v. NAP de boring mag maximaal tot -26 meter NAP.
Hierdoor is de boring diepte maximaal 22, 5 meter echter weet ik niet of dan het juiste debiet wordt gehaald?

Gaarne uw reactie in deze brandkraan kwestie.

Van: [redacted] <[redacted]@zuiderzeeland.nl>
Verzonden: dinsdag 10 oktober 2023 11:15
Aan: [redacted] <[redacted]@vanwestreenen.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@vanwestreenen.nl>; Waterprocedures <Waterprocedures@zuiderzeeland.nl>
Onderwerp: RE: Schillinkpad 18 Zeewolde

Geachte heer [REDACTED]

Het klopt inderdaad dat deze locatie in een waterwingebied ligt. In dit gebied hebben we te maken met de zgn. boringsvrije zone. U mag op deze locatie niet dieper boren dan 26 mtr minus NAP. Hierboven is het wel toegestaan grondwater te onttrekken.

Informatie over de boringsvrije zone kunt u vinden op:

<https://www.ofgv.nl/thema/bodem/boringsvrije-zone/>

Het uitvoeren van een boring in de boringsvrije zone moet minimaal 2 weken van tevoren worden gemeld bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Als u bij een boring in een boringsvrije zone grondwater wilt onttrekken moet u hiervoor eerst een melding indienen of een vergunning aanvragen bij Waterschap Zuiderzeeland. De aanvraag moet 4 weken voor de boring worden ingediend.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd! Heeft u alsnog vragen, dan kunt u met ondergetekende contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Senior medewerker vergunningverlening

Waterschap Zuiderzeeland

Adres: Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad

Postbus 229, 8200 AE Lelystad

E-mail: [REDACTED]@zuiderzeeland.nl

Tel: 0320-274911

mob: 06 [REDACTED]

Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag!



Kijk ook eens op onze site: www.zuiderzeeland.nl

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/zuiderzeeland