

Project: BCC Itero  
 Betreft: Ventilatiestaat  
 Status: Omgevingsvergunning  
 Datum: 13-9-2023



Verdieping	Ruimtenummer	Ruimtenaam	Oppervlakte [m2]	Hoogte [m]	Inhoud [m3]	Aantal personen (gemiddeld)	Gebruiksfunctie	Functie	Ventilatie-eis Bouwbesluit	Ventilatie conform Bouwbesluit [m3/h]	Ventilatie-eis ontwerp	Ventilatie conform ontwerp [m3/h]	Voldoet
BG	0.01	entree	4,6	2,9	13,34		industriefunctie	verkeersruimte	0,5 dm3/s/m2	8,3	50 m3/h	50	Voldoet
BG	0.02	gang	27,7	5,6	155,12		industriefunctie	verkeersruimte	0,5 dm3/s/m2	49,9	200 m3/h	200	Voldoet
BG	0.03	Kast / watermeter	1,5	2,9	4,35		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
BG	0.04	transformator	15,4	2,9	44,66		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
BG	0.05	hoogspanning	8,9	2,9	25,81		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
BG	0.06	gang	8,9	2,9	25,81		industriefunctie	verkeersruimte	0,5 dm3/s/m2	16,0	200 m3/h	200	Voldoet
BG	0.07	toilet	1,1	2,9	3,19		industriefunctie	toiletteruimte	7,0 dm3/s	25	50 m3/h	50	Voldoet
BG	0.08	toilet	1,1	2,9	3,19		industriefunctie	toiletteruimte	7,0 dm3/s	25	50 m3/h	50	Voldoet
BG	0.09	werkkast	1,1	2,9	3,19		industriefunctie	onbenoemde ruimte	-	-	m3/h	-	Voldoet
BG	0.10	toilet / douche	5,7	2,9	16,53		industriefunctie	badruimte	14,0 dm3/s	50	50 m3/h	50	Voldoet
BG	0.11	toilet / douche	5,7	2,9	16,385		industriefunctie	badruimte	14,0 dm3/s	50	50 m3/h	50	Voldoet
BG	0.12	schakelruimte	78,3	5,6	438,48		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
BG	0.13	PLC ruimte	72,3	5,6	404,88		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
BG	0.14	bedrijfsruimte	1299,1	20	25982	15	industriefunctie	verblijfsruimte	6,5 dm3/s p.p.	351	1 -voudig	25982	Voldoet
BG	0.15	bordes	25,4	2,9	73,66		industriefunctie	verkeersruimte	0,5 dm3/s/m2	46	1 -voudig	74	Voldoet
BG	0.16	Patch / data	19,2	2,9	55,68		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	50	Voldoet
BG	0.17	leidingen	6,1	2,9	17,69		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
BG	0.18	laagspanning	8,9	12,4	110,36		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
1e	1.01	gang	8,4	2,81	23,604		industriefunctie	verkeersruimte	0,5 dm3/s/m2	15	50 m3/h	50	Voldoet
1e	1.02	kantine	24,5	2,81	68,845		industriefunctie	verblijfsruimte	6,5 dm3/s p.p.		300 m3/h	300	Voldoet
1e	1.03	controlekamer	36,8	2,81	103,408	5	industriefunctie	verblijfsruimte	6,5 dm3/s p.p.	117	400 m3/h	400	Voldoet
1e	1.10	mezzanine (is onderdeel van 0.14)	164,4	14,4	2367,36	15	industriefunctie	verblijfsruimte	6,5 dm3/s p.p.	351	1 -voudig	2367	Voldoet
2e	2.01	opslag/techniek (is onderdeel van 0.14)	82,1	11,4	935,94	15	industriefunctie	verblijfsruimte	6,5 dm3/s p.p.	351	1 -voudig	936	Voldoet