

Project: BCC Itero
Betreeft: Ventilatiestaat
Status: Omgevingsvergunning
Datum: 17-01-2024 revisie



Verdieping	Ruimtenummer	Ruimtenaam	Oppervlakte [m2]	Hoogte [m]	Inhoud [m3]	Aantal personen (gemiddeld)	Gebruiksfunctie	Functie	Ventilatie-eis Bouwbesluit	Ventilatie conform Bouwbesluit [m3/h]	Ventilatie-eis ontwerp	Ventilatie conform ontwerp [m3/h]	Voldoet
BG	0.01	entree	4,0	2,9	11,6		industriefunctie	verkeersruimte	0,5 dm3/s/m2	7,2	50 m3/h	50	Voldoet
BG	0.02	gang	27,8	5,6	155,68		industriefunctie	verkeersruimte	0,5 dm3/s/m2	50,0	200 m3/h	200	Voldoet
BG	0.03	Kast / watermeter	1,6	2,9	4,64		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
BG	0.04	transformator	14,9	2,9	43,21		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
BG	0.05	laagspanning	8,3	2,9	24,07		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
BG	0.06	gang	8,9	2,9	25,81		industriefunctie	verkeersruimte	0,5 dm3/s/m2	16,0	200 m3/h	200	Voldoet
BG	0.07	toilet	1,1	2,9	3,19		industriefunctie	toiletruimte	7,0 dm3/s	25	50 m3/h	50	Voldoet
BG	0.08	toilet	1,1	2,9	3,19		industriefunctie	toiletruimte	7,0 dm3/s	25	50 m3/h	50	Voldoet
BG	0.09	werkkast	1,0	2,9	2,9		industriefunctie	onbenoemde ruimte	-	-	m3/h	-	Voldoet
BG	0.10	toilet / douche	5,7	2,9	16,53		industriefunctie	badruimte	14,0 dm3/s	50	50 m3/h	50	Voldoet
BG	0.11	toilet / douche	5,7	2,9	16,385		industriefunctie	badruimte	14,0 dm3/s	50	50 m3/h	50	Voldoet
BG	0.12	schakelruimte	78,6	5,6	440,16		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
BG	0.13	PLC ruimte	72,6	5,6	406,56		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
BG	0.14	bedrijfsruimte	1300,2	20	26004	15	industriefunctie	verblijfsruimte	6,5 dm3/s p.p.	351	1 -voudig	26004	Voldoet
BG	0.15	bordes	23,5	2,9	68,15		industriefunctie	verkeersruimte	0,5 dm3/s/m2	42	1 -voudig	68	Voldoet
BG	0.16	patch / data	19,3	2,9	55,97		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	50	Voldoet
BG	0.17	leidingen	6,1	2,9	17,69		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
BG	0.18	laagspanning	7,9	12,4	97,96		industriefunctie	technische ruimte	-	-	-	-	Voldoet
1e	1.01	gang	8,4	2,81	23,604		industriefunctie	verkeersruimte	0,5 dm3/s/m2	15	50 m3/h	50	Voldoet
1e	1.02	Pauze	23,9	2,81	67,159		industriefunctie	verblijfsruimte	6,5 dm3/s p.p.		300 m3/h	300	Voldoet
1e	1.03	controle	35,1	2,81	98,631	5	industriefunctie	verblijfsruimte	6,5 dm3/s p.p.	117	400 m3/h	400	Voldoet
1e	1.10	mezzanine (is onderdeel van 0.14)	164,3	14,4	2365,92	15	industriefunctie	verblijfsruimte	6,5 dm3/s p.p.	351	1 -voudig	2366	Voldoet
2e	2.01	opslag/techniek (is onderdeel van 0.14)	82,1	11,4	935,94	15	industriefunctie	verblijfsruimte	6,5 dm3/s p.p.	351	1 -voudig	936	Voldoet