

# RHO ADVISEURS - MEMO

**DATUM** 2 april 2023 **PROJECT** Zaaknummer 2022-309402 – OLO-nummer 7421531  
**KENMERK** 20191335.003 – Tijdelijke accommodatie **OPDRACHTGEVER** COA  
op AZC te Budel - 'brandveilig gebruiken  
van een bouwwerk'  
**VAN** [REDACTED]  
**AAN** gemeente Cranendonck, COA

## AANVULLENDE GEGEVENS - AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING AANVULLEN AANVRAAG MET ACTIVITEIT 'BRANDVEILIG GEBRUIKEN VAN EN BOUWWERK'

U geeft aan dat de activiteit 'brandveilig gebruiken van een bouwwerk' als activiteit onderdeel uitmaakt van het project plaatsing van tijdelijke units op het AZC=terrein te Budel behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning 'het plaatsen van tijdelijke units op de locatie Randweg-Oost 32 in Budel' (zaaknummer 2022-309402 – OLO nummer 7424117).

U constateert dat de activiteit 'brandveilig gebruiken van een bouwwerk' ook onderdeel uitmaakt van bovengenoemd project maar niet onlosmakelijk is verbonden met de activiteiten waarvoor in de aanvraag met zaaknummer 022-309402 – OLO nummer 7424117 een omgevingsvergunning is aangevraagd.

U adviseert de activiteit 'brandveilig gebruiken van een bouwwerk' separaat aan te vragen.

Na consultatie met het COA, wenst aanvrager de activiteit 'brandveilig gebruiken van een bouwwerk' niet als een separate aanvraag in te dienen. Om voortgang te behouden in de procedure is het COA voornemens dit niet voor alle panden op het COA-complex te combineren maar dit per afzonderlijk project aan te vragen.

Inmiddels is door aanvrager de werkzaamheid 'brandveilig gebruiken van een bouwwerk' een nieuwe aanvraag opgestart. Het formulier is volledig ingevuld en als downloadformulier beschikbaar gesteld. Deze PDF met bijbehorende bijlagen van de werkzaamheid is als aanvulling bij de oorspronkelijke aanvraag ingediend, waardoor deze aanvraag in het systeem niet als een echte werkzaamheid is opgenomen, maar in een bijlage.

# RHO ADVISEURS

---

---

## Brandmeldinstallatie – tijdelijke units

Verstreckte informatie vanuit het COA d.d. 31 maart 2023

- Er is een BMC geplaatst in alle 3 de units, deze is gekoppeld aan de centrale bij de receptie, doormiddel van een sim kaart doorgeschakeld.
- In de slaap ruimte en in de centrale gang zijn rookmelders geplaatst. Ook is er in de gang 2x een handmelder geïnstalleerd.
- Er is geen doorschakeling naar brandweer of een alarmcentrale. Bij brand zal de receptie wanneer nodig de brandweer inschakelen.

Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA)

Afdeling Vastgoed en Facilitair

Projectleider



Centraal Orgaan opvang asielzoekers