

Project Hortusplein te Sasseneheim
Opdrachtgever Hoogvliet Beheer
Onderwerp Ventilatieberekening Commerciële ruimten
Datum 15-12-2023
Werknummer 23-090
Referentie SDG/FVW

Ventilatieberekening, cf. Bouwbesluit 2012
Gebaseerd op DO tekeningen Groosman architecten d.d. 15 december 2023.

Algemene ruimten

Benaming	Functie	Verdieping	Oppervlak functioneel [m2]	Bezetting, 1 op ...	Eis ventilatie BB [m3/h per persoon]	Minimaal ventilatie [m3/u]	Gerealiseerde toevoer [m3/u]	Gerealiseerde afvoer [m3/u]	Systeem	Opmerkingen
Commercieel 1	Bijeenkomst	BG	100	3	15,0	500,0	500	500	WTW1	Mechanische toe- en afvoer met WTW. Aanzuig via gevelrooster, afblaas op het dak.
Commercieel 2	Bijeenkomst	BG	100	3	15,0	500,0	500	500	WTW2	Mechanische toe- en afvoer met WTW. Aanzuig via gevelrooster, afblaas op het dak.
Commercieel 3	Bijeenkomst	BG	100	3	15,0	500,0	300	300	WTW3	Mechanische toe- en afvoer met WTW. Aanzuig via gevelrooster, afblaas op het dak.