



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Besluit

wijziging maatwerkvoorschriften

Plukon Convenience Dronten B.V.
Cellebroederspoort 4 in Dronten



Aanvrager:

Plukon Convenience Dronten B.V.

Locatie:

Cellebroederspoort 4 in Dronten

Onderwerp:

Wijzigen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater via de gemeentelijke hemelwaterriolering in het oppervlaktewater.

Datum aanvraag:

21 juni 2024

Aanvraagnummer:

Per e-mail van 21 juni 2024

Kenmerk OFGV:

Z2024-010673/D2024-185349

Aanvraag

Op 21 juni 2024 heeft Plukon Convenience Dronten (hierna: Plukon) per e-mail een aanvraag (vormvrij) ingediend om het maatwerkbesluit met kenmerk Z2021-001912 van 29 augustus 2022 aan te passen op drie onderdelen. De aanvraag om wijziging is een gevolg van de controle indirecte lozing die op 7 december 2023 heeft plaatsgevonden door [REDACTED] [REDACTED] toezichthoudend ambtenaar van het Waterschap Zuiderzeeland.

Besluit


Het college van burgemeesters en wethouders van Dronten besluit om maatwerkvoorschrift 5 (controlevoorzieningen) van de in totaal 7 maatwerkvoorschriften van het maatwerkbesluit met kenmerk Z2021-001912 van Plukon Convenience Dronten B.V. te wijzigen. De strekking van de maatwerkvoorschriften is aanvullende eisen te stellen aan het lozen van afvloeiend hemelwater van het buitenterrein via de gemeentelijke hemelwaterriolering op oppervlaktewater. Dit is op basis van artikel 22.45 van het Omgevingsplan gemeente Dronten in samenhang met artikel 22.44 en artikel 22.144 van het omgevingsplan. Het gewijzigde maatwerkvoorschrift (nummer 5) is opgenomen in dit wijzigingsbesluit onder hoofdstuk 3. De overige maatwerkvoorschriften van het genoemde maatwerkbesluit blijven ongewijzigd van toepassing.

Het volgende document maakt deel uit van het wijzigingsbesluit maatwerkvoorschriften:

- e-mail als vormvrije aanvraag tot wijziging van de maatwerkvoorschriften, ontvangen op 21 juni 2024.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Dronten,
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 22-10-2024

Rechtsbescherming

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

College van burgemeester en wethouders van Dronten
Bezwaarschriftencommissie
Postbus 100
8250 AC DRONTEN

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

1. Procedurele overwegingen	6
1.1 Aanleiding	6
1.2 Verzoek	6
1.3 Bevoegd gezag	6
1.4 Procedure	6
1.5 Vergunde situatie	6
1.6 Advies	7
2. Inhoudelijke overwegingen	8
2.1 Algemeen	8
2.2 Overwegingen	8
3. Gewijzigde maatwerkvoorschrift	10
Bijlage I	11

1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanleiding

Op 21 juni 2024 heeft Plukon Convenience Dronten (hierna: Plukon) per e-mail een aanvraag (vormvrij) ingediend om het maatwerkbesluit met kenmerk Z2021-001912 van 29 augustus 2022 aan te passen op drie onderdelen. De aanvraag om wijziging is een gevolg van de controle indirecte lozing die op 7 december 2023 heeft plaatsgevonden door [REDACTED] [REDACTED] toezichthoudend ambtenaar van het Waterschap Zuiderzeeland. Tijdens deze controle is gebleken dat niet werd voldaan aan voorschrift 5 lid 1 van het hiervoor genoemde maatwerkbesluit. Dit is per brief van 8 juli 2024 aan Plukon meegedeeld. Het nu ingediende maatwerkverzoek heeft als doel de geconstateerde overtreding te legaliseren. De aanvraag betreft het wijzigen van enkele voorgeschreven controlevoorzieningen en een toe te passen monsternametechniek.

1.2 Verzoek

Op 21 juni 2024 heeft Plukon de (vormvrije) aanvraag voor wijziging van het maatwerkbesluit ingediend. De kennisgeving voor de aanvraag wijzigen maatwerk is in week 28, 2024 gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl.

1.3 Bevoegd gezag

Op basis van artikel 4.8 van de Omgevingswet en artikel 22.45 (22.48) van het Omgevingsplan gemeente Dronten zijn burgemeester en wethouders van gemeente Dronten bevoegd om te beslissen op de aanvraag om maatwerkvoorschriften te wijzigen. De omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is gemandateerd om namens burgemeester en wethouders van gemeente Dronten deze taak uit te voeren.

1.4 Procedure

Op basis van artikel 22.45 van het Omgevingsplan gemeente Dronten kunnen bij maatwerkvoorschrift aanvullende eisen worden gesteld aan lozingen zoals bedoeld in artikel 22.144 van het Omgevingsplan gemeente Dronten. Een besluit tot het wijzigen van maatwerkvoorschriften is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze titel uitgevoerd en het besluit wordt bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

1.5 Vergunde situatie

Plukon is een bedrijf waar voedingsmiddelen worden be- en verwerkt. Binnen het bedrijf worden met name aardappelen, groenten en fruit gesneden en verwerkt tot kant-en-klaar maaltijden voor diverse supermarkten. Dit zijn milieubelastende activiteiten die onder de Omgevingswet vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal).

Het afvloeiend hemelwater van de terreinverharding (inclusief parkeerplaats en laaddocks aan de voor- en achterzijde) en het dak van de inrichting wordt via twee lozingspunten geloosd op de gemeentelijke hemelwaterriolering. De gemeentelijke hemelwaterriolering bestaat uit twee rioolstrengen onder de Cellebroederspoort door, alwaar het afvloeiend hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater. Op beide rioolstrengen zijn tevens enkele gemeentelijke straatkolken aangesloten. Het hemelwater afkomstig van het dak van het bedrijf wordt beschouwd als schoon hemelwater en maakt geen onderdeel uit van het maatwerkbesluit.

Voor de locatie Cellebroederspoort 4 in Dronten zijn de volgende meldingen van toepassing:

- oprichtingsmelding van 15 december 2015, kenmerk 113361/MLD_MIL-45531;
- veranderingsmelding van 26 augustus 20216, kenmerk 150429/MLD_MIL-50018;
- veranderingsmelding (vormvrij) van 4 februari 2020, afgehandeld met de vaststelling van maatwerkvoorschriften, kenmerk Z2021-001912.

Voor het in bedrijf hebben van een afvalwaterzuiveringsinstallatie en het lozen van het effluent op het oppervlaktewater is door het waterschap een maatwerkbeschikking van 1 maart 2017 met kenmerk ZZL/PPAWP-L/2017/496987 verleend.

1.6 Advies

De wijziging van de maatwerkbeschikking gaat over het lozen van afvalwater in de gemeentelijke hemelwaterriolering. Voor deze wijziging is advies gevraagd aan het Waterschap Zuiderzeeland.

2. Inhoudelijke overwegingen

1.1 Algemeen

Plukon is een bedrijf waar voedingsmiddelen worden be- en verwerkt. Binnen het bedrijf worden met name aardappelen, groenten en fruit gesneden en verwerkt tot kant-en-klaar maaltijden voor diverse supermarkten.

Op 21 juni 2024 heeft Plukon een verzoek ingediend voor het wijzigen van de op 29 augustus 2022 verleende maatwerkbeschikking. De maatwerkbeschikking gaat over het lozen van afvalwater op de gemeentelijke hemelwaterriolering. Het afvalwater betreft hemelwater dat afkomstig is van het buitenterrein.

Het maatwerkvoorschrift van 29 augustus 2022 schrijft het volgende voor:

1. voor het **effluent OBAS** is een doelmatige controlevoorziening aangebracht;
2. voor het **hemelwater overig terrein** is een controlevoorziening gerealiseerd, door middel van het verlengen van de uitgaande leiding van de OBAS;
3. voor het **hemelwater parkeerterrein** moet een watermonster kunnen worden genomen uit een separate controlevoorziening

Na overleg met de toezichthouder van het waterschap is geconstateerd dat door de beschikkinghouder de punten 1 en 2 zijn verwisseld met elkaar. Dat wil zeggen dat voor het 'hemelwater overig terrein' een doelmatige controlevoorziening is aangebracht en dat voor het 'effluent OBAS' de uitgaande buis is verlengd.

Het verzoek betreft in het kort de volgende wijzigingen:

1. voor het **hemelwater overig terrein** is een doelmatige controlevoorziening aangebracht;
2. voor het **effluent OBAS** is een controlevoorziening gerealiseerd, door middel van het verlengen van de uitgaande leiding van de OBAS;
3. voor het **hemelwater parkeerterrein** niet langer voor te schrijven dat deze afvalwaterstroom via een separate controlevoorziening moet kunnen worden bemonsterd.

1.2 Overwegingen

1. Door het realiseren van een controlevoorziening voor het '**hemelwater overig terrein**' wordt voldaan aan maatwerkvoorschrift 5. De controlevoorziening is geplaatst op het meest risicovolle punt van het terreingedeelte waar deze afvalwaterstroom betrekking op heeft. Dit betreft het einde van de rioolstreng bij de overslaglocatie van het zuiveringsslib, alvorens deze rioolstreng uitkomt in de verzamelleiding. Dat betekent dat niet het gehele 'overige' terreindeel wordt bemonsterd in de nieuwe situatie. Omdat in het verleden meermaals is geconstateerd dat het gros van de verontreiniging vanuit de rioolstreng nabij de overslaglocatie van het zuiveringsslib komt, kan het waterschap er mee instemmen dat de monsternamen zich richten op deze rioolstreng en het overige terreindeel niet langer wordt bemonsterd. Deze wijziging heeft geen invloed op de te onderzoeken parameters van maatwerkvoorschrift 4 omdat met deze verontreiniging al rekening is gehouden in het originele maatwerkbesluit.

Op advies van het waterschap wordt nadrukkelijk vastgelegd dat de locatie van de controleput representatief is voor de afvalwaterstroom 'hemelwater overig terrein'.

2. Door het verlengen van de uitgaande leiding van de OBAS is het mogelijk om het **effluent OBAS** te bemonsteren. Mits goed uitgevoerd, wordt hiermee voldaan aan het gewijzigde maatwerkvoorschrift 5. Het betreft dan wel geen separate controlevoorziening, maar het principe voldoet wel aan de schematische opzet in bijlage I. Nu het effluent OBAS ook zonder separate controlevoorziening doelmatig kan worden bemonsterd kan deze voorwaarde, conform het advies van het waterschap, uit het maatwerkvoorschrift worden geschrapt.
3. Omdat het technisch niet mogelijk is om een vrij verval in de leiding te creëren, ten behoeve van het nemen van een monster van de afvalwaterstroom '**hemelwater parkeerterrein**' is in de praktijk bekeken hoe het wel mogelijk is om een monster te nemen. Op dagen met neerslag wordt, gezien de oppervlakte verhard oppervlak, veel hemelwater afgevoerd via het hemelwaterriool. In inspectieput 13 kan een monster genomen worden uit de stroom van het hemelwater dat afkomstig is van het parkeerterrein. Omdat een separate controlevoorziening ontbreekt kan niet worden voldaan aan maatwerkvoorschrift 5. Nu het hemelwater parkeerterrein ook zonder separate controlevoorziening doelmatig kan worden bemonsterd kan deze voorwaarde, conform het advies van het waterschap, uit het maatwerkvoorschrift worden geschrapt.

3. Gewijzigde maatwerkvoorschriften

Voorschrift 5

(controlevoorzieningen)


1. Het te lozen hemelwater parkeerterrein, effluent OBAS en hemelwater overig terrein dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het te lozen hemelwater overig terrein via een separate controlevoorziening te worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden (zie voor een schematische opzet bijlage I) en de OBAS te worden voorzien van een verlengde uitloop.
2. De in lid 1 bedoelde controlevoorzieningen dienen zodanig te worden geplaatst dat geen vermenging met andere afvalwaterstromen plaatsvindt en dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.
3. De in lid 1 bedoelde controlevoorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met deskundigheid en zorg worden bediend en onderhouden.
4. De in de controlevoorziening achtergehouden bestanddelen, mogen niet worden geloosd in de gemeentelijke riolering/oppervlaktewater, maar dienen ter verwerking te worden afgevoerd. De datum van de afvoer van de in de controlevoorzieningen achtergebleven bestanddelen dient te worden vastgelegd in het logboek.

De overige maatwerkvoorschriften 1, 2, 3, 4, 6 en 7 uit het maatwerkbesluit van 29 augustus 2022 met kenmerk Z2021-001912 blijven ongewijzigd van toepassing.

BIJLAGE I CONTROLEVOORZIENING

In de monsternameschacht dient, om een goed afvalwatermonster te kunnen nemen, de afvalwaterstroom te worden onderbroken. Een goede methode hiervoor is een schacht te kiezen waarvan de inlaat zoveel hoger is aangebracht dan de uitlaat, dat het binnenkomende afvalwater een dusdanige val maakt, dat met een monsternamekan het vallende water kan worden opgevangen. Onder de uitlaat in de monsternameschacht dient te allen tijde een verzamelruimte aanwezig te zijn waar ten minste 20 cm water kan blijven staan.

Schets controlevoorziening (monsternameputje)



Afmetingen:

- *de controlevoorziening dient minimaal 30 x 30 cm vierkant of rond met een diameter van ten minste 30 cm te zijn;*
- *in de controlevoorziening dient minimaal 20 cm water te blijven staan;*
- *bij verval dient de onderkant buis van de instroomzijde van de controlevoorziening 10 cm hoger te liggen dan de onderkant buis van de uitstroomzijde.*
- *de buis van de instroomzijde dient 10 cm uit te steken in de controlevoorziening.*