

Milieurisicoanalyse

De verticale opslagtank is gesitueerd in een vloeistofdichte betonnen bak. De bak is NIET aangesloten op de HWA of DWA riolering. Eventueel schoon regenwater die in de vloeistofdichte bak terecht komt wordt met een dompelpomp weggepompt.

De drempelwaarden van het rapport Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen zijn daarmee ook niet van toepassing