

## Installatiecertificaat

BRL SIKB 7800

### Registratienummer

221000211

### Opdrachtgever

Perfetti Van Melle Benelux B.V.  
Zoete Inval 20  
4815 HK BREDA

### Installateur

Hamer B.V.  
Stadhoudersmolenweg 23  
7317 AV APELDOORN  
Tel: 055-5777200  
Fax: 055-5777202  
Email: info@hamer.net

### Plaats van inrichting

Perfetti Van Melle Benelux B.V.  
Zoete Inval 20  
4815 HK BREDA

### Uitvoerder

Datum uitvoering  
07-10-22

### Validatie

Opleverdatum  
12-12-2023

### Hoofdgebied: D: Bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en Klasse 4 producten (PGS 30)

Tank nr	Producent	Tanknummer	Inhoud	Product	Product	Herkeur
1	Robex	22RCDW0177	10	handelsnaam Diesel	WMS/CLP categorie Brandbaar	jaar 2037

### Opmerkingen:

### Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-SIKB 7800.



### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273  
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk  
Telefoon 088 998 44 00  
Internet www.kiwa.nl



## Installatiecertificaat

BRL SIKB 7800

Registratienummer

221000211

### Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Reden van afgifte	: Nieuwbouw
Tanksituatie	: Bovengronds
Tankinstallatie in- of uitpandig	: Uitpandig
Tankmateriaal	: Staal
Tankwand	: Dubbelwandig
Inwendige coating / liner (opslagtank)	: Nee
Uitwendige bescherming (opslagtank)	: Verfsysteem (bovengronds): C4
Leidingsituatie	: Bovengronds
Leidingmateriaal	: Staal
Leidingverbindingen	: Fit- en schroefverbindingen
Leidingwand	: Enkelwandig
Leidingbescherming	: Gegalvaniseerd
Drukleidingen	: Nee
Mantelbuis	: n.v.t.
Antihevelklep	: Ja, Coaxiaal (elektrisch)
Vulpuntmorsbak	: Ja, Robex
Overvulbeveiliging	: Volgens BRL-K636: Spillstop, 61622
Tankopvangbak	: n.v.t. dubbelwandig
Lekdetectiesysteem	: Ja, volgens BRL-K796
Lekdetectiemedium	: Vloeistof
Niveau meetsysteem	: n.v.t.
Afwijkingen (RI&E)	: n.v.t.

### Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, wordt de door bovengenoemde installateur geïnstalleerde installatie geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 7800.

### Verklaring van de installateur

De installateur verklaart dat de installatiewerkzaamheden en controles zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 7800.

### Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-SIKB 7800.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273  
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk  
Telefoon 088 998 44 00  
Internet www.kiwa.nl

