

Betreft: Z/150058

Verzoek om aanvraag conform brief d.d. 18-08-2021

Opgesteld: [REDACTED]

Bedrijf: vb&t Projectmanagement

Datum: 05-10-2021

***Welke gegevens ontbreken?***

*De aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet niet aan de eisen. Er zijn meer gegevens nodig. Hieronder leest u welke gegevens u nog aan moet leveren.*

*Toelichting op activiteiten*

*Niet duidelijk is welke activiteiten er in de fixeerruimte plaatsvinden. Wij ontvangen hier graag een toelichting op. Daarnaast is niet duidelijk hoeveel liter Korasit KS2 (ADR klasse 8) wordt opgeslagen in de IBC opslagvoorziening. Ook vernemen wij graag om hoeveel IBC opslagvoorzieningen het gaat. Wij verzoeken u om de akoestische gevolgen van de voorgenomen veranderingen in beeld te brengen. Als wij op basis van de aangeleverde gegevens niet zeker weten of u aan de geluidsnormen kan voldoen, zullen wij alsnog een akoestisch rapport vragen.*

Reactie aanvrager:

*Fixeerruime*

De fixeerruimte was voorheen een loods om behandeld hout te fixeren. De benaming welke gebruikt wordt is echter niet meer correct voor de huidige bedrijfsvoering (wordt nog gebruikt vanuit het verleden). In de betreffende loods wordt momenteel enkel nog onbehandeld hout gedroogd bij een temperatuur van max. ca. 60 graden. Het is in feite dus een droogruimte geworden. Bij het drogen van het hout wordt geen specifiek geluid gegenereerd.

*IBC:*

De IBC opslagvoorziening biedt de mogelijkheid om maximaal 12 vaten van 1.000 liter per stuk op te slaan. De aanvraag omgevingsvergunning voor de betreffende IBC opslagvoorziening is 16-2-20218 via het OLO ingediend (aanvraagnummer 348601). In deze betreffende aanvraag is eveneens de opslagcapaciteit aangegeven. De betreffende IBC opslagvoorziening is een vervanging van een voorraadtank welke 30.000 liter opslagcapaciteit had.