

Bos Infra B.V.

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Verzenddatum	[kies een datum]	Contactpersoon	[Redacted]
Ons kenmerk	ERHO/COEI/ODIJ-Z-24-151131	E-mailadres	[Redacted]
Uw kenmerk	20241029 00945 000	Telefoonnummer	[Redacted]
Onderwerp	Besluit maatwerkvoorschriften, Warande 0 in Beverwijk		
Kopie aan	[Redacted] [Redacted]		

Geachte [Redacted],

Op 29 oktober 2024 ontvingen wij gegevens en bescheiden via het DSO-verzoek: grondwater, afkomstig van een sanering of ontwatering, lozen in het riool of op of in de bodem. Uw projectomschrijving luidt: Warande fase 3 te Beverwijk. Dit verzoek en onderstaande bijlagen zijn bij ons geregistreerd onder zaaknummer ODIJ-Z-24-151131.

Bij het DSO-verzoek hebben wij de volgende gegevens ontvangen:

- Situatietekening autocad
- Bemalingsadvies
- Bemalingsplan

Op 31 oktober 2024 hebben wij uw verzoek voorgelegd aan de rioolbeheerder van gemeente Beverwijk, zijn feedback is verwerkt in onderstaande maatwerkvoorschriften.

Besluit: wij leggen de volgende maatwerkvoorschriften op

Wij besluiten op grond van artikel 22.45 van het Omgevingsplan en de overwegingen in deze brief de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen voor de locatie Warande 0 in Beverwijk:

- M.1** Het is toegestaan om gedurende een periode van 29 oktober 2024 tot en met 29 juli 2025 te lozen op het gemeentelijk vuilwaterriool met een debiet van maximaal 10 m³/uur.
- M.2** Indien er meer tijd benodigd is voor de werkzaamheden, kan er termijnverlenging aangevraagd worden.
- M.3** De te gebruiken lozingspunten en start van de lozing dienen te worden afgestemd met de rioolbeheerder van gemeente Beverwijk.
- M.4** Als zuivering technische voorziening dient in ieder geval een zandvanger te worden toegepast.

- M.5** Voor het lozen van grondwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 300 mg/l.

Vernieuwing gemeentelijke riolering

In Beverwijk rondom de Warande wordt een nieuw gemeentelijk DT-riool aangelegd, gecombineerd met een waterbergende wegfundering. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk de ontgraving droog te maken en te houden, hiervoor is bronbemaling noodzakelijk. De gemelde werkzaamheden kennen een tijdsduur van circa 9 maanden, daarnaast heeft de lozing een debiet van meer dan 5 m³/uur per uur.

Mogelijkheid tot maatwerk

Volgens artikel 22.140, vierde lid, van het tijdelijk Omgevingsplan gemeente Beverwijk, is het verboden grondwater langer dan acht weken en/of met een lozingsdebiet van meer dan 5 m³/uur te lozen in het vuilwaterriool. Indien het belang van de bescherming van het milieu, gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van het afvalwater, zich niet tegen het lozen in een vuilwaterriool verzet, kan er middels maatwerkvoorschriften (artikel 22.4, tijdelijk Omgevingsplan) een lozing met een debiet van meer dan 5 m³/uur en/of langer dan 8 weken, worden toegestaan.

Wij volgden voor het opstellen van dit besluit de wettelijke procedure

Op basis van artikel 22.45 Omgevingsplan kunnen maatwerkvoorschriften worden opgesteld. Een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De procedure is overeenkomstig de artikelen uit deze afdeling uitgevoerd. Op 4 november 2024 zijn de maatwerkvoorschriften met u afgestemd.

Wij publiceren de beslissing om maatwerkvoorschriften op te leggen digitaal

Dit doen wij op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Bent u het niet eens met de maatwerkvoorschriften?

U kunt het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond tot uiterlijk 19 november 2024 laten weten dat u het niet eens bent met de maatwerkvoorschriften. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de maatwerkvoorschriften tegen uw belangen ingaan. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet in ieder geval de naam van de indiener, de datum, een omschrijving van het aangevochten besluit en de gronden van het bezwaar bevatten.

Wilt u de inwerkingtreding van de maatwerkvoorschriften tegenhouden?

Als er een spoedeisend belang is, dan kunt u de Rechtbank Haarlem vragen de inwerkingtreding van de maatwerkvoorschriften tegen te houden voordat het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk via Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem of online via de website <https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger>. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 61 61.

U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer of e-mailadres bovenaan de brief.

Hoogachtend,
namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond,

J. Zandhuis
directeur

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt