


Project: Aletta Jacobslaan Purmerend  
Onderdeel: Woonzorggebouw Odion  
Opgesteld door: De Groene Jongens  
Fase: Definitief Ontwerp  
Datum: 24-03-2023

Behoort bij besluit van burgemeester en  
wethouders van Purmerend, namens dezen,  
de teammanager Omgevingsteam:  
Z2023-00005788



ARCHIEF  
de groene  
jongens  
PURMEREND

Ventilatie ontwerp  
ontworpen door  
/afzuig-/overstroom  
\*Bepaald op  
Voldoet aan

T.W. Bosch  
Uitgangspunten per besluit

Verblijfsruimte		Personen		Minimum ventilatie		Voldoet aan	
verd.	naam	verblijfs-ruimten *	Functie	[m³/h]	koelbehoefte [m³/h], minimaal	bb 2012	ja/nee
		[n]					
0	Verkeersruimte	0	verkeer	36,0	50,0	ja	
0	Dagbestedingsruimte 1	7	bijeenkomst	101,0	322*	ja	
0	Ensuite	6	bijeenkomst	86,0	297*	ja	
0	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja	
0	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja	
0	Verzorg/MIVA	1	toilet	25,0	25,0	ja	
0	Entrée	0	verkeer	16,0	25,0	ja	
0	Toilet	1	toilet	25,0	25,0	ja	
0	Entrée	0	verkeer	16,0	25,0	ja	
0	Toilet	1	toilet	25,0	25,0	ja	
0	Dagbestedingsruimte 2	12	bijeenkomst	173,0	432,3*	ja	
0	Verkeersruimte	0	verkeer	149,0	250,0	ja	
0	Dagbestedingsruimte 3	20	bijeenkomst	288,0	790*	ja	
0	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja	
0	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja	
0	Entrée	0	verkeer	16,0	25,0	ja	
0	Toilet	1	toilet	25,0	25,0	ja	
0	Entrée	0	verkeer	16,0	25,0	ja	
0	Toilet	1	toilet	25,0	25,0	ja	
0	Verzorg/MIVA	1	toilet	25,0	25,0	ja	
0	Ensuite	6	bijeenkomst	86,0	280,8*	ja	
0	Dagbestedingsruimte 4	8	bijeenkomst	115,0	394*	ja	
0	Dagbestedingsruimte 5	12	bijeenkomst	173,0	432,2*	ja	
0	Dagbestedingsruimte 6	20	bijeenkomst	288,0	786*	ja	
0	Kantine	22	kantoor	515,0	1170,4*	ja	
0	Spreekkamer	2	kantoor	47,0	204*	ja	
0	Receptie	2	kantoor	47,0	204*	ja	
0	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja	
0	CVZ	0	overig	geen eis	-	ja	
0	Entrée dagbesteding	0	verkeer	22,0	25,0	ja	
0	Toilet	1	toilet	25,0	25,0	ja	
0	Toilet MIVA	1	toilet	25,0	25,0	ja	
0	berging/werkkast	0	overig	geen eis	50,0	ja	
0	Brancardlift	0	lift	opg. lev.	opg. Lev.	ja	
0	Brancardlift	0	lift	opg. lev.	opg. Lev.	ja	
0	Verkeersruimte	0	verkeer	29,0	50,0	ja	
0	Entreewoningen	0	verkeer	29,0	50,0	ja	
0	fietsberging	0	overig	geen eis	50,0	ja	
0	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja	
0	dagbestedingsruimte 7	23	bijeenkomst	331,0	1064,3*	ja	
0	containerberging	0	overig	geen eis	50,0	ja	
1	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja	
1	Woonkamer + keuken	7	woon	75,0	75,0	ja	
1	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja	
1	badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja	
1	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja	
1	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja	
1	Woonkamer + keuken	7	woon	75,0	75,0	ja	
1	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja	
1	badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja	
1	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja	
1	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja	
1	Woonkamer + keuken	7	woon	75,0	75,0	ja	
1	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja	
1	badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja	
1	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja	
1	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja	

Project: Aletta Jacobslaan Purmerend
Onderdeel: Woonzorggebouw Odion
Opgesteld door: De Groene Jongens
Fase: Definitief Ontwerp
Datum: 24-03-2023

Verblijfsruimte		Uitgangspunten per ruimte		Bouwbesluit	Ventilatie ontwerp	
verd.	naam	Personen verblijfs- ruimten *	Functie	Minimum ventilatie [m³/h]	Ventilatie (toevoer /afzuig/overstroom) *Bepaald obv koelbehoefte [m³/h], minimaal	Voldoet aan bb 2012 ja/nee
		[n]				
1	Woonkamer + keuken	7	woon	75,0	75,0	ja
1	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja
1	badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja
1	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja
1	Woonkamer + keuken	7	woon	75,0	75,0	ja
1	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja
1	badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja
1	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja
1	Woonkamer + keuken	7	woon	75,0	75,0	ja
1	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja
1	badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja
1	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja
1	Woonkamer + keuken	7	woon	75,0	75,0	ja
1	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja
1	badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja
1	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja
1	Woonkamer + keuken	7	woon	75,0	75,0	ja
1	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja
1	badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja
1	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja
1	Woonkamer + keuken	7	woon	75,0	75,0	ja
1	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja
1	badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja
1	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja
1	Woonkamer + keuken	7	woon	75,0	75,0	ja
1	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja
1	badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja
1	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Verkeersruimte	0	verkeer	34,0	50,0	ja
1	Kantoor	1	kantoor	23,0	50,0	ja
1	Kantoor	1	kantoor	23,0	50,0	ja
1	Werkkast	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Fac. Ruimte	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Fac. Ruimte	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Fac. Ruimte	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Verkeersruimte	0	verkeer	191,0	220,0	ja
1	Fac. Ruimte	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Fac. Ruimte	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Fac. Ruimte	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Fac. Ruimte	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Toilet	1	toilet	25,0	25,0	ja
1	Toilet MIVA	1	toilet	25,0	25,0	ja
1	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja
1	Ontmoetingsruimte	12	bijeenkomst	173,0	1280,4*	ja
1	Kantoor	1	kantoor	23,0	50,0	ja
1	Verkeersruimte	0	verkeer	29,0	50,0	ja
1	Brancardlift	0	lift	opg. lev.	opg. Lev.	ja
1	Brancardlift	0	lift	opg. lev.	opg. Lev.	ja
2	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja
2	Woonkamer + Keuken	7	woon	75,0	75,0	ja
2	Badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja

Project: Aletta Jacobslaan Purmerend
Onderdeel: Woonzorggebouw Odion
Opgesteld door: De Groene Jongens
Fase: Definitief Ontwerp
Datum: 24-03-2023



Verblijfsruimte		Uitgangspunten per ruimte		Bouwbesluit	Ventilatie ontwerp	
verd.	naam	Personen verblijfs- ruimten *	Functie	Minimum ventilatie [m³/h]	Ventilatie (toevoer /afzuig/overstroom) *Bepaald obv koelbehoefte [m³/h], minimaal	Voldoet aan bb 2012 ja/nee
		[n]				
2	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja
2	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja
2	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja
2	Woonkamer + Keuken	7	woon	75,0	75,0	ja
2	Badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja
2	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja
2	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja
2	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja
2	Woonkamer + Keuken	7	woon	75,0	75,0	ja
2	Badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja
2	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja
2	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja
2	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja
2	Woonkamer + Keuken	7	woon	75,0	75,0	ja
2	Badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja
2	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja
2	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja
2	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja
2	Woonkamer + Keuken	7	woon	75,0	75,0	ja
2	Badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja
2	Verkeersruimte	0	verkeer	7,0	25,0	ja
2	berging wz	0	overig	geen eis	50,0	ja
2	Slaapkamer	1	woon	42,0	50,0	ja
2	Woonkamer + Keuken	7	woon	75,0	75,0	ja
2	Badkamer	1	badruimte	50,0	50,0	ja