

projectnummer: H 8751
 medewerker: JvEi
 datum: 15-nov-23

	Volume [m ³]		Materiaal	Opp [m ²]
entreehal	227,3	vloer	Beton glad	85,8
		wanden	Beton glad	293,1
		deuren	Deur, massief hout	39,1
		plafond	Plafondplaat, absorptiecoefficient 0,25	85,8

	absorptiewaarden per octaafband			
	250	500	1000	2000
	0,03	0,03	0,03	0,04
	0,03	0,03	0,03	0,04
	0,1	0,1	0,08	0,08
	0,25	0,25	0,25	0,25
m² o.r. aanwezig	36,7	36,7	35,9	39,7
m² o.r. vereist	28,4	28,4	28,4	28,4
Voldoet?	ja	ja	ja	ja