1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats

Daglicht

kokon
ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Daglicht

Bouwbesluit 2012
Hoofdstuk 3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid
Afdeling 3.11 Daglicht
Paragraaf 3.11.1 Nieuwbouw
Daglichtberekeningen bepaald conform NEN 2057

Gebruiksoppervlakte

GO bepaald conform NEN 2580
Oppervlakten en inhouden van gebouwen -Termen definities en bepalingsmethoden

Verblijfsgebieden en -ruimten

Verblijfsgebieden bepaald conform het bouwbesluit afdeling 4.1 Verblijfsgebieden en verblijfsruimte

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats — type A1 (bnr. 67)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										70,60

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	52,20	voldoet	8,13	5,22	52,20	voldoet	0,00	52,20
Totaal Verblijfsgebied (m2)							52,20			52,20
Toets art. 4.2 lid 1.	Verblijfsgebied >18 m2						voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 52,20 / 70,60 = 74% voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	31,40	voldoet	vg01	5,28	voldoet	2,97	voldoet
01.2	0,00	0,00	12,60	voldoet	vg01	1,87	voldoet	3,00	voldoet
01.3	0,00	0,00	7,70	voldoet	vg01	0,98	voldoet	2,58	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk E	0,64	42	30,4	0,57	1	0,36		
01.1	merk O	1,76	42	30,9	0,57	1	1,00		
01.1	merk K1	3,00	20	69,2	0,29	1	0,87		
01.1	merk O	1,76	30	30,9	0,67	1	1,18		
01.1	merk D	2,49	20	30,9	0,75	1	1,87		
	-	-	-	-	-	-	-	5,28	
01.2	merk D	2,49	20	30,9	0,75	1	1,87		
	-	-	-	-	-	-	-	1,87	
01.3	merk C	1,46	30	30,9	0,67	1	0,98		
	-	-	-	-	-	-	-	0,98	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats — type A2 (bnr. 20)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										118,90

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	52,90	voldoet	6,57	5,29	52,90	voldoet	0,00	52,90
vg02	0,00	0,00	16,10	voldoet	1,54	1,61	16,10	voldoet NIET	0,66	15,44
vg03	0,00	0,00	11,60	voldoet	0,91	1,16	11,60	voldoet NIET	2,55	9,05
Totaal Verblijfsgebied (m2)							80,60			77,39
Toets art. 4.2 lid 1.		Verblijfsgebied >18 m2					voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 77,39 / 118,90 = 65% voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	52,90	voldoet	vg01	6,57	voldoet	5,15	voldoet
02.1	0,00	0,00	16,10	voldoet	vg02	1,54	voldoet	3,30	voldoet
03.1	0,00	0,00	11,60	voldoet	vg03	0,91	voldoet	3,00	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk G	5,52	38	23	0,64	1	3,53		
01.1	merk C	1,46	20	23,8	0,77	1	1,12		
01.1	merk D	2,49	20	23,8	0,77	1	1,92		
	-	-	-	-	-	-	-	6,57	
02.1	merk O	1,76	30	30,9	0,67	1	1,18		
02.1	merk E	0,64	42	30,9	0,57	1	0,36		
	-	-	-	-	-	-	-	1,54	
03.1	merk C	1,46	36,8	30,4	0,62	1	0,91		
	-	-	-	-	-	-	-	0,91	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats

type A3 (bnr. 25)

Daglicht

kokon
ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										72,40

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	54,10	voldoet	4,04	5,41	54,10	voldoet NIET	13,69	40,41
Totaal Verblijfsgebied (m2)							54,10			40,41
Toets art. 4.2 lid 1.	Verblijfsgebied >18 m2						voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 40,41 / 72,40 = 56% voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	31,80	voldoet	vg01	2,16	voldoet	3,00	voldoet
01.2	0,00	0,00	14,30	voldoet	vg01	0,98	voldoet	3,00	voldoet
01.3	0,00	0,00	7,20	voldoet	vg01	0,91	voldoet	1,82	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk T	2,75	56	71,3	0,00	1	0,00		opening te veel belemmerd
01.1	merk O	1,76	30	30,9	0,67	1	1,18		
01.1	merk C	1,46	30	30,9	0,67	1	0,98		
	-	-	-	-	-	-	-	2,16	
01.2	merk C	1,46	30	30,4	0,67	1	0,98		
	-	-	-	-	-	-	-	0,98	
01.3	merk C	1,46	36,8	30,9	0,62	1	0,91		
	-	-	-	-	-	-	-	0,91	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats

type A4 (bnr. 37)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										64,70

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	46,30	voldoet	5,77	4,63	46,30	voldoet	0,00	46,30
Totaal Verblijfsgebied (m2)							46,30			46,30
Toets art. 4.2 lid 1.	Verblijfsgebied >18 m2						voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 46,30 / 64,70 = 72% voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	25,60	voldoet	vg01	3,51	voldoet	2,97	voldoet
01.2	0,00	0,00	12,60	voldoet	vg01	1,58	voldoet	3,00	voldoet
01.3	0,00	0,00	7,70	voldoet	vg01	0,68	voldoet	2,28	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk C2	1,28	30	30,9	0,67	1	0,86		
01.1	merk O2	1,54	30	30,9	0,67	1	1,03		
01.1	merk T	2,75	38	70,6	0,00	1	0,00		opening te veel belemmerd
01.1	merk D3	2,16	20	29,9	0,75	1	1,62		
	-	-	-	-	-	-	-	3,51	
01.2	merk D3	2,16	20	34,3	0,73	1	1,58		
	-	-	-	-	-	-	-	1,58	
01.3	merk E2	0,55	42	34,3	0,54	1	0,30		
01.3	merk F2	0,71	42	34,3	0,54	1	0,38		
	-	-	-	-	-	-	-	0,68	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats — type B1 (bnr. 36)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										71,70

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	50,50	voldoet	6,37	5,05	50,50	voldoet	0,00	50,50
Totaal Verblijfsgebied (m2)							50,50			50,50
Toets art. 4.2 lid 1.	Verblijfsgebied >18 m2						voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 50,50 / 71,70 = 70% voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	29,50	voldoet	vg01	4,55	voldoet	2,04	voldoet
01.2	0,00	0,00	12,00	voldoet	vg01	1,82	voldoet	2,90	voldoet
01.3	0,00	0,00	8,30	voldoet	vg02	0,00		2,00	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk C	1,46	20	26,6	0,76	1	1,11		
01.1	merk D	2,49	20	26,6	0,76	1	1,89		
01.1	merk U	2,72	37,9	64,6	0,15	1	0,41		opening te veel belemmerd
01.1	merk V	2,75	44	70,5	0,00	1	0,00		opening te veel belemmerd
01.1	merk O	1,76	30	34,3	0,65	1	1,14		
	-	-	-	-	-	-	-	4,55	
01.2	merk D	2,49	20	34,3	0,73	1	1,82		
	-	-	-	-	-	-	-	1,82	
01.3	merk C2	1,28	30	34,3	0,65	2	1,66		
	-	-	-	-	-	-	-	0,00	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats — type B2 (bnr. 66)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										75,70

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	**Voldoet NIET?** Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	54,40	**voldoet**	8,59	5,44	54,40	**voldoet**	0,00	54,40
Totaal Verblijfsgebied (m2)							**54,40**			**54,40**
Toets art. 4.2 lid 1.	Verblijfsgebied >18 m2						**voldoet**			**voldoet**

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 54,40 / 75,70 = 72% **voldoet**

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	33,60	**voldoet**	vg01	5,75	**voldoet**	2,04	**voldoet**
01.2	0,00	0,00	12,90	**voldoet**	vg01	1,87	**voldoet**	2,90	**voldoet**
01.3	0,00	0,00	7,20	**voldoet**	vg01	0,98	**voldoet**	2,00	**voldoet**

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk E	0,64	42	23,5	0,61	1	0,39		
01.1	merk D	2,49	20	23,5	0,77	1	1,92		
01.1	merk O	1,76	20	23,5	0,77	1	1,36		
01.1	merk K1	3,00	20	66,9	0,36	1	1,08		
01.1	merk O	1,76	30	44,6	0,57	1	1,00		
	-	-	-	-	-	-	-	**5,75**	
01.2	merk D	2,49	20	30,9	0,75	1	1,87		
	-	-	-	-	-	-	-	**1,87**	
01.3	merk C	1,46	30	30,9	0,67	1	0,98		
	-	-	-	-	-	-	-	**0,98**	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats — type B3 (bnr. 63)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										75,70

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	54,40	voldoet	4,17	5,44	54,40	voldoet NIET	12,70	41,70
Totaal Verblijfsgebied (m2)							54,40			41,70
Toets art. 4.2 lid 1.	Verblijfsgebied >18 m2						voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 41,70 / 75,70 = 55% — voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	33,60	voldoet	vg01	2,73	voldoet	3,00	voldoet
01.2	0,00	0,00	12,90	voldoet	vg01	0,68	voldoet	3,13	voldoet
01.3	0,00	0,00	7,20	voldoet	vg01	0,77	voldoet	2,04	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk S	0,74	20	60,3	0,48	1	0,36		
01.1	merk R	0,97	20	60,3	0,48	1	0,47		
01.1	merk C	1,50	20	23,8	0,77	1	1,16		
01.1	merk N	1,44	20	57	0,52	1	0,75		
	-	-	-	-	-	-	-	2,73	
01.2	merk S	0,90	20	29,9	0,75	1	0,68		
	-	-	-	-	-	-	-	0,68	
01.3	merk X	1,60	20	60,3	0,48	1	0,77		
	-	-	-	-	-	-	-	0,77	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats — type C1 (bnr. 22)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										65,10

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	30,70	voldoet	3,04	3,07	30,70	voldoet NIET	0,29	30,42
vg02	0,00	0,00	12,40	voldoet	1,92	1,24	12,40	voldoet	0,00	12,40
Totaal Verblijfsgebied (m2)							43,10			42,82
Toets art. 4.2 lid 1.		Verblijfsgebied >18 m2					voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 42,82 / 65,10 = 66% voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	30,00	voldoet	vg01	3,04	voldoet	2,33	voldoet
02.1	0,00	0,00	12,40	voldoet	vg02	1,92	voldoet	2,78	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk C	1,46	20	23,5	0,77	1	1,12		
01.1	merk D	2,49	20	23,5	0,77	1	1,92		
	-	-	-	-	-	-	-	3,04	
02.1	merk D	2,49	20	23,5	0,77	1	1,92		
	-	-	-	-	-	-	-	1,92	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats — type C2 (bnr. 41)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										71,40

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	55,00	voldoet	5,58	5,50	55,00	voldoet	0,00	55,00
Totaal Verblijfsgebied (m2)							55,00			55,00
Toets art. 4.2 lid 1.	Verblijfsgebied >18 m2						voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 55,00 / 71,40 = 77% voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	30,00	voldoet	vg01	0,70	voldoet	2,33	voldoet
01.2	0,00	0,00	11,20	voldoet	vg01	2,97	voldoet	2,53	voldoet
01.3	0,00	0,00	12,60	voldoet	vg01	1,92	voldoet	2,88	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk D	2,49	20	23,5	0,77	1	1,92		
01.1	merk N	1,44	20	34,4	0,73	1	1,05		
	-	-	-	-	-	-	-	0,70	
01.2	merk X	1,58	20	62,73	0,44	1	0,70		
	-	-	-	-	-	-	-	2,97	
01.3	merk D	2,49	20	23,5	0,77	1	1,92		
	-	-	-	-	-	-	-	1,92	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats — bouwnummer 01 (type D2)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	33,06	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										137,26

Opmerking:
GO begane grond is exclusief inpandige buitenberging. Deze ruimte is gedefinieerd als "Overige Gebruiksfunctie" en "Nevenfunctie van de Woonfunctie"

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	21,80	voldoet	4,64	2,18	21,80	voldoet	0,00	21,80
vg02	0,00	0,00	42,50	voldoet	7,11	4,25	42,50	voldoet	0,00	42,50
vg03	0,00	0,00	23,00	voldoet	2,01	2,30	23,00	voldoet NIET	2,85	20,15
vg04	0,00	0,00	14,00	voldoet	1,01	1,40	14,00	voldoet NIET	3,92	10,08
Totaal Verblijfsgebied (m2)							101,30			94,53
Toets art. 4.2 lid 1.	Verblijfsgebied >18 m2						voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 94,53 / 137,26 = 69% voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	21,80	voldoet	vg01	4,64	voldoet	4,24	voldoet
02.1	0,00	0,00	42,50	voldoet	vg02	7,11	voldoet	1,93	voldoet
03.1	0,00	0,00	16,70	voldoet	vg03	0,89	voldoet	3,00	voldoet
03.2	0,00	0,00	6,00	voldoet	vg03	1,12	voldoet	2,08	voldoet
04.1	0,00	0,00	14,00	voldoet	vg04	1,01	voldoet	2,65	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk D5	3,34	20	23,2	0,77	1	2,57		
01.1	merk D6(a)	0,85	26	30,3	0,70	1	0,60		Kozijnen zijn samen een
01.1	merk D6(b)	1,91	20	23,2	0,77	1	1,47		hoekraam onder het merk (D6)
	-	-	-	-	-	-	-	4,64	
02.1	merk C	1,46	20	23,5	0,77	1	1,12		
02.1	merk D	2,49	20	23,5	0,77	1	1,92		
02.1	merk J	1,09	20	60,6	0,48	1	0,52		
02.1	merk J	1,09	20	60,6	0,48	1	0,52		
02.1	merk G2	3,92	20	23,8	0,77	1	3,02		
	-	-	-	-	-	-	-	7,11	
03.1	merk E	0,64	42	23,8	0,61	1	0,39		
03.1	merk F	0,82	42	23,8	0,61	1	0,50		
	-	-	-	-	-	-	-	0,89	
03.2	merk C	1,46	20	23,8	0,77	1	1,12		
	-	-	-	-	-	-	-	1,12	
04.1	merk EB	0,51	42	25,5	0,60	1	0,31		
04.1	merk EB	0,51	42	25,5	0,60	1	0,31		
04.1	merk FB	0,66	42	25,5	0,60	1	0,40		
	-	-	-	-	-	-	-	1,01	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats — bouwnummers 02 t/m 08 (type D1/D1s)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	33,06	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										137,26

Opmerking:
GO begane grond is exclusief inpandige buitenberging. Deze ruimte is gedefinieerd als "Overige Gebruiksfunctie" en "Nevenfunctie van de Woonfunctie"

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	21,80	voldoet	2,57	2,18	21,80	voldoet	0,00	21,80
vg02	0,00	0,00	42,50	voldoet	6,06	4,25	42,50	voldoet	0,00	42,50
vg03	0,00	0,00	23,00	voldoet	2,01	2,30	23,00	voldoet NIET	2,85	20,15
vg04	0,00	0,00	14,00	voldoet	1,40	1,40	14,00	voldoet NIET	0,02	13,98
Totaal Verblijfsgebied (m2)							101,30			98,43
Toets art. 4.2 lid 1.	Verblijfsgebied >18 m2						voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 98,43 / 137,26 = 72% voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	21,80	voldoet	vg01	2,57	voldoet	4,24	voldoet
02.1	0,00	0,00	42,50	voldoet	vg02	6,06	voldoet	1,93	voldoet
03.1	0,00	0,00	16,70	voldoet	vg03	0,89	voldoet	3,00	voldoet
03.2	0,00	0,00	6,00	voldoet	vg03	1,12	voldoet	2,08	voldoet
04.1	0,00	0,00	14,00	voldoet	vg04	1,40	voldoet	2,65	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk D5	3,34	20	23,2	0,77	1	2,57		
	-	-	-	-	-	-	-	2,57	
02.1	merk C	1,46	20	23,8	0,77	1	1,12		
02.1	merk D	2,49	20	23,8	0,77	1	1,92		
02.1	merk G2	3,92	20	23,8	0,77	1	3,02		
	-	-	-	-	-	-	-	6,06	
03.1	merk E	0,64	42	23,8	0,61	1	0,39		
03.1	merk F	0,82	42	23,8	0,61	1	0,50		
	-	-	-	-	-	-	-	0,89	
03.2	merk C	1,46	20	23,8	0,77	1	1,12		
	-	-	-	-	-	-	-	1,12	
04.1	merk EB	0,51	42	25,5	0,60	1	0,31		
04.1	merk CB	1,16	42	25,5	0,60	1	0,70		
04.1	merk Fb	0,66	42	25,5	0,60	1	0,40		
	-	-	-	-	-	-	-	1,40	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats — bouwnummer 09 (type D1)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	33,06	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										137,26

Opmerking:
GO begane grond is exclusief inpandige buitenberging. Deze ruimte is gedefinieerd als "Overige Gebruiksfunctie" en "Nevenfunctie van de Woonfunctie"

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	21,80	voldoet	2,57	2,18	21,80	voldoet	0,00	21,80
vg02	0,00	0,00	42,50	voldoet	4,53	4,25	42,50	voldoet	0,00	42,50
vg03	0,00	0,00	23,00	voldoet	2,01	2,30	23,00	voldoet NIET	2,85	20,15
vg04	0,00	0,00	14,00	voldoet	1,19	1,40	14,00	voldoet NIET	2,12	11,88
Totaal Verblijfsgebied (m2)							101,30			96,32
Toets art. 4.2 lid 1.	Verblijfsgebied >18 m2						voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 96,32 / 137,26 = 70% — voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	21,80	voldoet	vg01	2,57	voldoet	4,24	voldoet
02.1	0,00	0,00	42,50	voldoet	vg02	4,53	voldoet	1,93	voldoet
03.1	0,00	0,00	16,70	voldoet	vg03	0,89	voldoet	3,00	voldoet
03.2	0,00	0,00	6,00	voldoet	vg03	1,12	voldoet	2,08	voldoet
04.1	0,00	0,00	14,00	voldoet	vg04	1,19	voldoet	2,65	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk D5	3,34	20	23,2	0,77	1	2,57		
	-	-	-	-	-	-	-	2,57	
02.1	merk E	0,64	42	23,8	0,61	1	0,39		
02.1	merk C	1,46	20	23,8	0,77	1	1,12		
02.1	merk G2	3,92	20	23,8	0,77	1	3,02		
	-	-	-	-	-	-	-	4,53	
03.1	merk E	0,64	42	23,8	0,61	1	0,39		
03.1	merk F	0,82	42	23,8	0,61	1	0,50		
	-	-	-	-	-	-	-	0,89	
03.2	merk C	1,46	20	23,8	0,77	1	1,12		
	-	-	-	-	-	-	-	1,12	
04.1	merk EB	0,51	42	25,5	0,60	1	0,31		
04.1	merk CB	1,16	20	25,5	0,76	1	0,88		
	-	-	-	-	-	-	-	1,19	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats — bouwnummer 10 (type E2)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	29,96	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										134,16

Opmerking:
GO begane grond is exclusief inpandige buitenberging. Deze ruimte is gedefinieerd als "Overige Gebruiksfunctie" en "Nevenfunctie van de Woonfunctie"

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	18,70	voldoet	3,61	1,87	18,70	voldoet	0,00	18,70
vg02	0,00	0,00	42,40	voldoet	5,58	4,24	42,40	voldoet	0,00	42,40
vg03	0,00	0,00	22,80	voldoet	2,01	2,28	22,80	voldoet NIET	2,65	20,15
vg04	0,00	0,00	8,50	voldoet	0,68	0,85	8,50	voldoet NIET	1,71	6,79
Totaal Verblijfsgebied (m2)							92,40			88,03
Toets art. 4.2 lid 1.	Verblijfsgebied >18 m2						voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 88,03 / 134,16 = 66% voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	18,70	voldoet	vg01	3,61	voldoet	3,46	voldoet
02.1	0,00	0,00	42,40	voldoet	vg02	5,58	voldoet	1,93	voldoet
03.1	0,00	0,00	14,90	voldoet	vg03	0,89	voldoet	3,00	voldoet
03.2	0,00	0,00	7,60	voldoet	vg03	1,12	voldoet	2,08	voldoet
04.1	0,00	0,00	8,50	voldoet	vg04	0,68	voldoet	2,62	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk A	1,63	26	23,8	0,73	1	1,19		
01.1	merk B	2,46	20	23,8	0,77	1	1,89		
01.1	merk J	1,09	20	60,6	0,48	1	0,52		
	-	-	-	-	-	-	-	3,61	
02.1	merk C	1,46	20	23,3	0,77	1	1,12		
02.1	merk E	0,64	42	23,3	0,61	1	0,39		
02.1	merk G2	3,92	20	23,8	0,77	1	3,02		
02.1	merk J	1,09	20	60,6	0,48	1	0,52		
02.1	merk J	1,09	20	60,6	0,48	1	0,52		
	-	-	-	-	-	-	-	5,58	
03.1	merk E	0,64	42	23,8	0,61	1	0,39		
03.1	merk F	0,82	42	23,8	0,61	1	0,50		
	-	-	-	-	-	-	-	0,89	
03.2	merk C	1,46	20	23,8	0,77	1	1,12		
	-	-	-	-	-	-	-	1,12	
04.1	merk EB	0,51	42	28,5	0,58	1	0,30		
04.1	merk FB	0,66	42	28,5	0,58	1	0,38		
	-	-	-	-	-	-	-	0,68	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats — bouwnummers 11 t/m 18 (type E1/E1s)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	29,96	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										134,16

Opmerking:
GO begane grond is exclusief inpandige buitenberging. Deze ruimte is gedefinieerd als "Overige Gebruiksfunctie" en "Nevenfunctie van de Woonfunctie"

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	18,70	voldoet	3,08	1,87	18,70	voldoet	0,00	18,70
vg02	0,00	0,00	42,50	voldoet	5,27	4,25	42,50	voldoet	0,00	42,50
vg03	0,00	0,00	22,80	voldoet	2,01	2,28	22,80	voldoet NIET	2,65	20,15
vg04	0,00	0,00	8,50	voldoet	0,68	0,85	8,50	voldoet NIET	1,71	6,79
Totaal Verblijfsgebied (m2)							92,50			88,13
Toets art. 4.2 lid 1.	Verblijfsgebied >18 m2						voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 88,13 / 134,16 = 66% voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	18,70	voldoet	vg01	3,08	voldoet	3,46	voldoet
02.1	0,00	0,00	42,50	voldoet	vg02	5,27	voldoet	1,93	voldoet
03.1	0,00	0,00	14,90	voldoet	vg03	0,89	voldoet	3,00	voldoet
03.2	0,00	0,00	7,60	voldoet	vg03	1,12	voldoet	2,08	voldoet
04.1	0,00	0,00	8,50	voldoet	vg04	0,68	voldoet	2,62	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk A	1,63	26	23,8	0,73	1	1,19		
01.1	merk B	2,46	20	23,8	0,77	1	1,89		
	-	-	-	-	-	-	-	3,08	
02.1	merk C	1,46	20	23,8	0,77	1	1,12		
02.1	merk C	1,46	20	23,8	0,77	1	1,12		
02.1	merk G2	3,92	20	23,8	0,77	1	3,02		
	-	-	-	-	-	-	-	5,27	
03.1	merk E	0,64	42	23,3	0,61	1	0,39		
03.1	merk F	0,82	42	23,8	0,61	1	0,50		
	-	-	-	-	-	-	-	0,89	
03.2	merk C	1,46	20	23,8	0,77	1	1,12		
	-	-	-	-	-	-	-	1,12	
04.1	merk EB	0,51	42	28,5	0,58	1	0,30		
04.1	merk FB	0,66	42	28,5	0,58	1	0,38		
	-	-	-	-	-	-	-	0,68	

1-3-2024

Weboma BV

5023 Hoogvliet, Wilhelm Tellplaats — bouwnummers 19 (type E1)

Daglicht

kokon ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Onderdeel 1. GO bepaling

	00.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	tot. Opp.
Per verdieping	29,96	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Per verdieping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal GBO (m2)										134,16

Opmerking:
GO begane grond is exclusief inpandige buitenberging. Deze ruimte is gedefinieerd als "Overige Gebruiksfunctie" en "Nevenfunctie van de Woonfunctie"

Onderdeel 2. Controle Verblijfsgebieden

Verblijfsgebied	breedte [m]	diepte [m]	opp. VG [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Daglicht opp. Ae [m²]	Ae > 10% van VG eis [m²]	Totaal VG oppervlakte [m²]	Art. 3.75 Controle Ae > 10% van VG eis	Voldoet NIET? Oppervlakte kijtstrepen (voldoet/negatief = 0) [m²]	Oppervlak VG incl krijtstrepen [m²]
vg01	0,00	0,00	18,70	voldoet	3,08	1,87	18,70	voldoet	0,00	18,70
vg02	0,00	0,00	42,50	voldoet	3,30	4,25	42,50	voldoet NIET	9,49	33,01
vg03	0,00	0,00	22,80	voldoet	2,01	2,28	22,80	voldoet NIET	2,65	20,15
vg04	0,00	0,00	8,50	voldoet	0,68	0,85	8,50	voldoet NIET	1,71	6,79
Totaal Verblijfsgebied (m2)							92,50			78,64
Toets art. 4.2 lid 1.	Verblijfsgebied >18 m2						voldoet			voldoet

Toets art. 4.2 lid 2, 55% eis
Verhouding VG/GBO = 78,64 / 134,16 = 59% voldoet

Onderdeel 3. Controle Verblijfsruimten

Verblijfsruimte	breedte [m]	diepte [m]	Oppervlak VR [m²]	Art. 4.3 Controle afm. > 5 m²	Onder-deel van VG nr.	Daglicht opp. Ae [m²]	Eis 0,5 m² Ae controle	Aanwezige minimale breedte VR [m]	Art. 4.3 Controle afmeting breedte >1,8m [m]
01.1	0,00	0,00	18,70	voldoet	vg01	3,08	voldoet	3,46	voldoet
02.1	0,00	0,00	42,50	voldoet	vg02	3,30	voldoet	1,93	voldoet
03.1	0,00	0,00	14,90	voldoet	vg03	0,89	voldoet	3,00	voldoet
03.2	0,00	0,00	7,60	voldoet	vg03	1,12	voldoet	2,08	voldoet
04.1	0,00	0,00	8,50	voldoet	vg04	0,68	voldoet	2,62	voldoet

Onderdeel 4. Specificatie daglicht per opening en per gebied

Opening zit in verblijfsruimte	Opening	Ad	α °	β °	Cb	Cu	Ae	Ae totaal per VR	Opmerking
01.1	merk A	1,63	26	23,8	0,73	1	1,19		
01.1	merk B	2,46	20	23,8	0,77	1	1,89		
	-	-	-	-	-	-	-	3,08	
02.1	merk C	1,46	20	23,8	0,77	1	1,12		
02.1	merk E	0,64	42	23,8	0,61	1	0,39		
02.1	merk H	2,32	20	23,8	0,77	1	1,79		
	-	-	-	-	-	-	-	3,30	
03.1	merk E	0,64	42	23,3	0,61	1	0,39		
03.1	merk F	0,82	42	23,8	0,61	1	0,50		
	-	-	-	-	-	-	-	0,89	
03.2	merk C	1,46	20	23,8	0,77	1	1,12		
	-	-	-	-	-	-	-	1,12	
04.1	merk EB	0,51	42	28,5	0,58	1	0,30		
04.1	merk FB	0,66	42	28,5	0,58	1	0,38		
	-	-	-	-	-	-	-	0,68	