

# Actielijst brandveiligheid Bellini



COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers

## Brandweer

Veiligheidsregio  
Zaanstreek-Waterland



Datum: 24-9-2024

Akkoord: d.verdonk

Zaaknummer: &[Project]

NR	Omschrijving actie	Omschrijving status	Datum Actie	Datum Afgehandeld	Actie Houder
<del>1</del>	<del>Rapport SVBB opvragen.</del>	<del>SvBB gebeld en voicemail ingesproken</del>	<del>27-5-2024</del>	<del>Afgehandeld</del>	<del>RNI</del>
2	Na 2 minuten zoemer af laten gaan (automatisch) bij afgaan zoemer ontruiming starten.	Zoemer is ingesteld op een vertraging van 2 minuten.	27-5-2024	Afgehandeld	RNI
3	Brandwachten met functie ontruimen afschalen. Bij tevredenheid en vertrouwen.	Na uitvoering technische en bouwkundige afspraken	27-5-2024	Lopend	RNI
4	Kamercontroles op brandveiligheid opvoeren (tweewekelijks)	Verhoogd en geïntensiveerd	27-5-2024	Doorlopend proces	JJ
5	Accu controle/handhaven met maatregel opleggen.	Richtdatum accu oplaad voorziening plaatsen 1-9-2024	27-5-2024	Lopend	JJ
6	Brandpomp automatisch laten starten met een BMI melding	Offerte opgevraagd bij VEKA	22-5-2024	Lopend	RNI
7	Opschuimend afzuigventiel laten plaatsen, Geschroefd en afgekit	Offerte opvragen na ontvangst def. Rapport SvBB	27-5-2024	Lopend	RNI
8	Opschuimende strips tussen deur en kozijn	Offerte opvragen na ontvangst def. Rapport SvBB	27-5-2024	Lopend	RNI
9	<del>Trigion-Beveiliging en Brandwachten instrueren</del>	<del>m.b.t. actiepunt 2</del>	<del>27-5-2024</del>	<del>Afgehandeld</del>	<del>JJ</del>
10	Rapportages bijhouden BMI (snelheid verkenning, locatie, frequentie)	Continue proces	27-5-2024	Doorlopend proces	JJ
<del>11</del>	<del>Plan van Aanpak aanleveren m.b.t. uitvoering actiepunten</del>	<del>Oppakken direct na ontvangst rapport SvBB</del>	<del>27-5-2024</del>	<del>Afgehandeld</del>	<del>RNI</del>

12	September oefening met de brandweer	Welk scenario zal worden opgepakt? Externe partij als waarnemer?	September	Afgehandeld	JJ/ RNI
13	Opgave zijn er vorige week nog BMI meldingen geweest	Opgeven richting Jason en Davy	24-6-2024	Afgehandeld	JJ/ RNI
14	Veka vragen hoe dik de wanden alle wanden, en de opbouw van de wanden.	Vandaag 1-7-2024 opvragen	1-7-2024	Afgehandeld	RNI
15	Welke toegangswegen zijn er, en hoe houden we deze geopend gedurende het incident.	Hekwerk Baars en Bloemhof open zetten bij incidenten	24-9-2024	Lopend	JJ/ RNI
16	Tekeningen vluchtwegen, brandwerende scheidingen/ compartimentering ophalen of bij afwezigheid opstellen t.b.v. de nieuwe gebruiksmelding	Tekeningen opvragen bij Veka, en anders op laten stellen door teken bureau	24-9-2024	Lopend	RNI
17	Het actuele PVE van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie en certificaten	Opvragen bij Veka	24-9-2024	Lopend	RNI
18	Het herziene ontruimingsplan en plattegronden o.b.v. de gewijzigde procedures en de gehouden ontruimingsoefening d.d. 16-09-2024	Laatste versie opvragen bij COA Facilitair	24-9-2024	Lopend	RNI
19	Actuele gebruiksmeldingstekeningen welke voldoen aan de eisen van artikel 6.8 van het BBL (dit uiteraard gebaseerd op het drijvende bouwwerk)	Opstellen op basis van de uitgevoerde technische en bouwkundige aanpassingen	24-9-2024	Lopend	RNI
20	De uiterste termijn voor het aanleveren van alle gewijzigde documenten is 31-12-2024		24-9-2024	Lopend	RNI