

2024618_brandveiligheidsvoorzieningen Zaandam Bellini

Overleg brandveiligheidsvoorzieningen Bellini
2024618_brandveiligheidsvoorzieningen Zaandam Bellini



Locatie:	COA Zaandam Bellini			
Betreft:	POCO overleg Veka			
Opdrachtgever:				
Datum bespreking:	18-6-2024	Tijdstip:	12:30	
Voorzitter:	R. Nieuwenhuis	Notulist:	R. Nieuwenhuis	
Datum notulen:	19-6-2024			
Aanwezig:	Jason Doorson	JD		VRZW
	Davy Verdonk	DV		VRZW
	Wim Blokland	WB		Veka
	Harold Vos	HV		Veka
	Bennie van Gulp	BvG	Adviseur	SvBB
	Ralph Nieuwenhuis	RNI	Projectleider	COA
Afwezig:	Nico van Haaster	NvH	Vastgoedregisseur	COA
CC:	Jennifer Jansen	JJ	Locatiemanager	COA
	Erik Tol	ET	Staf medewerker facilitair	COA
	Stephan Blom	SB	Opzichter	COA

1.	Opening	Actie	Tijd
	RNI Heet allen welkom en maakt het doel van de vergadering bekend: het eenmalig vaststellen van de nut en noodzaak tot het uitvoeren van de vernoemde zaken in het door BvG opgestelde rapport: "7447.70.1505HL014001.R.005.c.BvG Berekening hulpverlening bij brand MS Bellini"	Geen	
2.	Mededeling	Actie	Tijd
	Geen	Geen	
3.	Verslag vorige vergadering	Actie	Tijd
	N.V.T.	Geen	
4.	Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)	Actie	Tijd
	1. WB geeft aan dat hij een veiligheidsrisico ziet in de blauwe afvalcontainers welke opgesteld staan direct naast de opgang van de Bellini, hiervoor moet een andere plek gevonden worden daar het niet verstandig is een potentieel brandgevaar te hebben grenzend aan een vluchtroute.	JJ/ ET/ COA	28-6-2024
	2. WB geeft aan een groot risico te zien in de wasdroger ruimte, het is gewenst om met eenieder te delen hoe het toezicht tot de wasruimte is ingericht.	JJ/ ET/ COA	28-6-2024
	3. WB en HV gaan een aanbieding maken voor het aanbrengen van kleefmagneten voor de deur naar de wasruimte, en de trapopgang deze deuren worden vaak opengezet (al dan niet geforceerd) door de hoge warmtelast in de ruimte.	Veka	
	4. Vanuit Veka wordt de vraag gesteld om een merk en type aan te geven van de opschuimende strips voor +200 graden Celsius en de koude rookwering tot 200 graden Celsius. Deze opgave zal worden gemaakt in de vorm van een werkomschrijving	BvG/ RNI	
	5. Vanuit Veka wordt de vraag gesteld om een merk en type aan te geven van de brandrozetten, dit betreffen rozetten die vanaf 80 graden Celsius automatisch dicht slaan. Deze opgave zal tevens worden gedaan in de werkomschrijving van punt 4	BvG/ RNI	

5.	Overige zaken	Actie	Tijd
	1. JD merkt op dat het van groot belang is voor eenieder om de zaken welke vernoemd staan in het bij de opening genoemde rapport op zeer korte termijn op te pakken en op te lossen. Van daaruit heeft RNI te kennen gegeven op zeer korte termijn het PVA te willen opstellen in combinatie met de werkschrijving zodat de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.	RNI/ BvG	
6.	Rondvraag	Actie	Tijd
	1. RNI doet de rondvraag hiervan wordt door geen van de aanwezige gebruik gemaakt	Geen	28-6-2024
7.	Sluiting/ volgende vergadering	Actie	Tijd
	1. RNI bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.	Geen	

Ondertekening voor akkoord:

Plaats:

Datum:

COA Projectleider Exploitatie	Veka	
-------------------------------	------	--

	Brandweer		Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
	Datum:	20-8-2024	
	Akkoord:	d.verdonk	
Zaaknummer: &[Project]			