


situatie  
1:500



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Purmerend, namens dezen, de teammanager Omgevingsteam: Z2023-00005013  
T.W. Bosch



TAS

Definitief vloerpeil conform opgave gemeente (>20 cm boven maaiveld)

brandweeringang  
Brandkraan moet binnen 40 meter van brandweeringang gelegen zijn

Opstelplaats brandweer (Tank Auto Spuit)  
- Weg breedte ten minste 4,5 meter breed, waarvan 3,52 meter verhard.  
- Vrije doortijlhoogte moet ten minste 4,2 meter zijn.  
- Rijstroken en opstelvlak moet geschikt zijn voor voertuigen met een massa van 14.600 kg

Wijziging	Datum	Omschrijving
B	11-12-2023	hoog opgeschoven
C	11-12-2023	hoog opgeschoven
D	27-06-2024	spandraden en wijziging sandwich naar spouwmuur

Project  
Situatie  
Opdrachtgever

Onderdeel  
situatie



Formaat  
A1  
Schaal  
As indicated

Projectfase  
OV  
Projectnummer  
A-2020372

Getekend  
KOW  
Contect  
www.kow.nl

Datum  
02-10-2023  
Tekeningnummer  
OV-020