



Leidingschema's begane grondvloer

schaal 1:100

Infiltratie: Ten minste 30mm (30 liter per m² horizontaal geprojecteerd dakoppervlak) dient binnen het perceel te worden vastgehouden en lokaal verwerkt te worden.
 Oppervlak gezamenlijke daken (incl. bergingen en balkons) = 1024,2 m² (Blok I = 301,7 m² / Blok II = 341,2 m² / Blok III = 297,1 m² / Bergingen = 84,2 m²)
 1025 x 30 = 30.750 liter = 103 infiltratiekratten á 300L (Dyka Duborain Rainbox 3S o.g. - afm. 1200x600x420mm)
 Overstort van de hemelwaterberging aansluiten op schoonwater gemeenteterm, eea i.o.m. gemeente

Renvooi installaties;			
a	aanrecht 075	o.s.	ontstoppingestuk
d	douche 075	o.p.	ontlastpunt RWA
b	bad 075	RWA	regenwater afvoer (schoonwater)
f	fontein 040	DWA	droogwater afvoer (vuilwater)
sl	slandleiding 0110	m.b.	mentelbuizen
bel	beluchting 075	s.p.	schroepput
oww	overstort WTW 040		infiltratievat, Dyka Duborain Rainbox 3S o.g. - 300L gronddekking (o.m. installateur en infra-aanwemer (i.Lb.))
owp	overstort warmtepomp 050	z.p.	zandvangput
vw	vatwasser 075	⊕	ventilatie toevoerpunt
wc	watercloset 0110	⊕	ventilatie afzuigpunt
wm	wasmachine 075	⊕	leiding ventilatie lozevoer
wd	wasdroger 075	⊕	leiding ventilatie afzuig
wf	wastafel 050	⊕	Sleutelkuis (kuis, ingemetseld) 2x 1x 1bv, brandveer + 1x 1bv, Enaxis
ug	ultistoppositieen 050		



- Binnenmiddellijn en aansluitingen volgens Bouwbesluit 2012 en NEN 3215
- Exacte aansluitingen en leidingverloop badkamers / keukens i.o.m. opdrachtgevers en badkamer / keukenleverancier
- Infiltratiekratten indicatief, i.o.m. infra-aanwemer. Postie kratten uit draagzone fundering houden.
- Leidingen door brandscheidingen wdbdo afwerken overéénkomstig brandwerendheid van de scheiding, brandkleppen en brandmanchetten toepassen.
- Ter beoordeling en ter goedkeuring NUTS - bedrijven.

(voor ventilatieberekeningen, ventilatiehoeveelheden en stromingschema's zie bladen DO-11, DO-12 en DO-13)

COMPEN ARCHITECTEN
 info@compen.nl www.compen.nl
 Aalsterweg 55 5615 CB Eindhoven tel: 040-2117341

Opdrachtgever:
 Project:
 Herontwikkeling
 Van Dongenstraat 18 te Lierop

Projectnummer:
 20.390
 Onderdeel:
 Leidingschema's begane grondvloer

Schaal:
 1 : 100
 Datum:
 18-12-2023
 Datum gewijzigd:

Getekend:
 Tekeningsnummer:
DO-8

