

## Projectgegevens

Projectnummer : 24-00331  
Projectlocatie : Emmeloord, Verbruggen

### Bedrijfspan

Verwachte planning	Week 45
X coördinaat	Middelpunt: 181273
Y coördinaat	Middelpunt: 525895
Einddiepte – m	300
Totale luslengte – m	4800
Bodemzijdig vermogen kW	200
Verwarmen MWh (verwarming + tapwater)	272,08
Koelen MWh	200,07
SPF	7,96
Vulmiddel	Water
Hoogste retourtemperatuur	23,19

### TOELICHTING INTERFERENTIE

**GBES** – Binnen een straal van 125 meter zijn geen andere gesloten bodemenergiesystemen gelegen, zie de printscreen van WKO Tools. Interferentie is niet van toepassing.

**OBES** – Binnen een straal van 750 meter is er 1WKO/ open bodemenergiesystemen gelegen, zie de printscreen van WKO Tools. Interferentie is hier niet van toepassing.

### PRINTSCREEN WKO TOOLS

WKO-bodemenergietool. Ontdek de mogelijkheden van bodemenergie.

