

SPF Verklaring	
Projectnr.	24-00331
Locatie	Emmeloord
Datum	1-10-2024

Merk/type warmtepomp	COP Verwarming	5,3
Nibe	COP Tapwater	
	COP Koelen	25

Verwarmingsvermogen	190	kW
Tapwaterbereiding		kW
Koelvermogen	190	kW

Jaarlijkse warmtevraag	1432	uren
Jaarlijkse warmwatergebruik		uren
Jaarlijkse koelvraag	1053	uren

Afgegeven vermogen		
Verwarmen	272,08	MWh
Tapwater	0,00	MWh
Koelen	200,07	MWh
Totaal afgegeven vermogen	472,15	MWh

Opgenomen vermogen		
Verwarmen	51,34	MWh
Tapwater	0,00	MWh
Koelen	8,00	MWh
Totaal opgenomen vermogen	59,34	MWh

Afgegeven vermogen	472,15	MWh
Opgenomen vermogen	59,34	MWh
SPF (Seasonal Performance Factor)	7,96	

Duratherm Nederland B.V.



