

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** 05-11-2024 11:35

**Aan:** [REDACTED]

**Onderwerp:** RE: Verzoek aanvullingen gbes Cavalier 5 in Emmeloord (Z2024-016395)

---

Geachte [REDACTED]

Excuses dit zijn de juiste gegevens:

Het zijn 16 boringen van 300 meter iedere boring is 300 meter.

Het middelpunt van de boringen is: 181.298 (X), 525.883 (Y) inderdaad.

Het juiste bodemzijdig vermogen is inderdaad 200 kW

Excuses voor het ongemak.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u toch nog vragen hebben, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,



---

**Van:** Info <info@duratherm.nl>

**Verzonden:** maandag 4 november 2024 09:39

**Aan:** [REDACTED]

**Onderwerp:** FW: Verzoek aanvullingen gbes Cavalier 5 in Emmeloord (Z2024-016395)

---

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]



Van: [REDACTED]

Verzonden: donderdag 31 oktober 2024 16:35

Aan: Info <[info@duratherm.nl](mailto:info@duratherm.nl)>

Onderwerp: Verzoek aanvullingen gbes Cavalier 5 in Emmeloord (Z2024-016395)

Beste [REDACTED]

Op 1 oktober 2024 heeft u via het DSO een aanvraag omgevingsvergunning (én melding én gegevens en bescheiden) ingediend voor het realiseren van een collectief gesloten bodemenergiesysteem van meer dan 70 kW aan Cavalier 5 in Emmeloord (ons zaaknummer Z2024-016395).

### Verzoek aanvulling

Na beoordeling van de gegevens heeft onze bodemspecialist nog een aantal opmerkingen:

- Het is nog onduidelijk om hoeveel lussen het gaat en wat de exacte boordiepte is. Volgens het boorplan bestaat het systeem uit 18 lussen; de diepte wordt echter niet vermeld. Volgens het document 'projectgegevens' komen er 16 lussen en is de boordiepte 300 meter.
- Er is nog onduidelijkheid over de juiste coördinaten van het middelpunt van het systeem. Volgens het boorplan zijn de coördinaten van het middelpunt 181.298 (X), 525.883 (Y), maar volgens de 'projectgegevens' zijn deze 181.273 (X), 525.895 (Y).
- Volgens de SPF-berekening bedraagt het bodemzijdig vermogen 190 kW, maar volgens de 'projectgegevens' is dat vermogen 200 kW. Wat is nu het juiste bodemzijdig vermogen?

De aanvullende gegevens zie ik graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

De beslistermijn op de aanvraag omgevingsvergunning wordt opgeschort tot de aanvullingen zijn ontvangen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Team Omgevingsactiviteiten



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

T. [REDACTED]

W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclamer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclamer>