


# Installaties plafond appartement




## RENVOOI






















- Meterkast koud
- Meterkast warm (afmeting afhankelijk van gekozen variant)
- Retourkanaal
- Toevoerkanaal
- Retourventiel (max. 65 m³/h)
- Toevoerventiel (max. 40 m³/h)
- WTW-box appartement
- Ventilatie overstroom (dmv bouwkundige overstroomspleet) Bij overstroom >54 m³/h dient een deursooster gerealiseerd te worden
- Woningbouwkanaal (toevoer)
- Woningbouwkanaal (retour)
- CO2 Regeling
- Thermostaat
- Vloerverdeler (vloerverwarming/koeling)
- Vloerverwarming/koeling \* loopt mee op andere ruimten
- Elektrische handdoek radiator
- VVA leiding (ingestort)
- VVA lozingspunt
- Koudtapwaterleiding (steigen/dalen via de wanden)
- Warmtapwaterleiding (steigen/dalen via de wanden)
- Koudtapwater aansluiting
- Warmtapwater aansluiting

<p><b>techniplan adviseurs bv</b> RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU</p>		Watermanweg 102 3067 GG Rotterdam Postbus 8280 3009 AG Rotterdam T (010) 456 23 11 F (010) 456 77 23 E adviseurs@techniplan.nl I www.techniplan.nl	
project: TREE HOUSE TE ROTTERDAM		wijz. A:	wijz. C:
		wijz. B:	wijz. D:
onderwerp: WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES 2 KAMER APPARTEMENT		proj. nr.: 3532PDH	disc.:
		blad:	van:
formaat: A3	schaal: N.V.T	getekend: CKL	datum: 10-05-2022
		gezien:	tek.nr.: 3532PDHW3-V-CKL002C

## Installaties vloer appartement



## RENVOOI

-  Meterkast koud
-  Meterkast warm (afmeting afhankelijk van gekozen variant)
-  Retourkanaal
-  Toevoerkanaal
-  Retourventiel (max. 65 m3/h)
-  Toevoerventiel (max. 40 m3/h)
-  WTW-box appartement
-  Ventilatie overstroom (dmv bouwkundige overstroomspleet) Bij overstroom >54 m3/h dient een deursooster gerealiseerd te worden
-  Woningbouwkanaal (toevoer)
-  Woningbouwkanaal (retour)
-  CO2 Regeling
-  Thermostaat
-  Vloerverdelers (vloerverwarming/koeling)
-  Vloerverwarming/koeling  
\* loopt mee op andere ruimten
-  Elektrische handdoek radiator
-  VVA leiding (ingestort)
-  VVA lozingspunt
-  Koudtapwaterleiding (steigen/dalen via de wanden)
-  Warmtapwaterleiding (steigen/dalen via de wanden)
-  Koudtapwater aansluiting
-  Warmtapwater aansluiting

 <b>techniplan adviseurs bv</b> <small>RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU</small>		<small>Watermanweg 102 3067 GG Rotterdam Postbus 8280 3009 AG Rotterdam T (010) 456 23 11 F (010) 456 77 23 E <a href="mailto:adviseurs@techniplan.nl">adviseurs@techniplan.nl</a> I <a href="http://www.techniplan.nl">www.techniplan.nl</a> </small>	
		<small>project:</small> TREE HOUSE TE ROTTERDAM	
<small>onderwerp:</small> WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES 2 KAMER APPARTEMENT		<small>wijz. A:</small> wijz. B:	<small>wijz. C:</small> wijz. D:
<small>formaat:</small> A3		<small>proj. nr.:</small> 3532PDH	<small>disc.:</small>
<small>schaal:</small> N.V.T		<small>blad:</small>	<small>van:</small>
<small>getekend:</small> CKL		<small>tek.nr.:</small> 3532PDHW3-V-CKL002C	
<small>datum:</small> 10-05-2022		<small>gezien:</small>	