



begane grond  
+/- 154m<sup>2</sup>  
gelijktijdige bezetting max: 2 personen

## BEOORDELING BRANDVEILIGHEID

### FUNCTIE EN AFMETINGEN

Het totale gebouw wordt benoemd als logiesfunctie (niet in een logies gebouw) en industriefunctie en bijeenkomstfunctie  
De totale gebruiksovervlakte bedraagt +/-154m<sup>2</sup>

### BRANDCOMPARTIMENTEN:

Het totale gebouw is gesitueerd in 1 brandcompartiment.

### SUBBRANDCOMPARTIMENTEN:

Vanuit alle posities in het gebouw is de uitgang binnen 30 meter te bereiken. Het gebouw is nader ingedeeld in subbrandcompartimenten vanwege artikel 4.58 lid 4.

### BRANDSLANGHASPEL

g.o. <500m<sup>2</sup> derhalve is een brandslanghaspel niet verplicht

### NOODVERLICHTING

Het gebouw heeft een bezetting < 75 personen, derhalve is noodverlichting niet verplicht.

### VLUCHTROUTEAANDUIDING

vluchtroute aanduiding aanbrengen volgens tekening.

Brandvoorzieningen zijn indicatief en ter nadere beoordeling van de installateur c.q. PVE opsteller

### BRANDMELDINSTALLATIES

Het gebouw hoeft niet voorzien te worden van een brandmeldinstallatie.

### ONTRUIMINGSINSTALLATIE

Het gebouw hoeft niet te worden voorzien van een ontruimingsinstallatie.

### WBDBO

De voorgevel en rechter zijgevel grenzen aan een openbare weg. De afstand tot het hart van deze openbare weg is meer dan 2,5 meter. De andere 2 gevels grenzen aan een naastgelegen kavel. De afstand is hiervan ook groter dan 2,5 meter. Hierdoor hoeven de gevels geen aanvullende brandwerende eisen te krijgen op het vlak van brandoverslag.

### DRAAIDICHTING DEUREN

In het plan zijn op geen enkele deur meer dan 37 personen aangewezen. Alle deuren mogen derhalve tegen de vluchtrichting indraaien.

### RENVOOI - brandveiligheid bouwkundig

	brandcompartiment		knopcilinder
	beschermd subbrandcompartiment		deur zelfsluitend
	30 minuten WBDBO		30 minuten brandwerend
	richting vluchtroute		R200 (weerstand warme rook)
			Ra (weerstand koude rook)

**BC1** aanduiding brandcompartiment

**SBC 0-1** aanduiding subbrandcompartiment

**BSBC 0-1** aanduiding beschermd subbrandcompartiment

**19p.** max. aantal personen in ruimte

### RENVOOI - brandveiligheid installaties

	vluchtroute aanduiding		rookmelder
	brandblusser		primaire brandweer ingang
			secundaire ingang

projectnummer

**11583**

project

**Ambulancepost RAV te Zeewolde**

opdrachtgever

**Maas Kristinsson Architecten**

Projectleider

**Ing. [REDACTED]**

omschrijving

**BEOORDELING BRANDVEILIGHEID**

datum

**06-06-2024**

formaat

**A2**

schaal

**1:100**

versie

**V1.2**

bladnummer

**BV-01**

PH Bouwadvies  
Veemarktkade 8  
5222 AE 's-Hertogenbosch

+31 73 623 1242  
info@phbouwadvies.nl  
www.phbouwadvies.nl

**PH** BOUW  
ADVIES