

BRANDWEER



Gemeente Krimpenerwaard

[REDACTED]

Postbus 51

2820 AB STOLWIJK

Postadres

Postbus 1123

2302 BC Leiden

Telefoon (088) 246 5000

Fax (088) 246 5001

info@brandweer.vrh.nl

www.brandweer.nl/hollandsmidden

Verzenddatum	14 november 2018	Contactpersoon	[REDACTED]	Bijlage(n)	1
Zaak kenmerk	Z-2018-084683	Telefoon	[REDACTED]		
Ons kenmerk	UIT-2018-079784	E-mail	info@brandweer.vrh.nl		
Uw kenmerk		Onderwerp	Advies aanpassing/uitbreiding MooiMekkerland Stolwijk		
Uw brief van	5 november 2018	Locatie	Koolwijkseweg 6 Stolwijk		

Graag bij correspondentie zaak kenmerk, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

[REDACTED]

Op 5 november 2018 hebt u een brandveiligheidsadvies omgevingsvergunning activiteit bouwen gevraagd voor het realiseren van een aanpassing/uitbreiding boerderij, industriefunctie, Koolwijkseweg 6 in Stolwijk. In deze brief leest u ons brandveiligheidsadvies.

Uw aanvraag voor een brandveiligheidsadvies is getoetst op de (brand)veiligheidsaspecten in en om het bouwwerk. Eventuele voorwaarden, aanvullingen, aanbevelingen en/of restrisico's staan omschreven in ons adviesrapport (zie bijlage 1).

Wij adviseren u deze voorwaarden, aanbevelingen en/of restrisico's op te nemen in de omgevingsvergunning activiteit bouwen, indien u besluit de vergunning te verlenen.

Afwijken van dit advies?

Kunt u het aan ons doorgeven als u besluit af te wijken van dit advies? Alvast dank hiervoor.

Wilt u reageren?

Hebt u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon. Wilt u inhoudelijk reageren? Stuur dan uw reactie naar info@brandweer.vrh.nl. Vermeld hierbij ons kenmerk.

Met vriendelijke groet,

Namens [REDACTED] regionaal commandant Brandweer Hollands Midden,

Bijlage:

- Adviesrapport

Bijlage 1: Adviesrapport

Betreft advies behorende bij brief met kenmerk UIT-2018-079784

Bouwwerkinformatie

Betreft de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit bouwen voor de uitbreiding/aanpassing boerderij MooiMekkerland. De adviesaanvraag is beoordeeld als industriefunctie. Het bouwwerk bestaat uit een begane grond met een industriefunctie en een verdieping met een bijeenkomstfunctie. Het heeft in totaal een gebruiksoppervlakte (GO) van ongeveer 8094 m² en bestaat uit 3 brandcompartimenten met weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van 30/60 minuten. Het bouwwerk is voorzien van een brandmeldinstallatie die voldoet aan de NEN 2535 met de omvang objectbewaking.

Gebruiksfunctie (incl. subfunctie)	Aantal personen*	Gebruiksoppervlakte (m ²)	Verblijfsoppervlakte (m ²)
Dierverblijf en opslag		5576	5576
Opfok, werktuigberging en werkplaats		2116	2116
Melkstal en bijeenkomst		402	200

Advies:

Naar aanleiding van voorgaand advies (eerste aanvraag) en overleg op locatie is het rapport Gelijkwaardigheid conform NEN6060 Dierverblijven opgesteld en is de indeling van de compartimenten aangepast om hieraan te kunnen voldoen en om de bereikbaarheid van het achterliggend terrein te kunnen bewerkstelligen. Dit advies is ook grotendeels gebaseerd op het rapport NEN6060 en de bijbehorende compartiment-indelingen en toezichtarrangement. De telefonisch gemaakte opmerkingen op tekening BV-01 EX-15-1447 en de opmerking op het toezichtarrangement zijn direct aangepast en bijgevoegd. Op basis van de aangeleverde aanpassingen/toevoeging zien wij het rapport als volledig en correct en zien geen aanleiding voor het stellen van aanvullende voorwaarden of het indienen van wijzigingen.

Gelijkwaardigheidsbepaling

Als gelijkwaardigheidsbepaling is gebruikgemaakt van NEN6060 bijlage J (maatregelpakketten specifiek gericht op veestallen/dierverblijven) om de gelijkwaardigheid aan te tonen.

De conclusie is, dat wanneer alles conform dit rapport uitgevoerd is, er voldaan wordt aan de gelijkwaardigheidsbepaling.

Aanbevelingen

Wij adviseren u akkoord te gaan met bovengenoemd rapport NEN6060 en hierin opgenomen toezichtarrangement, inclusief de bijgevoegde aanbeveling en (aangepaste)tekeningen om hiermee een veilige/verantwoorde verblijfsomgeving te realiseren voor de aanwezige dieren en eigenaar.

Wilt u het onderstaande meedelen aan de aanvrager en/of gebruiker:

1. Indien de aanvrager meer wil weten over (brand)veiligheid en de daarbij behorende activiteit bouwen, dan kunnen de onderstaande internetadressen hem of haar daarover informeren:
 - www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving

- www.brandweer.nl/hollandsmidden
2. In het bouwwerk of op het bouwterrein tijdens het (ver)bouwen van het bouwwerk, waarop deze omgevingsvergunning activiteit bouwen betrekking heeft, adviseren wij de volgende documenten aanwezig te hebben:
- Een kopie van de omgevingsvergunning activiteit bouwen en de daarbij behorende tekeningen.
 - Een overzicht van certificaten en/of keurmerken van de in het bouwwerk aanwezige (brand)veiligheidsinstallaties.
 - Een overzicht van productinformatie en/of testrapportages van de aanwezige brandveiligheidsmaterialen die betrekking hebben op de brand- en rookwerendheid.
 - Een bouwveiligheidsplan waarin de bereikbaarheid van hulpdiensten, bluswatervoorzieningen en brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw staan omschreven.

Nader in te dienen gegevens:

De hieronder genoemde gegevens ontbreken in de aanvraag en zijn daarom nog niet getoetst. Wij adviseren u de aanvrager deze gegevens bij u als bevoegd gezag in te laten dienen, waarna de brandweer u hierover adviseert.

Om op tijd advies uit te kunnen brengen aan bevoegd gezag dienen de ingediende documenten minimaal vier weken voor installatie in ons bezit te zijn voor beoordeling:

- certificaten van toe te passen brandwerende voorzieningen
- PvE brandmeldinstallatie.

Toezicht tijdens de bouw:

Bij (complexe) gebouwen kan het noodzakelijk zijn dat de brandweer meegaat met een tussentijdse bouwcontrole en de eindoplevering.

Gezien de aard en omvang van het gebouw is het **noodzakelijk** dat de brandweer meegaat met de eindcontrole.

Uitgangspunten / beoordeelde onderdelen:

- Activiteit Bouwen

Beoordeelde documenten / tekeningen:

Omschrijving:	Kenmerk:	Datum:
Rapport NEN6060	EX.15.1447	02-11-2018
Tekeningen en revisietekening	BV-01/02/03 EX-15-1447 BV-01 EX-15-1447 (002)	
Toezihtarrangement toevoeging	Aanvulling punt 7	

Toetsingsomvang:

Op de navolgende onderdelen is het bouwplan getoetst:

1. Bouwbesluit 2012: artikelen 1.2, 1.3, 1.5, afdelingen 2.2, 2.4 t/m 2.16, 6.1, 6.5 t/m 6.9, 7.1, 7.2 en 8.1