

Equans Zuidoost

Amerikalaan 35  
6199 AE MAASTRICHT

**kenmerk**

--

**uw bericht van**

-

**ons kenmerk**

Z-2024-017356/  
D-2024-171564

**datum**

10 December 2024

**onderwerp**

Besluit intrekken maatwerkvoorschriften BIC 1  
te Eindhoven  
Locatie dossiernummer: L-2018-0110

**Contactgegevens**

e-  
mail:  
tel:

Geachte

Door BIC Utility B.V. wordt een facilitair bedrijf gebezigd gelegen aan het adres BIC 1 te Eindhoven. Op deze inrichting zijn het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en onderdelen van het Omgevingsplan Eindhoven van toepassing.

Bij besluit van 28 december 2023, kenmerk Z-2023-015063/D-2023-194148, hebben wij op grond van artikel 2.1, lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschriften gesteld met betrekking tot de energieopslagsystemen (EOS'en) die bij BIC zijn opgesteld.

Met ingang van 1 januari 2024 is de Omgevingswet met bijbehorende regelgeving, waaronder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), in werking getreden.

Bij BIC Utility B.V. vinden activiteiten plaats die op basis van het Bal als bedrijfstakoverstijgende milieubelastende activiteiten (mba) moeten worden beschouwd, zoals het aanwezig hebben van natte koeltorens en het aanwezig hebben van een stikstofreservoir. De meldingsplicht op grond van het Bal blijft beperkt tot uitsluitend deze activiteiten waarbij functioneel ondersteunende activiteiten, zoals een EOS, zijn uitgesloten.

Een EOS is ook geen mba die genoemd is in het Bal. Wel is er sprake van een mba conform de definitie hiervan uit de Omgevingswet:

*milieubelastende activiteit: activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit;*



In dat geval moeten de gestelde maatwerkvoorschriften worden beschouwd als maatwerkvoorschriften op grond van artikel 22.44 (specifieke zorgplicht) juncto artikel 22.45 van het Omgevingsplan Eindhoven.

### **Maatwerkvoorschriften energieopslagsysteem (EOS)**

Op 14 mei 2024 hebben wij en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost de locatie van de EOS'en bezocht. Daarbij is ook vastgesteld dat voor het aanwezige aerosol blussysteem aanwezig in de EOS'en geen goedgekeurd UPD kan worden opgesteld. Wij hebben gezamenlijk ook vastgesteld dat de EOS'en diverse voorzieningen tegen brandpropagatie bevatten en op voldoende afstand van elkaar zijn opgesteld.

Gezien het vorenstaande is er vanuit de richtlijn PGS 37-1 "Lithium-houdende energiedragers: Energie Opslag Systemen – EOS", versie 1.0 van december 2023 (PGS 37-1), geen verplichting om een goedgekeurd blussysteem aanwezig te hebben. Omdat voor het aanwezige geen goedgekeurd UPD kan worden opgesteld en daarbij het blussysteem min of meer als (extra) tweedelijns beveiliging kan worden beschouwd en het aanwezig hebben van een blussysteem op grond van de maatregelen uit de PGS 37-1 niet strikt noodzakelijk is zijn wij van oordeel dat de vastgestelde maatwerkvoorschriften 2 en 3 niet op deze situatie van toepassing behoeven te zijn.

Bij brief van 16 oktober 2024, kenmerk Z-2024-017356/D-2024-164685, hebben wij u medegedeeld voornemens te zijn voornoemde maatwerkvoorschriften in te trekken. Alvorens de beschikking te nemen bent u ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld binnen 4 weken na verzenddatum van de brief te reageren op het voornemen. Naar aanleiding van het voornemen heeft u binnen de gestelde termijn niet gereageerd.

Derhalve hebben wij besloten voornoemde maatwerkvoorschriften 2 en 3 behorende bij het besluit van 28 december 2023, kenmerk Z-2023-015063/D-2023-194148 in te trekken.

### **Procedure**

Tegen deze beschikking kunt u beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. Alvorens u echter beroep kunt instellen, dient u ingevolge artikel 7:1 gelezen in samenhang met artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar te maken tegen de beschikking, door binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift bij de gemeente Eindhoven in te dienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, ter attentie van de sector Veiligheid en Bestuur, afdeling Bezwaar, Beroep en klachten, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten:

- naam en adres van de belanghebbende;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar;
- een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden.



Wij wijzen u er op, dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Dat wil zeggen dat deze beschikking in werking treedt de dag na verzenddatum van de beschikking. De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist, eveneens een voorlopige voorziening aanvragen.

Het verzoek daartoe moet in tweevoud worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,  
namens deze,



Manager