



RENVOOI:



Symbol vloerverwarming




Leidingwerk change-over



Leidingwerk verwarming



Leidingwerk koeling



stijg / zakleidingen



Ruimtethermostaat



Radiator



Verdeler vloerverwarming

RENVOOI:



luchtkanaal Toevoer



luchtkanaal Retour



Verticale climarad



zak en stijgpijlen



Boxventilator



Stromingspijl



Retour rozet



Ventilatie-debiet

OPMERKINGEN

- lengte flexibele akoestische slang op roosters minimaal 1 meter
- regelklep in het kanaal per rooster/rozet.

OPMERKINGEN

- Verwarmingsleidingen, in onverwarme ruimten en boven verlaagd plafond, isoleren met wol, 35mm dik.
- Verwarmingsleidingen, waar mogelijk instorten in de afwerkvloer



project:	Zorgcomplex Het Heemse Hof te Hardenberg	opdrachtgever:	Loostad
onderwerp:	Klimaatinstallaties eerste verdieping	proj.nr.:	23220
datum:	12-12-2023	schaal:	1:75
Formaat:	A1	getekend:	SM
		gezien:	MB
		tek.nr.:	V101
		status:	DO

**STRAKKS**  
INGENIEURS