



*: v.z.v. cijferslot
 **: maximale verblijftijd voor deze ruimte is 2uur/dag; gebruik door 2 personen
 : vloer v.z.v. vloerverwarming (hier de vloerisolatie dubbel toe te passen)

Materialen

Renvooi brandveiligheidsvoorzieningen

- Brand- en rookklasse:
De zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1
Voor de zijde grenzend aan de buitenlucht geldt de grenswaarde brandklasse D-s2.
Bovenzijde van een zolderverier en trap die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de grenswaarden brandklasse Dfl en sfl (bepaald volgens NEN-EN 13501-1).

Brandcompartiment:
Brandcompartiment: 2210m², kleiner dan 2.500m² (conform Bouwbesluit 2012)
De maximale vluchtroute is 60m (lichte industrie)

Algemeen

Overzicht tekeningen

B10	:	Pottegroot, gevelonizien	B30	:	Doorsnede A-A
B11	:	Situatie bestaand-nieuw (1:1000)	B31	:	Doorsnede B-B, C-C
B20	:	Constructieblad: onderbouw			
B21	:	Constructieblad: bovenbouw			

Alle maten in het werk controleren

Bewering		www.divadvies.nl	
Nieuwbouw loods (werkuitvoering)		Schaal	Formaat
Omgevingsvergunning: activiteit bouwen		1:100	A0
Platgrond, geleidelijk en in situatie bestaand-nieuw (1:1000)			
Opdrachtgever		Datum	
D.V. Advies		19-02-2023	
Postbus 511		Wijdingen	
5400 AM Uden		A 22-03-2023 E	
Telefoon		B 18-08-2023 F	
E-mail		C G	
		D H	
Bouwlocatie		Kartnummer	
Zuidwestlaan 1		280013	
5764 PC de Rips		V200215-41	
Projectleider			
Zakelijksteunpunt			
E-mail			