



VERWARMING		RENVOOI	
	c.v. ketel warm aangegeven het vermogen	3	234,5 kW
	hulpluchtkaloriserende	1	20 kW
VENTILATOREN			
	meetsluit (afvoer via centrale afzuiging)	32	
	ventilator verticale luchtstroom	4	1,4 kW
	ventilator horizontale luchtstroom	10	25 kW
TANKS - VATEN - OPSLAG - SILO'S			
	propaagstank incl inhoud vlg. PGS 19	1	8000 L
	medicijnkast	1	25 kg
	rengrijge uitsmetingsbalkenkast	1	50 L
	bedrijfsmedicijnkast	1	25 kg
	opslag voor in BC	2	2000 L
	kadaverkast met vochtvoorziening	1	
	veevoederkast waarin aangegeven tonnage	3	160 ton
	spuwateropslagtank conform	3	120 m³
BRANDVEILIGHEID			
	handbrandblusser	5	35 kg
DIVERSEN			
	pompeut drijtwiel	20	
	voetbunker	1	1,5 kW
	luchtweiser	3	6,6 kW
	kolombormachine	1	0,37 kW
	olpmachine	1	1,8 kW
	grasmaaier	1	2,15 kW
	bergingpomp	1	2,2 kW
TOTALEN			
Elektromotorisch vermogen		70,17 kW	
Verbrandingsmotorisch vermogen		4,35 kW	
LEIDINGEN			
	metaalvoer		
	meest afvoerspenning		
	centrale vacuümfuiter		
	overloopleiding met instroomopening		
	spuwater afvoersleiding		
VLOERARCERINGEN			
	betonvloer		
	roestvrij staal - metaal of kunststof		
	onderkast		
ELEKTROMOTOREN			
	logdrukmeter warm aangegeven het vermogen	2	11 kW
	meetsluit warm aangegeven het vermogen	1	2 kW
	voetmachine	2	4 kW
	vrij	6	6 kW
	handgreep warm aangegeven het vermogen	1	5 kW
	losapparaat warm aangegeven het vermogen	1	1 kW
	compressor warm aangegeven het vermogen	2	4,5 kW



TEKENING NIET GESCHIKT VOOR UITVOERING

PROJECT	Aanvraag omgevingsvergunning milieu voor het bedrijf aan de Mathijseind 7 te Bakel	PROJECTNR	001195-01
ADVISEUR	K.J.	TEKENINGNR	Mv-23
GETEKEND	RH		
CONTROLER			
ONDERWERP	Plattegrond, doorsneden en situatieschets	SCHAAL	1:200
OPDRACHTGEVER	Mathijseind 7 5761 PS Bakel	FORMAAT	594 x 950
		DATUM	25 april 2023
		WILZ A	27 juli 2023
		WILZ B	18 december 2023
		WILZ C	22 januari 2024
		WILZ D	24 mei 2024
		WILZ E	