



- NEN-EN-IEC 60529-A13
- NEN B012 CPR (Ca-kabel ECA= bedrading PVC = vaste en flexibel bus
- NEN 1010 deel 6 inspectie
- NEN 1010 2020 NL
- NEN-EN-IEC 61439-3: 2021 verdeelers
- Aarding NEN 1010, NEN 3140 en voorschriften energie leverancier NEN 014-92
- Verlichting werplekken NEN-EN 12464-1 deel 1: 2021
- Noodverlichting NEN-EN 1838 NEN 50172 en NEN 3001 / NEN-EN-ISO 7010

Vermogenscodelijst			Armatuurcodelijst		
Vermogenscode	Omschrijving	Vermogen	Code	Omschrijving	Verm.
AS	Airco	N.T.b.			
BMC	Brandmeldekantoor	120			
CC	Closé in balustrade	250	C	Invasor sim 150 dal	9
CON	Concator connector	20	A1	Invasor sim 150	9
GP	Grondstof pomp	80	A2	Invasor topper PIR	8
IC	Intercom	250	B	Invasor sim 175 dal	13
KA	Koffie automaat	2000	B1	Invasor sim 175 dal	13
KW	Kweldraad	150	B2	Invasor sim 175 PIR	13
LBK W40	Luchtbehandelingskast	N.T.b.	C	Start surface sim PIR	17
LBK W30	Luchtbehandelingskast	N.T.b.	C1	Start surface sim	17
LBK W40	Luchtbehandelingskast	N.T.b.	D	Start panel dal	43
LI	Loket intercom	500	E	Invasor sim 205 dal	27
LV	Luchtventilator	150	E	Resisto 1500	50
MS	Nalegeling W	150	G	Resisto 1500 PIR	50
PK	Patchkast	2000	FN1	Giotta dal - NV	16
PR	Printer	2000	HN1	Invasor Start panel - NV	17
RE	Regelekast	1000	NV1	EVA DLI	2
SR	Scheren	150	NV2	EVA D.L.O.	2
TGC	Taalgevoelcentrale	50	NV3	EVA DIP 22	2
VW	Vaagwasser	2300	NV4	EVA DIP 22	2
Werk	Werkplek	300	NV5	K282/2 - daglichtsensor 2	
WK	Waterkoker	1800			
WTW	Warmte-terugwin unit	2600			
WTP	Warmtepomp	N.T.b.			
wp gb35	Warmtepomp RP 15.2	2070			

Symbool	Omschrijving
	Kaartlezer
	Elektrisch slot
	leiding, onbedraad t.b.v. CAT6 kabel
	Centraal aardpunt
	Aarding
	Aardmat
	Schemerschakelaar (KNX)
	Armatuur
	Armatuur met ingebouwde bewegingssensor
	Armatuur, spatwaterdicht
	Armatuur op wand
	Armatuur op wand, spatwaterdicht
	Armatuur op wand, spatwaterdicht, nood
	Armatuur 600x600 inleg
	Bewegingsmelder (KNX)
	Kastscheiding
	Armatuur, nood
	Noodverlichtingsarmatuur, vluchtweg beneden
	Noodverlichtingsarmatuur, vluchtweg links,
	Noodverlichtingsarmatuur, vluchtweg rechts
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, Dimmer
	Schakelaar, 1-polig, Spatwaterdicht
	Schakelaar, wissel-
	leiding, onbedraad
	leiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	WCD 1-voudig met beschermingscontact
	WCD 1-voudig met beschermingscontact, spatwaterdicht
	WCD 1-voudig met beschermingscontact, kinderveilig
	WCD 2-voudig met beschermingscontact
	WCD 2-voudig met beschermingscontact, spatwaterdicht
	WCD 2-voudig met beschermingscontact, kinderveilig
	WCD met stekkerverbinding en snoer tbv connector
	Aansluitpunt 1 fase
	WCD 3 fasen, nul
	WCD 3 fasen, nul waterdicht
	Aansluitpunt 3 fase
	Wandgoot
	Kabelgoot

- Schakelcode CS betekend centraal geschakeld, deze schakelen dus niet door een schakelaar of bewegingsmelder, alle verlichting is DALI
- Thermostaten naar dichtstbijzijnde thermostaten verzamelpunt (TVP) met UTP cat 6a
- Aansluitpunten convectoren: Wcd boven plafond, naar beneden in wand met soepele snoer, kabel uit muur laten komen op 42mm+vl, 30mm uit linkse zijkant convector op algemene groep

Schakelaars	: 1050mm+vl
Schakelaars+wcd	: 1050mm+vl
Wcd's	: 1050mm+vl
Thermostaat	: 1500mm+vl
Opvoertrekcontact MIVA met koord	: 250mm+vl

AZC Gilze Fase 5

Tekeningnr:
DO-5126ND-2-E210-35

Gebouw 35 verdieping
Noodverlichtingsinstallatie



www.hoppenbrouwerstechniek.nl