



## **BIJLAGE, WIJZIGINGSVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 12 april 2024 heeft Rijnland aan Scholz Bouw een omgevingsvergunning met een wateractiviteit verleend voor het woningbouwproject Hofgeesterweg 63 te Velserbroek. Deze vergunning is ingeschreven onder kenmerk 2024-009742.

Op 23 oktober 2024 heeft Rijnland een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de omgevingsvergunning.

De aanvraag gaat over het aanbrengen van een andere duikerconstructie waarbij de aanleg technisch mogelijk is in combinatie met de aanwezige ondergrondse infrastructuur. De aanvraag voor deze wijziging is ingeschreven onder kenmerk 298025.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 4 van dit wijzigingsbesluit.

De vergunning met kenmerk 2024-009742 als volgt te wijzigen:

I. Dictum II onderdeel a te verwijderen:

- Het hebben en aanbrengen van een duiker Ø 600 millimeter met een lengte van 40 meter ter plaatse van Hofgeesterweg 63 te Velserbroek.

II. Dictum II, onderdeel a toe te voegen:

- Het over een lengte van 40 meter hebben en aanbrengen van een duiker waarbij de eerste 10 meter vanaf de Hofgeesterweg bestaat uit drie buizen van elk Ø315 millimeter en de overige 30 meter bestaat uit één duiker van Ø600 millimeter ter plaatse van Hofgeesterweg 63 te Velserbroek.

De volgende gewaarmerkte bijlagen toe te voegen:

- Project: Hofgeesterweg, Omschrijving: Aanpassing duiker Hofgeesterweg, de dato 22 oktober 2024, ontvangen op 23 oktober 2024.

De bijzondere voorschriften in de eerder verleende vergunning met kenmerk 2024-009742 blijven van kracht.

Dit besluit is genomen voor Scholz Bouw, Ampèrestraat 11, 1976 BE IJmuiden.



## **2. Ondertekening**

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door  
Siegfried Veldkamp  
op 17-01-2025  
Dhr. S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## **3. Wettelijke basis**

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



#### 4. Beoordeling wijzigingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- Het over een lengte van 40 meter hebben en aanbrengen van een duiker waarbij de eerste 10 meter vanaf de Hofgeesterweg bestaat uit drie buizen van elk Ø315 millimeter en de overige 30 meter bestaat uit één duiker van Ø600 millimeter.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 4 Duiker plaatsen*. Hieruit blijkt:

- voor het aanleggen van een duiker van meer dan 15 meter lang is een vergunning nodig, en;
- de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels uit: Paragraaf 4.2.2 *Beoordelen van de vergunningaanvraag*.

##### Veranderen gedeelte van de duiker

In de vergunning met nummer 2024-009742 is een duiker vergund met een diameter van 600 millimeter met een totale lengte van 40 meter. Om boven de ter plekke aanwezige gasleiding te blijven moet de diameter van de duiker worden verkleind. Om dezelfde doorstroming te waarborgen is in het ontwerp uitgegaan van drie buizen met elk een diameter van 315 millimeter.

Voorgenoemde constructie betreft de eerste 10 meter vanaf de Hofgeesterweg en komt uit in een betonput. Vanaf deze betonput gaat de duiker verder met een diameter van 600 millimeter over een lengte van 30 meter.

De nieuwe constructie is doorgerekend door Rijnland. Hieruit is naar voren gekomen dat de oplossing hydraulisch equivalent is aan één buis van 600 millimeter. De duiker vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.

##### **Conclusie**

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



## 5. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met J. Verheul of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

### Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief. U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).



### **De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.