



BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het realiseren van een rioleringsvoorziening bij het bedrijventerrein van Cargill Bioindustrial B.V. bij Buurtje 1 te Gouda. De activiteiten in deze aanvraag richten zich verder op het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de kernzone en beschermingszone van een waterkering en aanbrengen van een Ø 400 mm vrij-verval riolering (PVC-U en beton).

De aanvraag is ingeschreven onder zaaknummer 386368.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Cargill Bioindustrial B.V.;
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. het gedurende 7 dagen onttrekken van grondwater door middel van verticale filterbemaling en/of horizontale drains vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 6,2 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van circa 1040 m³;
 - b. het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling en/of horizontale drains in de deklaag in de kernzone en beschermingszone van een primaire waterkering;
 - c. het middels open ontgraving aanbrengen van een Ø 400 mm vrij-verval riolering (PVC-U en beton).

De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van het realiseren van een rioleringsvoorziening bij het bedrijventerrein van Cargill Bioindustrial B.V. aan Buurtje 1 te Gouda.

De werkzaamheden staan in 5 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Rapport met titel: Effectenstudie aanleg rioolvoorzieningen FR3 Cargill B.V. te Gouda met ondertitel: Bemaling rioolvoorzieningen in dijklichaam met referentie: BJ1765WMRP012F01, opgesteld door: Royal HaskoningDHV, d.d. 31 maart 2025;
- Rapport met titel: Mededeling voornemen bemaling Cargill Gouda en ondertitel Mededeling voornemen mer-beoordeling bemaling rioolvoorziening in- en uitrit FR3 met referentie: BJ1765IBRP013F01, opgesteld door Royal HaskoningDHV, d.d. 7 april 2025;

Kenmerk: 386368



- Memo met onderwerp: Toelichting vergunningaanvraag Cargill Gouda Beperkingengebiedactiviteit met kenmerk: BJ1765IBNT014F01 d.d. 7 april 2025;
- Memo met onderwerp: Nieuwbouw bedrijfpand Buurtje 1 te Gouda, Rapportage geotechnisch onderzoek Gouda, met projectnummer: 2423-235044, d.d. 30-08-2023;
- M.E.R.-besluit 1 juli 2025 met zaaknummer 386368 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van het realiseren van een rioleringsvoorziening bij het bedrijventerrein van Cargill Bioindustrial B.V. bij Buurtje 1 te Gouda.

III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp
op 01-07-2025

S. Veldkamp

Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 386368



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bemaling en monitoring

1. De bemaling, monitoring en de ontgravingen moeten worden uitgevoerd conform de uitgangspunten in het:
 - Rapport met titel: Effectenstudie aanleg rioolvoorzieningen FR3 Cargill B.V. te Gouda met ondertitel: Bemaling rioolvoorzieningen in dijklichaam met referentie: BJ1765WMRP012F01, opgesteld door: Royal HaskoningDHV, d.d. 31 maart 2025;
2. Uiterlijk **3 dagen** voor de start van de grondwateronttrekking moet er een technisch bemalingsplan inclusief monitoring volgens de BRL 12020 ter goedkeuring en beoordeling aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. Deze moeten worden gestuurd naar jos.elst@rijnland.net en worden toegevoegd in het DSO. Zolang er geen goedkeuring is mag niet worden gestart met de onttrekking. In dit plan moet tenminste zijn opgenomen:
 - het aantal, exacte plaats en diepte van de filters t.o.v. N.A.P. van de bemaling;
 - de wijze en plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
 - de planning van de werkzaamheden en een situatietekening;
 - op welke wijze op welke locaties de grondwaterstand en onttrokken debieten worden gemonitord van de onttrekking;
 - meetlocaties op kaart;
 - de meet- en rapportagefrequentie;
 - te nemen maatregelen bij overschrijding van signalerings- en grenswaarden.
3. De freatische grondwaterstand in de deklaag mag tot maximaal **30 cm** beneden de werkvloer worden verlaagd. Nadat de gewenste verlaging is bereikt, moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
4. Indien de benodigde grondwaterstandverlaging niet kan worden behaald, moet dit direct worden gemeld aan hoofd van de afdeling Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de bouwput moet onder water worden gezet of aangevuld worden met de uitkomende grond.
5. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale filterbemaling en horizontale drains moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.

Kenmerk: 386368



6. Opname grondwaterstanden en stijghoogten:
 - gedurende een week voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekking: 1 keer per week;
 - na start van de bemaling: gedurende het project, 1 keer per dag;
 - nadat de grondwateronttrekking is stopgezet eenmaal per week tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt.
7. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden/stijghoogten ter plaatse van de ontgravingen en retourbemalingen binnen de invloedssfeer van de bemaling conform bemalingsadvies en bemalings- en monitoringsplan.
8. Als de actie-/alarmwaarde in een monitoringsbuis wordt onderschreden of overschreden (bij retourbemaling), moet Rijnland worden geïnformeerd.
9. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
10. Als de onttrekkingsputten buiten werking worden gesteld:
 - moet dit door de houder direct worden gemeld aan het hoogheemraadschap;
 - moet de houder er zorg voor te dragen dat de putten, die tot de inrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten, respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen.
11. Optredende zakkingen in de waterkering als gevolg van deze onttrekking, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
12. Voor de start van de bemaling plaatst de houder meetstikkers, referentiemeetbouten en/of fenomarkers ter hoogte van de waterkeringen. Hierbij moet onderstaande monitoring worden uitgevoerd:
 - Voor aanvang van de bemaling: dubbele 0-meting;
 - Na start bemaling: gedurende 1 keer per kwartaal;
 - Na einde bemaling: 1 eindmeting.
13. Rijnland moet na afronding van het project van de resultaten van de metingen op de kering op de hoogte worden gebracht.



Meet- en Registratieverplichting

14. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie en bij worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
15. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
16. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
17. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
18. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
19. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
20. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
21. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via <https://www.rijnland.net/uw-loket/vergunningen/uw-werk-gaat-van-start/antwoordkaart-melding-werk-gereed>.
22. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op <https://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave>.

Kabels en leidingen

23. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de 'Richtlijn Boortechneiken en open ontgraving voor kabels en leidingen' (RBT-2019), en VTV (2006).
24. De sleuf in de kernzone van de waterkering mag maximaal 5 dagen aaneengesloten open blijven.



25. Direct na het leggen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld en in lagen van maximaal 0,40 m worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was. Alle eventuele optredende nazakkingen worden hersteld.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichhouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.



8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften



Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. het gedurende 7 dagen onttrekken van grondwater door middel van verticale filterbemaling en/of horizontale drains vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 6,2 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van circa 1040 m³;
- b. het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling en/of horizontale drains in de kernzone en beschermingszone van een primaire waterkering;
- c. het middels open ontgraving aanbrengen van een Ø 400 mm vrij-verval riolering (PVC-U en beton).

De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van het realiseren van een rioleringsvoorziening bij het bedrijventerrein van Cargill Bioindustrial B.V. bij Buurtje 1 te Gouda.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 12 Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater en hoofdstuk 13 Graven van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

Activiteit a: het gedurende 7 dagen onttrekken van grondwater door middel van verticale filterbemaling en/of horizontale drains vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 6,2 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van circa 1040 m³;

- De grondwateronttrekking is op grond van hoofdstuk 12 van de waterschapsverordening vergunnings-plichtig omdat de grondwateronttrekking invloed heeft op de freatische grondwaterstand binnen de kern- en beschermingszone van een waterkering;
- Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan de regels uit hoofdstuk 12 Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater.

In het besluit 1 juli 2025 met zaaknummer 386368 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van het realiseren van een rioleringsvoorziening bij het bedrijventerrein van Cargill Bioindustrial B.V. bij Buurtje 1 te Gouda, hierin is onder meer opgenomen:

dat gezien het bereik en de omvang van de bemaling en de resultaten van de verrichte studies dat het niet noodzakelijk is om voor deze onttrekking een formele m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

Kenmerk: 386368



Op basis van het rapport met titel: Effectenstudie aanleg rioolvoorzieningen FR3 Cargill B.V. te Gouda met ondertitel: Bemaling rioolvoorzieningen in dijklichaam met referentie: BJ1765WMRP012F01, opgesteld door: Royal HaskoningDHV, d.d. 31 maart 2025 en het rapport met titel: Mededeling voornemen bemaling Cargill Gouda en ondertitel Mededeling voornemen merbeoordeling bemaling rioolvoorziening in- en uitrit FR3 met referentie: BJ1765IBRP013F01, opgesteld door Royal HaskoningDHV, d.d. 7 april 2025 wordt verwacht dat de activiteit geen nadelige invloed of merkbaar effect heeft op:

- Het zoet/brak-grensvlak;
- WKO-systemen
- Archeologie;
- Aardkundige waarden;
- Grondwaterverontreinigingen;
- Landbouw;
- Natura 2000-gebieden en beschermde natuurgebieden;
- Grondwateronttrekkingen.

Kenmerken van de activiteit

De voorgenenomen activiteit betreft een grondwateronttrekking ten behoeve van het realiseren van een rioleringsvoorziening bij het bedrijventerrein van Cargill Bioindustrial B.V. bij Buurtje 1 te Gouda.

De riolering wordt aangelegd over een lengte van circa 80 m en heeft een putbodembreedte van 5,8 m met een maximale ontgravingsdiepte van NAP +2,1 m. Bij de werkzaamheden wordt ontgraven tot onder de grondwaterstand.

De totale duur van de bemalingswerkzaamheden bedraagt 7 dagen. In totaal wordt er maximaal 6,2 m³ per uur uit de deklaag onttrokken. Het totale waterbezwaar dat onttrokken wordt bedraagt circa 1040 m³.

De bouwput wordt uitgevoerd in open ontgraving. Er bestaat geen verhoogd risico op het opbarsten van de putbodem.

Plaats van de activiteit

De werkzaamheden worden uitgevoerd bij Buurtje 1 te Gouda. De omgeving kenmerkt zich doordat het zich bevindt binnen de beschermings- en kernzone van het dijklichaam. Ten oost- en zuidzijde wordt het bedrijf begrenst door de rivier de Hollandsche IJssel. Het terrein grenst verder aan de woonwijk Korte Akkeren. Op circa 3,2 kilometer afstand van de projectlocatie bevindt zich het Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein. Tegenover het bedrijventerrein, aan de overzijde van de Hollandsche IJssel bevindt zich de Riolwaterzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap.

De kenmerken van het potentiële effect van de activiteit

Ten gevolge van de bemaling worden de grondwaterstanden en stijghoogten in de omgeving beïnvloed. Gezien de korte duur van de bemaling en de beperkte debieten zijn de effecten op de directe omgeving naar verwachting beperkt.



Het maaiveld bevindt zich tussen NAP + 4,03 m en NAP +3,50 m. De bodemopbouw bestaat vanaf maaiveld tot een diepte van circa NAP +3,25 m uit matig fijn zand, gevolgd door een klei laag (zanderig), tot een diepte van circa NAP +1,40 m. Vervolgens bestaat de bodem tot een diepte van NAP – 8,10 m uit een klei laag, gevolgd door de overgang naar het eerste watervoerende pakket.

De freatische grondwaterstand bevindt zich op circa NAP + 3,75 m. De gemiddelde stijghoogte (GHS) bevindt zich op een niveau van NAP – 3,80 m.

Het hydrologische beïnvloedingsgebied (5 cm verlagingscontour) bedraagt maximaal 35 m in het freatische pakket op basis van de uitgevoerde bemalingsanalyse.

Zettingen

Op basis van uitgevoerde zettingsberekeningen wordt een maximale zetting van 9 mm na 7 dagen berekend ter plaatse van de rioolsleuf. Binnen het invloedsgebied bevinden zich geen gebouwen die schade kunnen oplopen als gevolg van de onttrekking.

Binnen het invloedsgebied ligt een primaire kering langs de Hollandsche IJssel, de Schielands Hoge Zeedijk. De maximale grondwaterstandsverlaging ter hoogte van de kernzone van de kering bedraagt circa 1,8 m. Op basis van de zettingsberekeningen wordt een maximale zetting van 1 cm berekend, dit is zeer beperkt. Deze waarde is ook conservatief omdat er geen rekening gehouden is met in het verleden lagere grondwaterstanden op deze locatie. Verwacht wordt dat de impact van de bemaling op de kering zeer beperkt is. Ook wordt er verwacht dat de tijdelijke verlaging van de grondwaterstand geen invloed zal hebben op de stabiliteit van de waterkering, dit doordat de locatie van de ontgraving met bemaling zich bevindt boven op de dijk maar niet direct bij een talud, de bodem opbouw en de breedte van het hoge maaiveld. Wanneer er toch schade optreedt aan de kering zullen de zettingen hersteld moeten worden op kosten van de vergunninghouder.

Grondwaterstand

De bemaling leidt niet tot verlagingen (<0,05 m) in het eerste watervoerende pakket. Gedurende de bemaling zijn de freatische grondwaterstanden hoger dan de stijghoogten in het eerste watervoerende pakket er zal dus geen kwel gaan optreden.

Stedelijk groen

In het invloedsgebied van de bemaling zijn er enkele bosschages en bomen aanwezig. Verwacht wordt dat door de beperkte duur van de bemaling en de beperkte verlaging van de grondwaterstand dat de bemaling niet zal leiden tot schade aan de groenvoorzieningen.

Activiteit b: het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer



wegnemen van verticale filterbemaling en/of horizontale drains in de deklaag in de bodem in de kernzone en beschermingszone van een primaire waterkering.

- voor het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling en/of horizontale drains in de deklaag in de bodem in de kernzone en beschermingszone van een primaire waterkering en;
- uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan de regels uit hoofdstuk 13 Graven.

Gelet op het relatief beperkte karakter van de werkzaamheden alsmede het feit dat het hier een verheelde waterkering betreft, worden negatieve effecten ten aanzien van de stabiliteit van de waterkering uitgesloten. Daarnaast betreft het hier een drukloze leiding, waardoor er ook geen sprake zal zijn van significante erosie bij leidingbreuk.

De ontgraving komt tot op een diepte van maximaal NAP +2,1 m. Na afloop van de werkzaamheden moeten de bouwsleuven worden aangevuld en worden verdicht. Een en ander is opgenomen in de voorschriften in deze vergunning.

Activiteit c: het middels open ontgraving aanbrengen van een Ø 400 mm vrij-verval riolering (PVC-U en beton).

- voor het middels open ontgraving aanbrengen en hebben van een Ø 400 mm vrij-verval riolering (PVC-U en beton) in de kernzone en beschermingszone van een primaire waterkering en;
- uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan de regels uit hoofdstuk 14 Kabels, leidingen en mantelbuizen.

Overweging

De aanvrager is voornemens een Ø 400 mm vrij-verval riolering (PVC-U en beton) aan te brengen. Beide materialen worden sterk genoeg geacht. Daarnaast is ter plaatse van de werkzaamheden de waterkering sterk verheeld zodat bij eventueel falen van de leiding, geen risico ontstaat ten aanzien van de kerende werking van de waterkering.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



d. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Jos Elst of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de



uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.



Bijlage II Grondwaterlozing en heffing

Heffingplicht

Lozen Rijkswaterstaat

U wilt gaan lozen op water waarvoor Rijkswaterstaat bevoegd gezag is neem hiervoor contact op met Rijkswaterstaat.

Regels lozen grondwater bij ontwatering in oppervlaktewater

Deze regels gelden voor de lozing:

1. Het gehalte aan onopgeloste stoffen is niet hoger dan 50 mg per liter.
2. U heeft een zorgplicht. Dit betekent dat u netjes en zorgvuldig werkt, waardoor verontreinigingen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen.

De regels hierover vindt u onder *Artikel 20.2*,
<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806>.