WESTMAASLAAN

gearceerd deel valt buiten de aanvraag

gearceerd deel valt buiten de aanvraag

de hotelkamers zijn subcompartimenten die 30 minuten van elkaar gescheiden zijn. de symbolen ontbreken op de plattegrond, in de set hebben we ze toegevoegd bij alle subcompartimenten.

brandrenvooi

- 30 minuten wbdbo
- zelfsluitende deur
- handbrandmelder
- ruimte voorzien van rookmelder aangesloten op BMI (conform NEN 2535), aard en omvang BMI = automatische brandmeldinstallatie met volledige bewaking, zie rapport voor nadere omschrijving (C 24-07-24)
- ruimte voorzien van algemene noodverlichting (conform NEN 1010)
- nevenindicator
- panieksluiting
- brandslanghaspel, lengte in meters
- slow whoop
- aanduiding vluchtweg (conform NEN 3011)
- aanduiding nooduitgang (conform NEN 3011)
- brandmeldcentrale
- droge blusleiding
- positie handbrandblusser
- sleutelkluis
- brandweer ingang

gevelaanzichten



DEFINITIEF ONTWERP

178 Westelijk Handelsterrein

NIEUWE TOESTAND

3.1.0 plattegrond souterrain

formaat:	A0	wijz. A:	27-02-2024
schaal:	1:100	wijz. B:	11-04-2024
datum:	22-12-2023	wijz. C:	24-07-2024

P·A
www.personal-architecture.nl | info@personal-architecture.nl
Goudsesingel 230 | 3011KE | Rotterdam | 010 8865093